

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: Карамзина 37
Адрес: ЖКМР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Договор N: 000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16027140, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xE862

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.25 23	55.63	42.93	12.70	0.02	0.01	91.825	90.490	4.812	24	0	
24.01.25 23	52.05	40.91	11.14	0.01	0.00	91.838	90.663	4.228	24	0	
25.01.25 23	49.44	39.50	9.94	0.01	0.00	91.765	90.706	3.773	24	0	
26.01.25 23	48.32	38.73	9.60	0.01	0.00	91.647	90.639	3.640	24	0	
27.01.25 23	47.77	38.55	9.21	0.01	0.00	91.591	90.607	3.493	24	0	
28.01.25 23	48.31	38.85	9.47	0.01	0.01	91.319	90.310	3.578	24	0	
29.01.25 23	51.74	41.09	10.65	0.01	0.01	91.048	89.896	4.007	24	0	
30.01.25 23	52.28	41.44	10.84	0.01	0.01	91.132	89.958	4.081	24	0	
31.01.25 23	54.86	42.90	11.96	0.02	0.01	91.025	89.735	4.494	24	0	
01.02.25 23	56.95	44.07	12.88	0.02	0.01	90.979	89.599	4.831	24	0	
02.02.25 23	57.63	44.45	13.18	0.02	0.01	91.009	89.595	4.946	24	0	
03.02.25 23	58.36	44.79	13.57	0.02	0.01	91.182	89.734	5.098	24	0	
04.02.25 23	56.96	44.04	12.92	0.02	0.01	91.348	89.959	4.867	24	0	
05.02.25 23	57.55	44.64	12.91	0.02	0.01	93.799	92.347	4.991	24	0	
06.02.25 23	55.32	42.94	12.38	0.01	0.00	90.695	89.392	4.633	24	0	
07.02.25 23	57.67	44.21	13.45	0.01	0.01	90.795	89.382	5.034	24	0	
08.02.25 23	61.96	46.52	15.44	0.02	0.07	90.977	89.357	5.774	24	0	
09.02.25 23	63.84	47.65	16.19	0.02	0.21	91.065	89.351	6.042	24	0	
10.02.25 23	65.82	48.47	17.35	0.02	0.29	91.273	89.461	6.480	24	0	
11.02.25 23	66.64	48.68	17.96	0.02	0.29	91.672	89.811	6.733	24	0	
12.02.25 23	66.16	48.51	17.65	0.03	0.26	91.612	89.769	6.619	24	0	
13.02.25 23	64.21	47.80	16.41	0.02	0.20	91.435	89.692	6.152	24	0	
14.02.25 23	62.04	46.35	15.69	0.02	0.02	91.533	89.897	5.907	24	0	
15.02.25 23	62.03	46.48	15.56	0.02	0.01	91.389	89.756	5.847	24	0	
16.02.25 23	63.05	46.90	16.15	0.02	0.04	91.525	89.844	6.073	24	0	
17.02.25 23	63.26	46.95	16.31	0.02	0.04	91.719	90.025	6.148	24	0	
18.02.25 23	60.76	45.71	15.05	0.02	0.01	91.542	89.967	5.669	24	0	
19.02.25 23	60.26	45.35	14.90	0.02	0.01	91.530	89.983	5.615	24	0	
20.02.25 23	64.16	47.49	16.67	0.02	0.08	91.636	89.892	6.269	24	0	
21.02.25 23	62.66	46.80	15.86	0.02	0.04	91.728	90.053	5.980	24	0	
22.02.25 23	58.63	44.37	14.26	0.01	0.00	91.989	90.510	5.404	24	0	
23.02.25 23	58.71	44.58	14.13	0.01	0.01	91.824	90.348	5.346	24	0	
Итого/Средн	58.27	44.45	13.82	0.02	0.05	2927.444	2880.729	166.565	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.01.25 23	11258.187	11112.420	501.833	6942	584
23.02.25 23	11857.631	13993.149	668.397	7710	584
Итого	2927.444	2880.729	166.565	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации