

#126660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Н. Карамзина 37, Калининград
4113
6593
ТВ7
16027140
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2025	4,101	0	90,505	0	0	89,299	0	0	24	23	0	0	53,3	42,3	0,01	0,01	-
24.03.2025	4,193	0	90,781	0	0	89,558	0	0	24	23	0	0	53,4	42,2	0,01	0,01	-
25.03.2025	4,049	0	90,4	0	0	89,178	0	0	24	23	0	0	53,5	42,7	0,01	0,01	-
26.03.2025	3,891	0	90,503	0	0	89,338	0	0	24	23	0	0	52,2	41,8	0	0	-
27.03.2025	3,96	0	90,559	0	0	89,379	0	0	24	23	0	0	52,6	42	0,01	0	-
28.03.2025	3,717	0	90,442	0	0	89,319	0	0	24	23	0	0	51,3	41,3	0	0	-
29.03.2025	3,687	0	90,349	0	0	89,226	0	0	24	23	0	0	51,3	41,4	0	0	-
30.03.2025	3,75	0	90,192	0	0	89,076	0	0	24	23	0	0	51,3	41,3	0	0	-
31.03.2025	3,858	0	90,598	0	0	89,452	0	0	24	23	0	0	51,8	41,5	0	0	-
01.04.2025	3,982	0	90,559	0	0	89,376	0	0	24	23	0	0	52,6	42	0	0,01	-
02.04.2025	3,75	0	90,392	0	0	89,257	0	0	24	23	0	0	51,7	41,7	0	0	-
03.04.2025	3,479	0	89,901	0	0	88,813	0	0	24	23	0	0	50,6	41,3	0	0	-
04.04.2025	3,715	0	90,323	0	0	89,203	0	0	24	23	0	0	51,3	41,3	0	0,01	-
05.04.2025	4,461	0	90,662	0	0	89,343	0	0	24	23	0	0	55,7	43,8	0,01	0,01	-
06.04.2025	4,798	0	90,904	0	0	89,495	0	0	24	23	0	0	57,5	44,7	0,01	0,01	-
07.04.2025	4,43	0	90,87	0	0	89,563	0	0	24	23	0	0	55,3	43,4	0,01	0,01	-
08.04.2025	4,204	0	90,533	0	0	89,27	0	0	24	23	0	0	54,5	43,2	0,01	0,01	-
09.04.2025	4,22	0	90,7	0	0	89,429	0	0	24	23	0	0	54,6	43,3	0,01	0,01	-
10.04.2025	4,467	0	91,076	0	0	89,746	0	0	24	23	0	0	55,7	43,8	0,01	0,01	-
11.04.2025	4,085	0	90,978	0	0	89,759	0	0	24	23	0	0	53,3	42,5	0,01	0,01	-
12.04.2025	3,943	0	90,781	0	0	89,585	0	0	24	23	0	0	52,8	42,3	0	0,01	-
13.04.2025	3,42	0	89,91	0	0	88,805	0	0	24	23	0	0	51	41,8	0	0,01	-
14.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	23	0	0	0	0	0	0	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	23,5	22,4	0	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	0	0	0	0	0	0	-
Итого:	88,16	0	1991,918	0	0	1965,469	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,057																

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.03.2025	787,539	16641,333	0	0	16414,06	0	0	8358	584
16.04.2025	877,672	18689,091	0	0	18434,71	0	0	8958	584

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:55:14