

#134051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 21.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Н. Карамзина 37, Калининград
4113
6594
ТВ7
16027140
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	2,128	0	23,847	17,771	0	23,479	17,595	0	24	280	0	0	57,4	46,1	0,03	0,12	-
25.05.2025	2,271	0	23,991	17,074	0	23,622	16,906	0	24	280	0	0	57,3	46	0,03	0,15	-
26.05.2025	1,951	0	23,337	17,687	0	22,98	17,505	0	24	280	0	0	57,2	46,9	0,03	0,22	-
27.05.2025	1,992	0	22,949	16,98	0	22,596	16,805	0	24	280	0	0	57,4	47	0,03	0,26	-
28.05.2025	2,042	0	24,235	18,514	0	23,854	18,319	0	24	280	0	0	58	47,3	0,03	0,23	-
29.05.2025	1,933	0	23,833	18,715	0	23,462	18,523	0	24	280	0	0	57,7	46,8	0,03	0,16	-
30.05.2025	1,971	0	22,721	17,027	0	22,366	16,849	0	24	280	0	0	57,8	47,1	0,03	0,2	-
31.05.2025	1,991	0	23,657	17,92	0	23,29	17,733	0	24	280	0	0	57,7	47,3	0,03	0,2	-
01.06.2025	1,947	0	22,854	17,215	0	22,502	17,038	0	24	280	0	0	57,3	46,8	0,03	0,14	-
02.06.2025	2,034	0	24,844	19,329	0	24,449	19,123	0	24	280	0	0	58,4	47,8	0,03	0,23	-
03.06.2025	2,119	0	24,049	17,805	0	23,676	17,621	0	24	280	0	0	57,6	46,9	0,03	0,1	-
04.06.2025	0,696	0	16,263	13,302	0	16,109	13,206	0	24	280	0	0	42,7	38,8	0,01	0,09	-
05.06.2025	0,101	0	2,727	1,314	0	2,724	1,312	0	24	281	0	0	19,8	20,1	0	0	-
06.06.2025	0,169	0	2,484	0,678	0	2,478	0,678	0	24	288	0	0	25,5	20,9	0	0	-
07.06.2025	0,157	0	2,257	0,449	0	2,252	0,449	0	24	305	0	0	24,6	20,2	0	0	-
08.06.2025	0,099	0	1,71	0,49	0	1,707	0,489	0	24	326	0	0	23,1	20	0	0	-
09.06.2025	0,098	0	1,763	0,414	0	1,76	0,414	0	24	345	0	0	21,6	18,8	0	0	-
10.06.2025	0,083	0	1,654	0,428	0	1,652	0,428	0	24	365	0	0	20,4	18,3	0	0	-
11.06.2025	0,068	0	1,574	0,424	0	1,572	0,424	0	24	384	0	0	18,8	18	0	0	-
12.06.2025	0,07	0	1,663	0,415	0	1,661	0,415	0	24	402	0	0	18,2	17,4	0	0	-
13.06.2025	0,077	0	1,859	0,46	0	1,857	0,46	0	24	422	0	0	18	17,6	0	0	-
14.06.2025	0,05	0	1,278	0,371	0	1,276	0,371	0	24	442	0	0	18	17,5	0	0	-
15.06.2025	0,067	0	1,58	0,375	0	1,579	0,374	0	24	463	0	0	18,1	17,7	0	0	-
16.06.2025	0,106	0	13,45	11,772	0	13,434	11,757	0	24	485	0	0	20,1	20,5	0	0,01	-
17.06.2025	1,28	0	23,601	17,68	0	23,439	17,608	0	24	493	0	0	36,5	29,5	0,03	0,15	-
18.06.2025	1,927	0	23,71	18,591	0	23,343	18,405	0	24	493	0	0	57,5	46,5	0,05	0,5	-
19.06.2025	1,812	0	22,431	17,774	0	22,08	17,593	0	24	493	0	0	58	46,8	0,04	0,3	-
20.06.2025	1,743	0	22,416	18,347	0	22,057	18,158	0	24	493	0	0	58,5	47	0,04	0,25	-
21.06.2025	1,776	0	19,567	14,325	0	19,264	14,18	0	24	493	0	0	57,7	46,6	0,03	0,19	-
Итого:	32,758		422,304	313,646		416,52	310,738		696	0	0		0	0	0	0	0
Гкал	7,824																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	737,787	8227,275	6287,314	0	8091,901	6220,46	0	9846	584
21.06.2025	770,545	8649,579	6600,96	0	8508,418	6531,197	0	10542	584

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 14:45:49