

#101074#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/10/24г.-22/11/24г.

Абонент: Карамзина 37,

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027140, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0xE862

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.24 23	60.02	48.88	11.14	0.48	0.01	21.164	16.968	20.814	16.777	4.037	5.00	0.10	1.721	24	0	
23.10.24 23	59.78	48.29	11.49	0.60	0.02	20.513 <!	15.955 !	20.176 <!	15.780 !	4.396	5.00	0.10	1.778 <	23	-1	*
24.10.24 23	59.74	48.89	10.85	0.41	0.01	23.050	18.444	22.671	18.237	4.434	5.00	0.10	1.852 <	24	0	*
25.10.24 23	59.66	48.63	11.03	0.32	0.01	21.889	17.785	21.530	17.587	3.942	5.00	0.10	1.720	24	0	
26.10.24 23	59.97	48.45	11.51	0.24	0.01	20.969	16.479	20.620	16.296	4.324	5.00	0.10	1.785 <	24	-0	*
27.10.24 23	59.94	48.23	11.71	0.10	0.01	20.591	15.940	20.248	15.765	4.483	5.00	0.10	1.806	24	-0	
28.10.24 23	59.85	47.96	11.89	0.03	0.01	19.837	15.851	19.507	15.678	3.829	5.00	0.10	1.659	24	-0	
29.10.24 23	59.87	48.14	11.73	0.02	0.01	20.016	16.068	19.682	15.893	3.789	5.00	0.10	1.651	24	0	
30.10.24 23	57.34	47.14	10.20	0.02	0.01	21.525	17.424	21.193	17.241	3.952	5.00	0.10	1.602	24	0	
31.10.24 23	60.01	48.77	11.24	0.03	0.02	21.130	17.289	20.776	17.095	3.680	5.00	0.10	1.653 <	24	0	*
01.11.24 23	59.90	48.17	11.73	0.03	0.01	20.567	16.514	20.224	16.333	3.891	5.00	0.10	1.697	24	0	
02.11.24 23	59.81	47.89	11.92	0.03	0.01	19.949	15.838	19.617	15.666	3.951	5.00	0.10	1.689	24	0	
03.11.24 23	59.74	47.46	12.28	0.03	0.01	19.905	15.362	19.574	15.199	4.375	5.00	0.10	1.784	24	0	
04.11.24 23	59.85	47.75	12.10	0.03	0.01	20.445	15.621	20.105	15.453	4.652	5.00	0.10	1.851	24	0	
05.11.24 23	59.89	48.11	11.78	0.03	0.01	20.954	16.251	20.604	16.074	4.530	5.00	0.10	1.834	24	0	
06.11.24 23	59.83	47.87	11.96	0.03	0.01	20.126	16.134	19.791	15.960	3.831	5.00	0.10	1.679	24	0	
07.11.24 23	59.73	47.36	12.37	0.02	0.01	19.728	15.449	19.398	15.285	4.113	5.00	0.10	1.734	24	0	
08.11.24 23	59.70	47.61	12.09	0.02	0.01	20.445	15.408	20.107	15.244	4.862	5.00	0.10	1.885 <	24	0	*
09.11.24 23	59.83	47.69	12.14	0.03	0.01	20.126	15.632	19.791	15.465	4.326	5.00	0.10	1.779	24	0	
10.11.24 23	59.83	47.57	12.26	0.02	0.01	20.325	15.607	19.986	15.440	4.546	5.00	0.10	1.836	24	0	
11.11.24 23	59.68	47.22	12.46	0.02	0.01	19.458	15.588	19.135	15.424	3.711	5.00	0.10	1.655 <	24	0	*

12.11.24 23	59.75	47.46	12.29	0.02	0.01	20.191	15.674	19.857	15.508	4.349	5.00	0.10	1.795 <	24	0	*
13.11.24 23	59.65	47.06	12.59	0.02	0.01	19.770	14.957	19.442	14.800	4.641	5.00	0.10	1.842 <	24	0	*
14.11.24 23	59.75	48.00	11.75	0.02	0.02	21.163	16.538	20.811	16.358	4.453	5.00	0.10	1.826 <	24	0	*
15.11.24 23	59.72	47.48	12.24	0.02	0.01	20.170	15.443	19.835	15.279	4.556	5.00	0.10	1.827	24	0	
16.11.24 23	59.72	47.26	12.46	0.02	0.01	20.655	14.934	20.312	14.776	5.536	5.00	0.10	2.039	24	0	
17.11.24 23	59.87	48.06	11.80	0.02	0.01	21.167	16.193	20.813	16.017	4.796	5.00	0.10	1.893	24	0	
18.11.24 23	59.73	47.68	12.05	0.02	0.01	20.519	15.613	20.178	15.445	4.733	5.00	0.10	1.863	24	0	
19.11.24 23	59.79	47.85	11.94	0.02	0.01	20.749	16.420	20.403	16.242	4.161	5.00	0.10	1.766	24	0	
20.11.24 23	59.71	47.59	12.12	0.02	0.01	20.394	15.641	20.056	15.474	4.582	5.00	0.10	1.835 <	24	0	*
21.11.24 23	59.45	46.83	12.62	0.02	0.01	19.626	14.892	19.303	14.738	4.565	5.00	0.10	1.819 <	24	0	*
22.11.24 23	59.59	47.08	12.51	0.02	0.01	19.495	15.429	19.172	15.268	3.904	5.00	0.10	1.692	24	0	
Итого/Средн	59.71	47.85	11.86	0.09	0.01	656.610	513.340	645.729	507.799	137.931	5.00	0.10	56.845	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.10.24 23	3684.672	2897.234	3624.496	2865.981	758.515	309.496	4711	583
22.11.24 23	4341.282	3410.574	4270.225	3373.780	896.446	366.341	5478	584
Итого	656.610	513.340	645.729	507.799	137.931	56.845	767	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

