

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/24г.-22/11/24г.

Абонент: Карамзина 37, Договор N:0000000000
Адрес: ЖКР Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
txb: не исп.

Серийный номер 16027140, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xE862

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.24 23	50.14	41.33	8.82	0.10	0.41	91.098	90.025	3.296	24	0	
23.10.24 23	50.15	41.33	8.82	0.10	0.41	87.662 !	86.629 !	3.173	23	1	*
24.10.24 23	50.26	41.23	9.04	0.10	0.41	91.497	90.416	3.393	24	0	
25.10.24 23	52.88	42.59	10.29	0.10	0.41	91.755	90.554	3.874	24	0	
26.10.24 23	51.59	41.98	9.61	0.09	0.41	91.737	90.585	3.619	24	0	
27.10.24 23	50.16	41.04	9.13	0.09	0.41	91.750	90.663	3.438	24	0	
28.10.24 23	50.14	41.07	9.07	0.09	0.41	91.664	90.577	3.411	24	0	
29.10.24 23	50.14	41.06	9.08	0.09	0.41	91.660	90.579	3.415	24	0	
30.10.24 23	50.14	41.13	9.01	0.08	0.41	91.567	90.484	3.384	24	0	
31.10.24 23	50.14	41.00	9.14	0.08	0.41	91.748	90.658	3.443	24	0	
01.11.24 23	50.13	41.14	8.99	0.08	0.41	91.784	90.697	3.386	24	0	
02.11.24 23	52.96	42.54	10.41	0.08	0.41	92.075	90.860	3.934	24	0	
03.11.24 23	54.12	43.27	10.85	0.08	0.41	92.018	90.754	4.094	24	0	
04.11.24 23	52.14	41.85	10.28	0.08	0.41	92.327	91.148	3.896	24	0	
05.11.24 23	55.01	43.58	11.44	0.08	0.41	92.125	90.809	4.320	24	0	
06.11.24 23	55.87	44.02	11.85	0.08	0.41	92.226	90.874	4.481	24	0	
07.11.24 23	55.68	43.93	11.75	0.08	0.41	92.289	90.945	4.447	24	0	
08.11.24 23	53.16	42.56	10.60	0.07	0.41	92.067	90.847	4.004	24	0	
09.11.24 23	55.00	43.54	11.46	0.07	0.41	92.175	90.871	4.333	24	0	
10.11.24 23	57.94	44.79	13.15	0.07	0.41	92.508	91.060	4.986	24	0	
11.11.24 23	58.17	44.88	13.28	0.07	0.41	92.693	91.230	5.046	24	0	
12.11.24 23	57.52	44.47	13.06	0.07	0.41	92.755	91.322	4.964	24	0	
13.11.24 23	57.64	44.43	13.21	0.07	0.41	92.884	91.449	5.028	24	0	
14.11.24 23	55.78	43.67	12.10	0.07	0.41	92.681	91.330	4.599	24	0	
15.11.24 23	52.68	41.96	10.73	0.06	0.41	92.650	91.435	4.076	24	0	
16.11.24 23	50.67	40.79	9.88	0.06	0.41	92.521	91.403	3.751	24	0	
17.11.24 23	53.74	42.68	11.06	0.06	0.41	92.449	91.190	4.193	24	0	
18.11.24 23	55.17	43.50	11.67	0.06	0.41	92.727	91.398	4.438	24	0	
19.11.24 23	52.96	41.96	11.00	0.06	0.41	92.939	91.718	4.195	24	0	
20.11.24 23	51.23	40.90	10.32	0.05	0.41	92.948	91.798	3.937	24	0	
21.11.24 23	55.46	43.17	12.30	0.06	0.41	92.974	91.632	4.688	24	0	
22.11.24 23	55.44	43.25	12.19	0.06	0.41	93.160	91.820	4.658	24	0	
Итого/Средн	53.27	42.52	10.74	0.08	0.41	2947.114	2907.761	129.900	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.10.24 23	2690.253	2656.162	110.640	4711	583
22.11.24 23	5637.367	5563.923	240.541	5478	584
Итого	2947.113	2907.761	129.900	767	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

