

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/24г.-23/12/24г.

Абонент: Карамзина 37,

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16027140, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xE862

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.24 23	55.94	43.24	12.70	0.05	0.41	93.212	91.841	4.854	24	0	
24.11.24 23	54.40	42.22	12.18	0.05	0.41	93.248	91.952	4.658	24	0	
25.11.24 23	48.11	38.92	9.19	0.04	0.41	93.063	92.044	3.509	24	0	
26.11.24 23	46.94	38.02	8.92	0.04	0.41	92.947	91.981	3.402	24	0	
27.11.24 23	48.98	39.20	9.78	0.04	0.41	92.904	91.854	3.730	24	0	
28.11.24 23	49.72	39.65	10.07	0.04	0.41	93.067	91.986	3.848	24	0	
29.11.24 23	48.99	39.20	9.80	0.04	0.41	92.935	91.887	3.736	24	0	
30.11.24 23	49.73	39.41	10.32	0.04	0.41	93.188	92.104	3.947	24	0	
01.12.24 23	51.28	40.54	10.74	0.04	0.41	93.042	91.889	4.098	24	0	
02.12.24 23	51.56	40.70	10.86	0.04	0.41	93.045	91.878	4.144	24	0	
03.12.24 23	48.48	38.85	9.63	0.03	0.41	93.285	92.252	3.686	24	0	
04.12.24 23	52.15	40.80	11.35	0.04	0.41	93.091	91.893	4.336	24	0	
05.12.24 23	50.83	40.30	10.52	0.03	0.41	93.009	91.877	4.015	24	0	
06.12.24 23	53.71	41.94	11.77	0.04	0.41	93.097	91.832	4.493	24	0	
07.12.24 23	54.42	42.34	12.08	0.04	0.40	93.134	91.838	4.616	24	0	
08.12.24 23	53.09	41.58	11.51	0.04	0.40	93.030	91.796	4.394	24	0	
09.12.24 23	52.77	41.25	11.53	0.03	0.37	92.977	91.754	4.399	24	0	
10.12.24 23	55.62	42.54	13.08	0.04	0.43	93.090	91.741	4.990	24	0	
11.12.24 23	52.38	41.06	11.31	0.03	0.34	93.272	92.068	4.334	24	0	
12.12.24 23	52.69	41.25	11.45	0.03	0.45	93.344	92.127	4.380	24	0	
13.12.24 23	56.58	43.28	13.30	0.03	0.63	93.225	91.824	5.065	24	0	
14.12.24 23	57.41	43.98	13.43	0.04	0.61	93.026	91.595	5.103	24	0	
15.12.24 23	53.01	41.47	11.55	0.03	0.12	92.150	90.931	4.387	24	0	
16.12.24 23	47.67	38.23	9.43	0.02	0.00	91.689	90.706	3.581	24	0	
17.12.24 23	48.49	38.59	9.90	0.03	0.01	91.477	90.466	3.749	24	0	
18.12.24 23	48.92	39.02	9.90	0.03	0.00	91.324	90.293	3.741	24	0	
19.12.24 23	45.79	37.45	8.34	0.02	0.00	91.135	90.237	3.149	24	0	
20.12.24 23	48.51	38.83	9.68	0.03	0.01	91.195	90.181	3.655	24	0	
21.12.24 23	51.68	40.67	11.00	0.03	0.01	91.196	90.047	4.148	24	0	
22.12.24 23	49.93	39.82	10.11	0.03	0.00	91.332	90.258	3.819	24	0	
23.12.24 23	49.62	39.48	10.14	0.02	0.00	91.301	90.242	3.829	24	0	
Итого/Средн	51.28	40.45	10.83	0.03	0.31	2871.029	2835.377	127.795	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.24 23	5637.367	5563.923	240.541	5478	584
23.12.24 23	8508.395	8399.300	368.336	6222	584
Итого	2871.029	2835.377	127.795	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

