

#74647#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	947,379	911,758	35.621
Количество тепловой энергии, система 2	559,043	544,858	14.185

Подпись исполнителя _____



#73751#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	1,163	0	128,67	127,06	0	127,21	126,1	0	0	24	0	0	50,1	40,9	9,14	0,7	0,7
25.02.2024	-	1,158	0	128,63	127	0	127,09	126,01	0	0	24	0	0	50	40,9	9,14	0,7	0,7
26.02.2024	-	1,117	0	128,47	126,9	0	127	125,94	0	0	24	0	0	49,5	40,7	8,83	0,7	0,7
27.02.2024	-	1,128	0	128,53	126,95	0	127,06	125,99	0	0	24	0	0	49,8	40,9	8,89	0,7	0,7
28.02.2024	-	1,129	0	128,54	126,95	0	127,08	125,99	0	0	24	0	0	49,8	40,9	8,92	0,7	0,7
29.02.2024	-	1,181	0	128,74	127,12	0	127,25	126,16	0	0	24	0	0	50,5	41,2	9,29	0,7	0,7
01.03.2024	-	1,169	0	128,69	127,05	0	127,2	126,09	0	0	24	0	0	50,4	41,2	9,21	0,7	0,7
02.03.2024	-	1,162	0	128,67	127,05	0	127,2	126,09	0	0	24	0	0	50,1	41	9,14	0,7	0,7
03.03.2024	-	1,134	0	128,57	126,95	0	127,09	125,99	0	0	24	0	0	49,5	40,6	8,92	0,7	0,7
04.03.2024	-	1,271	0	128,71	127,03	0	127,08	125,99	0	0	24	0	0	52,2	42,2	10,03	0,7	0,7
05.03.2024	-	1,306	0	128,74	127,02	0	127,1	125,91	0	0	24	0	0	52,9	42,6	10,29	0,7	0,7
06.03.2024	-	1,351	0	128,76	127,04	0	127,06	125,96	0	0	24	0	0	53,4	42,7	10,66	0,7	0,7
07.03.2024	-	1,374	0	129,08	127,34	0	127,33	126,24	0	0	24	0	0	54,1	43,3	10,82	0,7	0,7
08.03.2024	-	1,373	0	128,92	127,2	0	127,16	126,07	0	0	24	0	0	54	43,2	10,82	0,7	0,7
09.03.2024	-	1,514	0	129,39	127,57	0	127,48	126,39	0	0	24	0	0	56,6	44,7	11,92	0,7	0,7
10.03.2024	-	1,505	0	129,12	127,26	0	127,19	126,05	0	0	24	0	0	56,5	44,6	11,88	0,7	0,7
11.03.2024	-	1,368	0	128,73	126,98	0	127,03	125,91	0	0	24	0	0	53,5	42,7	10,79	0,7	0,7
12.03.2024	-	1,313	0	128,66	126,94	0	127,03	125,88	0	0	24	0	0	52,5	42,2	10,36	0,7	0,7
13.03.2024	-	1,177	0	128,25	126,62	0	126,78	125,66	0	0	24	0	0	49,9	40,6	9,3	0,7	0,7
14.03.2024	-	1,091	0	127,85	126,27	0	126,42	125,31	0	0	24	0	0	48,7	40	8,65	0,7	0,7
15.03.2024	-	1,06	0	127,88	126,31	0	126,44	125,35	0	0	24	0	0	48,3	39,9	8,39	0,7	0,7
16.03.2024	-	1,099	0	128,18	126,59	0	126,74	125,63	0	0	24	0	0	49,4	40,7	8,7	0,7	0,7
17.03.2024	-	1,353	0	128,81	127,1	0	127,1	126,02	0	0	24	0	0	54	43,3	10,67	0,7	0,7
18.03.2024	-	1,26	0	128,66	127	0	127,08	125,94	0	0	24	0	0	52,2	42,3	9,95	0,7	0,7
19.03.2024	-	1,258	0	128,39	126,74	0	126,82	125,74	0	0	24	0	0	51,6	41,6	9,95	0,7	0,7
20.03.2024	-	1,238	0	128,33	126,65	0	126,75	125,59	0	0	24	0	0	51,5	41,7	9,81	0,7	0,7
21.03.2024	-	1,136	0	128,07	126,48	0	126,63	125,52	0	0	24	0	0	49,6	40,6	9	0,7	0,7
22.03.2024	-	1,128	0	127,99	126,38	0	126,55	125,42	0	0	24	0	0	49,4	40,5	8,93	0,7	0,7
23.03.2024	-	1,105	0	127,97	126,4	0	126,53	125,44	0	0	24	0	0	49,1	40,3	8,77	0,7	0,7
Итого:	-	35,621	0	3728	3679,95	0	3682,48	3650,38	0	0	696	0	-	51,35	41,66	9,7	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2024	911,758	95434,23	94291,12	0	94192,57	93466,93	0
23.03.2024	947,379	99162,23	97971,07	0	97875,05	97117,31	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#74412#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	0,503	0,275	28,17	23,05	27,69	22,81	4,88	24	0	0	57	47,1	9,94	0,7	0,7
25.02.2024	-	0,522	0,303	28,42	22,79	27,96	22,55	5,41	24	0	0	56,2	46,5	9,71	0,7	0,7
26.02.2024	-	0,48	0,247	27,48	22,92	27	22,68	4,32	24	0	0	57,5	47,4	10,1	0,7	0,7
27.02.2024	-	0,473	0,243	27,21	22,68	26,73	22,44	4,29	24	0	0	57,4	47,3	10,1	0,7	0,7
28.02.2024	-	0,469	0,242	27,02	22,53	26,56	22,29	4,27	24	0	0	57,1	47	10,01	0,7	0,7
29.02.2024	-	0,492	0,269	27,36	22,45	26,91	22,21	4,7	24	0	0	56,8	46,7	10,12	0,7	0,7
01.03.2024	-	0,471	0,24	26,87	22,44	26,39	22,2	4,19	24	0	0	57,3	47	10,29	0,7	0,7
02.03.2024	-	0,527	0,301	27,87	22,26	27,39	22,02	5,37	24	0	0	56,9	46,8	10,11	0,7	0,7
03.03.2024	-	0,466	0,245	26,75	22,11	26,32	21,87	4,45	24	0	0	56,2	46,2	9,94	0,7	0,7
04.03.2024	-	0,489	0,261	27,08	22,21	26,6	21,97	4,63	24	0	0	56,9	46,7	10,25	0,7	0,7
05.03.2024	-	0,447	0,223	26,43	22,3	25,97	22,06	3,91	24	0	0	56,7	46,5	10,24	0,7	0,7
06.03.2024	-	0,496	0,274	27,23	22,04	26,76	21,8	4,96	24	0	0	56,2	46,2	9,99	0,7	0,7
07.03.2024	-	0,48	0,26	26,71	21,82	26,25	21,58	4,67	24	0	0	56,3	46,2	10,12	0,7	0,7
08.03.2024	-	0,49	0,266	26,7	21,67	26,24	21,43	4,81	24	0	0	56,2	45,9	10,28	0,7	0,7
09.03.2024	-	0,509	0,288	26,93	21,62	26,51	21,38	5,13	24	0	0	56,1	45,9	10,23	0,7	0,7
10.03.2024	-	0,556	0,34	27,92	21,4	27,49	21,16	6,33	24	0	0	54,9	45	9,9	0,7	0,7
11.03.2024	-	0,494	0,271	26,65	21,5	26,23	21,26	4,97	24	0	0	55,5	45,3	10,18	0,7	0,7
12.03.2024	-	0,481	0,26	26,35	21,46	25,97	21,22	4,75	24	0	0	55,9	45,6	10,26	0,7	0,7
13.03.2024	-	0,465	0,243	25,87	21,39	25,45	21,15	4,3	24	0	0	56,6	46,1	10,5	0,7	0,7
14.03.2024	-	0,459	0,237	25,68	21,29	25,23	21,05	4,18	24	0	0	57	46,4	10,57	0,7	0,7
15.03.2024	-	0,485	0,261	26,05	21,21	25,58	20,97	4,61	24	0	0	57,2	46,6	10,58	0,7	0,7
16.03.2024	-	0,528	0,309	26,8	21,1	26,34	20,86	5,48	24	0	0	56,9	46,5	10,35	0,7	0,7
17.03.2024	-	0,487	0,285	26,42	20,95	26,08	20,71	5,37	24	0	0	54,5	45	9,49	0,7	0,7
18.03.2024	-	0,491	0,272	25,98	20,97	25,57	20,73	4,84	24	0	0	56,5	46	10,51	0,7	0,7
19.03.2024	-	0,489	0,267	25,69	20,75	25,28	20,51	4,77	24	0	0	56,6	45,9	10,65	0,7	0,7
20.03.2024	-	0,482	0,259	25,04	20,23	24,68	19,99	4,69	24	0	0	56,5	45,6	10,89	0,7	0,7
21.03.2024	-	0,466	0,244	24,99	20,55	24,6	20,31	4,29	24	0	0	57,1	46,2	10,95	0,7	0,7
22.03.2024	-	0,476	0,252	25,11	20,53	24,73	20,29	4,44	24	0	0	57,2	46,3	10,95	0,7	0,7
23.03.2024	-	0,512	0,292	25,99	20,57	25,54	20,33	5,21	24	0	0	56,7	46,1	10,64	0,7	0,7
Итого:	-	14,185	7,729	772,77	628,79	760,05	621,83	138,22	696	0	-	56,55	46,28	10,27	0,7	0,7

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	544,858	32505,09	27434,51	31997,54	27129,5
23.03.2024	559,043	33277,86	28063,3	32757,59	27751,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения