

#121674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 57, г. Калининград

4113

5000

ВКТ-7

00170004

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,196	0	128,6	127,76	0	127,03	126,74	0	0	24	0	0	51,3	41,9	9,42	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,315	0	129,15	128,3	0	127,45	127,1	0	0	24	0	0	53,8	43,5	10,32	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,3	0	129,17	128,3	0	127,45	127,1	0	0	24	0	0	54,1	43,9	10,21	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,283	0	129,14	128,3	0	127,41	127,1	0	0	24	0	0	54,1	44	10,09	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,198	0	128,74	127,93	0	127,06	126,82	0	0	24	0	0	52,2	42,7	9,44	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,196	0	128,62	127,78	0	127,04	126,7	0	0	24	0	0	51,6	42,2	9,41	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,192	0	128,71	127,86	0	127,16	126,79	0	0	24	0	0	51,7	42,3	9,4	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,151	0	128,58	127,71	0	127,08	126,74	0	0	24	0	0	50,6	41,6	9,07	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,119	0	128,49	127,59	0	127,03	126,63	0	0	24	0	0	50	41,2	8,85	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,113	0	128,53	127,64	0	127,09	126,68	0	0	24	0	0	50,2	41,5	8,77	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,103	0	128,84	127,96	0	127,33	127	0	0	24	0	0	50,6	41,9	8,67	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,089	0	128,84	128	0	127,31	127	0	0	24	0	0	50,7	42,1	8,56	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,091	0	128,88	128,03	0	127,33	126,98	0	0	24	0	0	50,9	42,4	8,58	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,066	0	128,77	127,96	0	127,28	126,96	0	0	24	0	0	50,6	42,2	8,4	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,057	0	128,94	128,15	0	127,43	127,1	0	0	24	0	0	50,6	42,3	8,31	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,083	0	128,9	128,06	0	127,32	126,96	0	0	24	0	0	51	42,4	8,53	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,128	0	129	128,14	0	127,35	127,01	0	0	24	0	0	51,6	42,7	8,88	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,152	0	128,84	127,97	0	127,23	126,86	0	0	24	0	0	51,6	42,6	9,06	0,7	0,7	-
14.03.2025	1,215	0	129,07	128,14	0	127,4	126,99	0	0	24	0	0	52,8	43,2	9,54	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,27	0	129,01	128,1	0	127,31	127	0	0	24	0	0	53,6	43,6	10,02	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,276	0	129,12	128,2	0	127,41	127,09	0	0	24	0	0	53,8	43,8	10,04	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,325	0	129,2	128,23	0	127,42	127,08	0	0	24	0	0	54,7	44,3	10,41	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,249	0	128,89	127,95	0	127,21	126,88	0	0	24	0	0	53,2	43,3	9,84	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,225	0	128,85	127,93	0	127,17	126,77	0	0	24	0	0	52,6	43	9,65	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,193	0	123,52	122,62	0	121,87	121,47	0	0	23	1	1	53,4	43,6	9,82	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,09	0	128,24	127,38	0	126,71	126,31	0	0	24	0	0	50,4	41,8	8,6	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,201	0	128,38	127,5	0	126,7	126,44	0	0	24	0	0	52,6	43,1	9,51	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,082	0	127,86	127,07	0	126,36	126,09	0	0	24	0	0	49,9	41,3	8,58	0,7	0,7	-
Итого:	32,958	0	3600,88	3576,56	0	3555,94	3546,39	0	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,958																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	96,923	9089,29	9021,28	0	8960,06	8936,25	0
23.03.2025	129,881	12690,17	12597,84	0	12516	12482,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:19:06