

#120637#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	129,881	96,923	32.958
Количество тепловой энергии, система 2	54,753	38,87	15.883

+ добор

добор

Подпись исполнителя



#119109#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента

4113

Порядковый номер

5000

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00170004

Номер системы

1

Отчёт сформирован

28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,196	0	128,6	127,76	0	127,03	126,74	0	0	24	0	0	51,3	41,9	9,42	0,7	0,7
25.02.2025	-	1,315	0	129,15	128,3	0	127,45	127,1	0	0	24	0	0	53,8	43,5	10,32	0,7	0,7
26.02.2025	-	1,3	0	129,17	128,3	0	127,45	127,1	0	0	24	0	0	54,1	43,9	10,21	0,7	0,7
27.02.2025	-	1,283	0	129,14	128,3	0	127,41	127,1	0	0	24	0	0	54,1	44	10,09	0,7	0,7
28.02.2025	-	1,198	0	128,74	127,93	0	127,06	126,82	0	0	24	0	0	52,2	42,7	9,44	0,7	0,7
01.03.2025	-	1,196	0	128,62	127,78	0	127,04	126,7	0	0	24	0	0	51,6	42,2	9,41	0,7	0,7
02.03.2025	-	1,192	0	128,71	127,86	0	127,16	126,79	0	0	24	0	0	51,7	42,3	9,4	0,7	0,7
03.03.2025	-	1,151	0	128,58	127,71	0	127,08	126,74	0	0	24	0	0	50,6	41,6	9,07	0,7	0,7
04.03.2025	-	1,119	0	128,49	127,59	0	127,03	126,63	0	0	24	0	0	50	41,2	8,85	0,7	0,7
05.03.2025	-	1,113	0	128,53	127,64	0	127,09	126,68	0	0	24	0	0	50,2	41,5	8,77	0,7	0,7
06.03.2025	-	1,103	0	128,84	127,96	0	127,33	127	0	0	24	0	0	50,6	41,9	8,67	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,089	0	128,84	128	0	127,31	127	0	0	24	0	0	50,7	42,1	8,56	0,7	0,7
08.03.2025	-	1,091	0	128,88	128,03	0	127,33	126,98	0	0	24	0	0	50,9	42,4	8,58	0,7	0,7
09.03.2025	-	1,066	0	128,77	127,96	0	127,28	126,96	0	0	24	0	0	50,6	42,2	8,4	0,7	0,7
10.03.2025	-	1,057	0	128,94	128,15	0	127,43	127,1	0	0	24	0	0	50,6	42,3	8,31	0,7	0,7
11.03.2025	-	1,083	0	128,9	128,06	0	127,32	126,96	0	0	24	0	0	51	42,4	8,53	0,7	0,7
12.03.2025	-	1,128	0	129	128,14	0	127,35	127,01	0	0	24	0	0	51,6	42,7	8,88	0,7	0,7
13.03.2025	-	1,152	0	128,84	127,97	0	127,23	126,86	0	0	24	0	0	51,6	42,6	9,06	0,7	0,7
14.03.2025	-	1,215	0	129,07	128,14	0	127,4	126,99	0	0	24	0	0	52,8	43,2	9,54	0,7	0,7
15.03.2025	-	1,27	0	129,01	128,1	0	127,31	127	0	0	24	0	0	53,6	43,6	10,02	0,7	0,7
16.03.2025	-	1,276	0	129,12	128,2	0	127,41	127,09	0	0	24	0	0	53,8	43,8	10,04	0,7	0,7
17.03.2025	-	1,325	0	129,2	128,23	0	127,42	127,08	0	0	24	0	0	54,7	44,3	10,41	0,7	0,7
18.03.2025	-	1,249	0	128,89	127,95	0	127,21	126,88	0	0	24	0	0	53,2	43,3	9,84	0,7	0,7
19.03.2025	-	1,225	0	128,85	127,93	0	127,17	126,77	0	0	24	0	0	52,6	43	9,65	0,7	0,7
20.03.2025	-	1,193	0	123,52	122,62	0	121,87	121,47	0	0	23	1	1	53,4	43,6	9,82	0,7	0,7
21.03.2025	-	1,09	0	128,24	127,38	0	126,71	126,31	0	0	24	0	0	50,4	41,8	8,6	0,7	0,7
22.03.2025	-	1,201	0	128,38	127,5	0	126,7	126,44	0	0	24	0	0	52,6	43,1	9,51	0,7	0,7
23.03.2025	-	1,082	0	127,86	127,07	0	126,36	126,09	0	0	24	0	0	49,9	41,3	8,58	0,7	0,7
Итого:	-	32,958	0	3600,88	3576,56	0	3555,94	3546,39	0	0	671	1	-	51,94	42,66	9,28	0,7	0,7

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

671 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	96,923	9089,29	9021,28	0	8960,06	8936,25	0
23.03.2025	129,881	12690,17	12597,84	0	12516	12482,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#119710#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,589	0,353	28,84	22,4	28,36	22,16	6,2	24	0	0	57,6	47,3	10,35	0,7	0,7
25.02.2025	-	0,601	0,361	28,8	22,42	28,32	22,18	6,14	24	0	0	59,2	48,4	10,8	0,7	0,7
26.02.2025	-	0,569	0,332	28,12	22,28	27,64	22,04	5,6	24	0	0	59,3	48,5	10,75	0,7	0,7
27.02.2025	-	0,567	0,328	28,1	22,21	27,61	21,97	5,64	24	0	0	59	48,4	10,52	0,7	0,7
28.02.2025	-	0,571	0,349	28,41	22,05	27,93	21,81	6,12	24	0	0	57,5	47,4	10,11	0,7	0,7
01.03.2025	-	0,545	0,325	27,96	21,9	27,48	21,66	5,82	24	0	0	56,7	46,8	9,91	0,7	0,7
02.03.2025	-	0,585	0,367	28,81	21,84	28,35	21,6	6,75	24	0	0	55,8	46,2	9,63	0,7	0,7
03.03.2025	-	0,584	0,357	28,34	21,73	27,86	21,49	6,37	24	0	0	56,9	46,6	10,26	0,7	0,7
04.03.2025	-	0,584	0,359	28,22	21,64	27,75	21,4	6,35	24	0	0	57	46,5	10,46	0,7	0,7
05.03.2025	-	0,578	0,353	28,09	21,65	27,61	21,41	6,2	24	0	0	57,3	46,9	10,35	0,7	0,7
06.03.2025	-	0,545	0,32	27,53	21,66	27,05	21,42	5,63	24	0	0	57,6	47,2	10,32	0,7	0,7
07.03.2025	-	0,581	0,357	28,15	21,61	27,67	21,37	6,3	24	0	0	57,6	47,4	10,22	0,7	0,7
08.03.2025	-	0,575	0,356	28,03	21,49	27,55	21,25	6,3	24	0	0	57,6	47,6	10,02	0,7	0,7
09.03.2025	-	0,525	0,313	27,28	21,51	26,81	21,27	5,54	24	0	0	57,2	47,4	9,9	0,7	0,7
10.03.2025	-	0,554	0,332	27,47	21,44	26,99	21,2	5,79	24	0	0	58,2	47,9	10,25	0,7	0,7
11.03.2025	-	0,547	0,334	27,25	21,24	26,8	21	5,8	24	0	0	57,8	47,6	10,16	0,7	0,7
12.03.2025	-	0,544	0,329	27,21	21,24	26,75	21	5,75	24	0	0	57,8	47,6	10,18	0,7	0,7
13.03.2025	-	0,544	0,325	27,2	21,19	26,72	20,95	5,77	24	0	0	57,5	47,4	10,12	0,7	0,7
14.03.2025	-	0,569	0,348	27,7	21,29	27,23	21,05	6,18	24	0	0	57,4	47,1	10,26	0,7	0,7
15.03.2025	-	0,599	0,387	28,09	20,92	27,61	20,68	6,93	24	0	0	56,5	46,5	10,06	0,7	0,7
16.03.2025	-	0,571	0,361	27,7	20,84	27,26	20,6	6,66	24	0	0	55,6	45,9	9,72	0,7	0,7
17.03.2025	-	0,629	0,418	28,59	20,9	28,14	20,66	7,48	24	0	0	56,2	46,2	10,07	0,7	0,7
18.03.2025	-	0,605	0,389	28,22	20,97	27,76	20,73	7,03	24	0	0	56,3	46,2	10,07	0,7	0,7
19.03.2025	-	0,564	0,349	27,5	21,01	27,04	20,77	6,27	24	0	0	56,5	46,2	10,23	0,7	0,7
20.03.2025	-	0,495	0,286	25,5	20,21	25,07	19,98	5,09	23	1	1	57	46,7	10,32	0,7	0,7
21.03.2025	-	0,547	0,33	26,98	20,96	26,5	20,72	5,78	24	0	0	57,6	47,2	10,41	0,7	0,7
22.03.2025	-	0,585	0,367	27,53	20,76	27,05	20,52	6,53	24	0	0	57,1	46,7	10,37	0,7	0,7
23.03.2025	-	0,531	0,322	26,77	20,62	26,38	20,38	6	24	0	0	55,2	45,4	9,81	0,7	0,7
Итого:	-	15,883	9,707	778,39	599,98	765,29	593,27	172,02	671	1	-	57,25	47,04	10,2	0,7	0,7

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

671 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	38,87	1588,89	1143,41	1564	1133,5
23.03.2025	54,753	2367,28	1743,39	2329,29	1726,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения