

#78642#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	970,501	947,379	23.122
Количество тепловой энергии, система 2	573,705	559,043	14.662

Подпись исполнителя _____



#78221#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5000
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	1,192	0	128,41	126,78	0	126,88	125,77	0	0	24	0	0	50,8	41,4	9,42	0,7	0,7
25.03.2024	3,9	1,187	0	128,53	126,9	0	127,01	125,91	0	0	24	0	0	50,8	41,4	9,36	0,7	0,7
26.03.2024	5,5	1,146	0	128,46	126,83	0	127,02	125,87	0	0	24	0	0	50	41	9,01	0,7	0,7
27.03.2024	9,1	1,147	0	128,42	126,78	0	126,98	125,82	0	0	24	0	0	50,2	41,1	9,06	0,7	0,7
28.03.2024	11,8	0,999	0	128,16	126,59	0	126,79	125,69	0	0	24	0	0	47,9	40	7,9	0,7	0,7
29.03.2024	10,7	0,787	0	127,18	125,74	0	126,03	125,02	0	0	24	0	0	43,1	36,8	6,26	0,7	0,7
30.03.2024	13,4	0,782	0	127,51	126,08	0	126,35	125,35	0	0	24	0	0	43,3	37,1	6,2	0,7	0,7
31.03.2024	16,7	0,764	0	128,16	126,7	0	126,96	125,84	0	0	24	0	0	43,8	37,8	6,04	0,7	0,7
01.04.2024	-	0,755	0	128,38	126,92	0	127,18	125,98	0	0	24	0	0	44,3	38,3	5,96	0,7	0,7
02.04.2024	-	0,754	0	127,72	126,3	0	126,52	125,5	0	0	24	0	0	43,8	37,8	5,99	0,7	0,7
03.04.2024	-	0,751	0	126,89	125,51	0	125,87	124,79	0	0	24	0	0	41,9	36	5,98	0,7	0,7
04.04.2024	-	0,991	0	127,86	126,34	0	126,57	125,47	0	0	24	0	0	46,2	38,3	7,85	0,7	0,7
05.04.2024	-	1,009	0	128,47	126,91	0	127,05	125,95	0	0	24	0	0	47,5	39,5	7,95	0,7	0,7
06.04.2024	-	0,991	0	128,49	126,96	0	127,08	126	0	0	24	0	0	47,6	39,8	7,8	0,7	0,7
07.04.2024	-	0,985	0	128,81	127,23	0	127,37	126,27	0	0	24	0	0	48	40,2	7,76	0,7	0,7
08.04.2024	-	0,981	0	128,73	127,12	0	127,29	126,16	0	0	24	0	0	48,4	40,7	7,72	0,7	0,7
09.04.2024	-	0,924	0	128,41	126,74	0	126,97	125,78	0	0	24	0	0	48,8	41,6	7,28	0,7	0,7
10.04.2024	-	0,329	0	51,84	51,73	0	51,31	51,35	0	0	24	0	0	46,6	40	6,57	0,7	0,7
11.04.2024	-	0	0	0	0,88	0	0	0,88	0	0	24	0	0	26,9	22,7	4,19	0,7	0,7
12.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	18,2	1,15	0,7	0,7
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,6	16,6	-0,02	0,7	0,7
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	15,6	0,02	0,7	0,7
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,8	13,9	-0,09	0,7	0,7
16.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15	14,8	0,2	0,7	0,7
17.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,3	14,2	0,09	0,7	0,7
18.04.2024	-	0,79	0	87,85	86,75	0	86,97	86,16	0	0	24	0	0	46,7	37,6	9,12	0,7	0,7
19.04.2024	-	1,124	0	128,79	127,15	0	127,38	126,28	0	0	24	0	0	48	39,2	8,86	0,7	0,7
20.04.2024	-	1,124	0	128,82	127,18	0	127,44	126,22	0	0	24	0	0	48,4	39,5	8,83	0,7	0,7
21.04.2024	-	1,134	0	128,76	127,13	0	127,34	126,17	0	0	24	0	0	48,8	39,9	8,94	0,7	0,7
22.04.2024	-	1,228	0	129,1	127,39	0	127,54	126,43	0	0	24	0	0	50,8	41,2	9,64	0,7	0,7
23.04.2024	-	1,248	0	129,07	127,34	0	127,48	126,37	0	0	24	0	0	51,4	41,6	9,82	0,7	0,7
Итого:	8,1	23,122	0	2962,82	2927,98	0	2931,38	2907,03	0	0	744	0	-	40,6	34,32	6,29	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.03.2024	947,379	99162,23	97971,07	0	97875,05	97117,31	0
23.04.2024	970,501	102125,05	100899,05	0	100806,43	100024,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#77982#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5001
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	0,465	0,247	25,11	20,51	24,78	20,27	4,51	24	0	0	56	45,6	10,46	0,7	0,7
25.03.2024	3,9	0,472	0,248	25,37	20,8	24,94	20,56	4,38	24	0	0	57,2	46,4	10,78	0,7	0,7
26.03.2024	5,5	0,482	0,261	25,27	20,5	24,86	20,26	4,6	24	0	0	57,2	46,4	10,81	0,7	0,7
27.03.2024	9,1	0,478	0,257	24,36	19,62	23,99	19,38	4,61	24	0	0	57	45,9	11,17	0,7	0,7
28.03.2024	11,8	0,476	0,252	24,16	19,62	23,77	19,38	4,39	24	0	0	57,7	46,4	11,35	0,7	0,7
29.03.2024	10,7	0,478	0,257	24,14	19,58	23,75	19,34	4,41	24	0	0	58,1	46,8	11,32	0,7	0,7
30.03.2024	13,4	0,513	0,3	24,86	19,45	24,44	19,21	5,23	24	0	0	57,8	46,8	11,06	0,7	0,7
31.03.2024	16,7	0,508	0,302	24,82	19,34	24,43	19,1	5,33	24	0	0	57,4	46,8	10,63	0,7	0,7
01.04.2024	-	0,476	0,262	24,04	19,41	23,66	19,17	4,49	24	0	0	58,4	47,4	11,02	0,7	0,7
02.04.2024	-	0,482	0,271	24,21	19,39	23,83	19,15	4,68	24	0	0	58,3	47,3	11,01	0,7	0,7
03.04.2024	-	0,503	0,288	24,48	19,26	24,09	19,02	5,07	24	0	0	57,3	46,2	11,17	0,7	0,7
04.04.2024	-	0,477	0,26	23,78	19,11	23,44	18,87	4,57	24	0	0	57,4	45,9	11,53	0,7	0,7
05.04.2024	-	0,474	0,256	23,41	18,87	23,08	18,63	4,45	24	0	0	57,7	46	11,64	0,7	0,7
06.04.2024	-	0,493	0,279	23,8	18,78	23,44	18,54	4,9	24	0	0	57,6	46,1	11,48	0,7	0,7
07.04.2024	-	0,481	0,268	23,62	18,78	23,25	18,54	4,71	24	0	0	57,8	46,4	11,36	0,7	0,7
08.04.2024	-	0,425	0,21	22,51	18,85	22,19	18,61	3,58	24	0	0	58,5	46,9	11,63	0,7	0,7
09.04.2024	-	0,432	0,225	26,04	22,01	25,62	21,78	3,84	24	0	0	58,5	49,1	9,48	0,7	0,7
10.04.2024	-	0,366	0,17	29,75	26,27	29,3	26,03	3,27	24	0	0	54,3	47,7	7,28	0,7	0,7
11.04.2024	-	0,45	0,223	30,07	25,9	29,59	25,66	3,93	24	0	0	57,5	48,8	8,74	0,7	0,7
12.04.2024	-	0,447	0,221	29,86	25,82	29,38	25,58	3,8	24	0	0	57,4	48,4	8,93	0,7	0,7
13.04.2024	-	0,471	0,243	30,16	25,63	29,68	25,39	4,29	24	0	0	57	48	8,98	0,7	0,7
14.04.2024	-	0,493	0,268	30,3	25,32	29,84	25,08	4,76	24	0	0	56,3	47,3	8,95	0,7	0,7
15.04.2024	-	0,471	0,229	29,7	25,48	29,22	25,24	3,98	24	0	0	57,4	47,9	9,56	0,7	0,7
16.04.2024	-	0,471	0,236	29,81	25,27	29,34	25,03	4,31	24	0	0	55,8	46,6	9,18	0,7	0,7
17.04.2024	-	0,473	0,234	29,55	25,12	29,09	24,88	4,21	24	0	0	56,3	46,8	9,55	0,7	0,7
18.04.2024	-	0,514	0,288	30,41	24,81	29,98	24,57	5,41	24	0	0	54,3	45,4	8,97	0,7	0,7
19.04.2024	-	0,457	0,233	29,58	25,16	29,12	24,92	4,2	24	0	0	54,9	45,8	9,08	0,7	0,7
20.04.2024	-	0,494	0,28	30,38	24,92	29,91	24,68	5,23	24	0	0	54,1	45,5	8,65	0,7	0,7
21.04.2024	-	0,536	0,328	31,1	24,57	30,65	24,33	6,32	24	0	0	53,1	44,9	8,22	0,7	0,7
22.04.2024	-	0,443	0,239	29,59	24,86	29,17	24,62	4,55	24	0	0	53	44,7	8,26	0,7	0,7
23.04.2024	-	0,461	0,248	29,7	24,81	29,26	24,57	4,69	24	0	0	53,6	45,1	8,5	0,7	0,7
Итого:	8,1	14,662	7,883	833,94	687,82	821,09	680,39	140,7	744	0	-	56,61	46,6	10,02	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	559,043	33277,86	28063,3	32757,59	27751,33
23.04.2024	573,705	34111,8	28751,12	33578,68	28431,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения