

#126783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 57, г. Калининград

4113

5000

ВКТ-7

00170004

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,141	0	128,49	127,65	0	126,86	126,58	0	0	24	0	0	51,5	42,4	9,04	0,7	0,7	-
25.03.2025	1,205	0	128,83	127,99	0	127,11	126,8	0	0	24	0	0	53	43,5	9,5	0,7	0,7	-
26.03.2025	1,14	0	128,65	127,88	0	126,97	126,7	0	0	24	0	0	52	43	9	0,7	0,7	-
27.03.2025	1,148	0	128,47	127,73	0	126,79	126,53	0	0	24	0	0	52	43	9,08	0,7	0,7	-
28.03.2025	1,062	0	128,06	127,39	0	126,5	126,28	0	0	24	0	0	50,5	42,1	8,43	0,7	0,7	-
29.03.2025	1,095	0	128,24	127,6	0	126,64	126,49	0	0	24	0	0	51,2	42,5	8,67	0,7	0,7	-
30.03.2025	1,117	0	128,34	127,66	0	126,66	126,46	0	0	24	0	0	52	43,2	8,85	0,7	0,7	-
31.03.2025	1,127	0	128,33	127,63	0	126,65	126,44	0	0	24	0	0	52	43,1	8,92	0,7	0,7	-
01.04.2025	1,118	0	128,21	127,51	0	126,61	126,41	0	0	24	0	0	51,5	42,7	8,86	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,126	0	128,33	127,63	0	126,65	126,44	0	0	24	0	0	51,8	42,9	8,93	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,023	0	127,98	127,29	0	126,45	126,19	0	0	24	0	0	50,1	42	8,1	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,952	0	126,01	125,42	0	124,59	124,46	0	0	24	0	0	48,5	40,8	7,65	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,08	0	126,63	125,91	0	125,12	124,89	0	0	24	0	0	50,9	42,2	8,64	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,195	0	127,06	126,34	0	125,42	125,25	0	0	24	0	0	52,6	43,1	9,56	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,183	0	127,03	126,21	0	125,43	125,16	0	0	24	0	0	52,5	43	9,48	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,139	0	127,03	126,31	0	125,49	125,34	0	0	24	0	0	51,2	42,1	9,07	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,152	0	127,2	126,4	0	125,62	125,29	0	0	24	0	0	51,8	42,6	9,2	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,082	0	125,64	124,95	0	124,15	123,96	0	0	24	0	0	50,2	41,5	8,73	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,182	0	127,54	126,85	0	125,89	125,72	0	0	24	0	0	52,3	42,9	9,4	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,122	0	127,43	126,72	0	125,9	125,68	0	0	24	0	0	51,4	42,5	8,95	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,065	0	127,57	126,96	0	126,03	125,9	0	0	24	0	0	51	42,5	8,46	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,647	0	79,09	78,87	0	78,14	78,17	0	0	24	0	0	51,1	42,8	8,35	0,7	0,7	-
Итого:	24,101	0	2760,16	2744,9	0	2725,67	2721,14	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,101																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	129,881	12690,17	12597,84	0	12516	12482,64	0
14.04.2025	153,982	15450,33	15342,74	0	15241,67	15203,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:03:32