

#130191#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	154,003	153,997	0.006
Количество тепловой энергии, система 2	89,516	71,847	17.669

Подпись исполнителя



#130190#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,57	0,319	26,42	20,99	25,96	20,75	5,21	24	0	0	61,2	49,2	11,98	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,545	0,29	25,88	20,9	25,41	20,66	4,75	24	0	0	61,2	48,8	12,37	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,593	0,339	26,54	20,83	26,08	20,59	5,49	24	0	0	61,2	48,6	12,54	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,633	0,379	27,18	20,8	26,73	20,56	6,17	24	0	0	61,2	48,6	12,56	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,59	0,331	26,46	20,78	25,99	20,54	5,45	24	0	0	61,1	48,5	12,63	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,598	0,342	26,55	20,75	26,08	20,51	5,57	24	0	0	61,1	48,6	12,56	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,604	0,347	26,55	20,67	26,09	20,43	5,66	24	0	0	61,2	48,6	12,6	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,634	0,378	27	20,61	26,54	20,37	6,17	24	0	0	61,2	48,6	12,59	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,587	0,335	26,26	20,58	25,79	20,34	5,45	24	0	0	61,2	48,7	12,48	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,612	0,359	26,62	20,52	26,17	20,28	5,89	24	0	0	61,2	48,8	12,4	0,7	0,7
04.05.2025	-	0,643	0,393	27,22	20,59	26,75	20,35	6,4	24	0	0	61,2	48,8	12,43	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,6	0,344	26,34	20,5	25,88	20,26	5,62	24	0	0	61,1	48,4	12,73	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,588	0,336	26,06	20,4	25,59	20,16	5,43	24	0	0	61,1	48,3	12,8	0,7	0,7
07.05.2025	-	0,583	0,324	25,72	20,24	25,27	20	5,27	24	0	0	61,1	48,1	13	0,7	0,7
08.05.2025	-	0,618	0,359	26,38	20,28	25,93	20,04	5,89	24	0	0	61,1	48,1	13	0,7	0,7
09.05.2025	-	0,577	0,312	25,61	20,26	25,16	20,02	5,14	24	0	0	61,1	47,9	13,18	0,7	0,7
10.05.2025	-	0,586	0,324	25,55	20,07	25,1	19,83	5,27	24	0	0	61	47,8	13,3	0,7	0,7
11.05.2025	-	0,64	0,382	26,56	20,04	26,11	19,8	6,31	24	0	0	60,6	47,7	12,95	0,7	0,7
12.05.2025	-	0,637	0,391	26,76	19,93	26,32	19,69	6,63	24	0	0	59,4	47,1	12,37	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,569	0,341	26,11	19,86	25,68	19,62	6,06	24	0	0	57,2	45,8	11,37	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,573	0,35	26,28	19,83	25,87	19,59	6,28	24	0	0	56,4	45,3	11,1	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,576	0,356	26,34	19,73	25,94	19,49	6,45	24	0	0	55,9	44,8	11,08	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,586	0,364	26,48	19,74	26,1	19,5	6,6	24	0	0	55,7	44,5	11,21	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,568	0,351	26,28	19,69	25,9	19,45	6,45	24	0	0	55,1	44,2	10,94	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,587	0,38	26,96	19,71	26,61	19,47	7,14	24	0	0	54	43,7	10,35	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,56	0,346	26,18	19,68	25,82	19,44	6,38	24	0	0	54,8	44,1	10,78	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,585	0,373	26,68	19,65	26,31	19,41	6,9	24	0	0	54,8	44,3	10,58	0,7	0,7
21.05.2025	-	0,538	0,33	26,05	19,81	25,71	19,57	6,14	24	0	0	54,9	44,6	10,35	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,558	0,353	26,35	19,71	25,97	19,47	6,5	24	0	0	55	44,7	10,25	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,531	0,332	25,84	19,65	25,49	19,41	6,08	24	0	0	54,8	44,5	10,3	0,7	0,7
Итого:	-	17,669	10,46	791,21	606,8	778,35	599,6	178,75	720	0	-	58,94	46,99	11,96	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	71,847	3190,3	2383,14	3138,26	2359,19
23.05.2025	89,516	3981,51	2989,94	3916,61	2958,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения