

#133220#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	153,976	154,003	-0.027
Количество тепловой энергии, система 2	98,818	89,516	9.302

Подпись исполнителя



#132694#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,527	0,326	25,77	19,66	25,45	19,42	6,03	24	0	0	54,7	44,5	10,2	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,529	0,332	25,98	19,66	25,67	19,42	6,25	24	0	0	54,2	44,4	9,73	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,575	0,381	26,83	19,64	26,48	19,4	7,08	24	0	0	54,6	44,8	9,82	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,52	0,325	25,72	19,65	25,41	19,41	6	24	0	0	54,8	45	9,86	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,526	0,328	25,71	19,59	25,35	19,35	6	24	0	0	55,5	45,6	9,94	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,378	0,256	17,15	12,19	16,91	12,06	4,85	24	0	0	55,3	46,2	9,18	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,414	0,303	17,97	12,09	17,73	11,9	5,83	24	0	0	55,4	47,8	7,61	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,51	0,37	22,08	15,51	21,76	15,27	6,49	24	0	0	57,6	48,9	8,74	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,491	0,306	25,02	19,41	24,64	19,17	5,47	24	0	0	57,1	47,8	9,31	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,515	0,321	23,96	17,93	23,57	17,75	5,82	24	0	0	56,5	45,9	10,55	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,526	0,308	26,32	20,7	25,87	20,46	5,41	24	0	0	58	47,6	10,32	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,237	0,148	17,86	13,79	17,69	13,69	4	24	0	0	44	39,7	4,23	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,042	0,041	2,14	0,36	2,14	0,36	1,78	24	0	0	22,7	20,6	2,08	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,024	0,024	1,53	0,18	1,53	0,18	1,35	24	0	0	17,8	20,7	-2,86	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,049	0,049	2,51	0	2,51	0	2,51	24	0	0	19,3	20,4	-1,13	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,034	0,034	1,69	0	1,69	0	1,69	24	0	0	19,7	20,4	-0,73	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,013	0,013	0,81	0,06	0,81	0,06	0,75	24	0	0	17,2	18,4	-1,13	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,002	0,002	0,21	0,01	0,21	0,01	0,2	24	0	0	18	18,4	-0,4	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,015	0,015	0,87	0	0,87	0	0,87	24	0	0	17,8	18,7	-0,84	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,022	0,022	1,45	0,01	1,45	0,01	1,44	24	0	0	17,8	17,9	-0,14	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,012	0,012	0,67	0,01	0,67	0,01	0,66	24	0	0	17,6	17,4	0,2	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,009	0,009	0,64	0,01	0,64	0,01	0,63	24	0	0	17,6	17,9	-0,23	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,033	0,033	1,69	0,01	1,69	0,01	1,68	23	1	1	17,9	18,4	-0,52	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,034	0,04	10,13	8,06	10,13	8,06	2,07	24	0	0	19,4	20,1	-0,75	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,284	0,214	19,6	14,6	19,49	14,56	4,93	24	0	0	36,4	29,3	7,07	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,492	0,286	20,42	15,45	20,14	15,21	4,93	24	0	0	58,3	44,7	13,55	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,531	0,329	20,17	14,49	19,88	14,25	5,63	24	0	0	58,7	44,5	14,18	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,467	0,266	19,06	14,52	18,78	14,28	4,5	24	0	0	58,8	44,5	14,25	0,7	0,7
21.06.2025	-	0,482	0,283	19,4	14,53	19,14	14,29	4,85	24	0	0	58,6	44,6	13,98	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,544	0,345	20,52	14,51	20,23	14,27	5,96	24	0	0	58,4	44,7	13,68	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,465	0,265	19,13	14,59	18,86	14,35	4,51	24	0	0	58,8	44,8	14,04	0,7	0,7
Итого:	-	9,302	5,986	443,01	321,22	437,39	317,22	120,17	743	1	-	40,92	34,66	6,25	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	89,516	3981,51	2989,94	3916,61	2958,79
23.06.2025	98,818	4424,52	3311,16	4354	3276,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения