

#92326#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00170004	23.08.2024	23.07.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	978,152	978,152	0
Количество тепловой энергии, система 2	621,583	608,914	12.669

Подпись исполнителя



#91749#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 4115
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,424	0,211	25,36	21,65	24,88	21,41	3,47	24	0	0	60	49,9	10,11	0,7	0,7
25.07.2024	-	0,397	0,18	24,98	21,77	24,5	21,53	2,97	24	0	0	60,2	49,9	10,23	0,7	0,7
26.07.2024	-	0,4	0,181	24,91	21,69	24,43	21,45	2,98	24	0	0	60,1	49,8	10,3	0,7	0,7
27.07.2024	-	0,406	0,193	24,93	21,54	24,45	21,3	3,15	24	0	0	60	49,8	10,25	0,7	0,7
28.07.2024	-	0,427	0,206	25,14	21,43	24,66	21,19	3,47	24	0	0	59,6	49,3	10,29	0,7	0,7
29.07.2024	-	0,426	0,201	25,41	21,81	24,96	21,57	3,39	24	0	0	59,5	49,1	10,4	0,7	0,7
30.07.2024	-	0,414	0,192	23,88	20,48	23,46	20,24	3,22	24	0	0	59,7	48,8	10,89	0,7	0,7
31.07.2024	-	0,411	0,192	23,86	20,45	23,42	20,21	3,21	24	0	0	59,7	48,8	10,85	0,7	0,7
01.08.2024	-	0,425	0,211	24,1	20,37	23,65	20,13	3,52	24	0	0	59,7	48,9	10,77	0,7	0,7
02.08.2024	-	0,388	0,172	23,39	20,36	22,97	20,12	2,85	24	0	0	59,9	49	10,9	0,7	0,7
03.08.2024	-	0,416	0,197	23,82	20,34	23,4	20,1	3,3	24	0	0	59,8	48,9	10,84	0,7	0,7
04.08.2024	-	0,399	0,187	23,61	20,32	23,19	20,08	3,11	24	0	0	59,6	48,9	10,69	0,7	0,7
05.08.2024	-	0,434	0,218	24,13	20,26	23,69	20,02	3,67	24	0	0	59,6	48,9	10,76	0,7	0,7
06.08.2024	-	0,407	0,194	23,73	20,31	23,29	20,07	3,22	24	0	0	59,5	48,8	10,69	0,7	0,7
07.08.2024	-	0,412	0,197	23,82	20,3	23,39	20,06	3,33	24	0	0	59,6	48,9	10,67	0,7	0,7
08.08.2024	-	0,423	0,211	23,92	20,24	23,51	20	3,51	24	0	0	59,7	49	10,64	0,7	0,7
09.08.2024	-	0,413	0,199	23,72	20,2	23,28	19,96	3,32	24	0	0	59,8	49	10,75	0,7	0,7
10.08.2024	-	0,408	0,19	23,61	20,22	23,21	19,98	3,23	24	0	0	59,5	48,7	10,78	0,7	0,7
11.08.2024	-	0,43	0,213	23,94	20,17	23,55	19,93	3,62	24	0	0	59	48,2	10,83	0,7	0,7
12.08.2024	-	0,427	0,208	23,82	20,11	23,37	19,87	3,5	24	0	0	59,4	48,4	11	0,7	0,7
13.08.2024	-	0,403	0,186	23,39	20,08	22,96	19,84	3,12	24	0	0	59,4	48,4	10,95	0,7	0,7
14.08.2024	-	0,384	0,17	23,1	20,1	22,69	19,86	2,83	24	0	0	59,6	48,7	10,93	0,7	0,7
15.08.2024	-	0,403	0,19	23,43	20,1	23	19,86	3,14	24	0	0	59,7	48,9	10,87	0,7	0,7
16.08.2024	-	0,383	0,173	23,13	20,09	22,73	19,85	2,88	24	0	0	59,7	49,1	10,58	0,7	0,7
17.08.2024	-	0,395	0,187	23,33	20,07	22,94	19,83	3,11	24	0	0	59,8	49,2	10,56	0,7	0,7
18.08.2024	-	0,384	0,177	23,18	20,06	22,8	19,82	2,98	24	0	0	59,4	49	10,41	0,7	0,7
19.08.2024	-	0,4	0,192	23,41	20,03	22,97	19,79	3,18	24	0	0	59,8	49,1	10,64	0,7	0,7
20.08.2024	-	0,412	0,204	23,56	20,01	23,15	19,77	3,38	24	0	0	59,6	49	10,63	0,7	0,7
21.08.2024	-	0,391	0,179	23,18	20,01	22,78	19,77	3,01	24	0	0	59,6	49	10,64	0,7	0,7
22.08.2024	-	0,425	0,212	23,81	20,04	23,38	19,8	3,58	24	0	0	59,3	48,6	10,75	0,7	0,7
23.08.2024	-	0,402	0,188	23,36	20,07	22,98	19,83	3,15	24	0	0	59,5	48,6	10,91	0,7	0,7
Итого:	-	12,669	6,011	740,96	634,68	727,64	627,24	100,4	744	0	-	59,65	48,99	10,66	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	608,914	36210,65	30512,13	35641,08	30174,22
23.08.2024	621,583	36951,61	31146,81	36368,72	30801,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
