

#30552#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	721,727	721,727	0
Количество тепловой энергии, система 2	472,643	458,279	14.364

Подпись исполнителя _____



#29720#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5001
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,431	0,2	35,1	31,79	34,55	31,32	3,23	24	0	0	60,3	52,8	7,57	0,7	0,7
25.08.2023	-	0,411	0,169	34,66	31,82	34,13	31,35	2,78	24	0	0	60,6	52,8	7,73	0,7	0,7
26.08.2023	-	0,45	0,211	35,65	32,06	35,06	31,58	3,48	24	0	0	60,8	53,2	7,58	0,7	0,7
27.08.2023	-	0,461	0,228	35,71	31,85	35,15	31,37	3,78	24	0	0	60,4	52,9	7,45	0,7	0,7
28.08.2023	-	0,454	0,213	35,23	31,58	34,66	31,11	3,55	24	0	0	60,3	52,5	7,73	0,7	0,7
29.08.2023	-	0,469	0,232	35,31	31,36	34,72	30,89	3,83	24	0	0	60,3	52,4	7,83	0,7	0,7
30.08.2023	-	0,42	0,173	34,49	31,52	33,96	31,06	2,9	24	0	0	60,3	52,4	7,87	0,7	0,7
31.08.2023	-	0,44	0,2	34,87	31,42	34,35	30,99	3,36	24	0	0	59,6	51,9	7,73	0,7	0,7
01.09.2023	-	0,467	0,216	35,15	31,46	34,64	31	3,64	24	0	0	59,7	51,7	8	0,7	0,7
02.09.2023	-	0,489	0,237	35,56	31,47	35,02	31,01	4,01	24	0	0	59,7	51,7	8,02	0,7	0,7
03.09.2023	-	0,464	0,222	35,25	31,36	34,76	30,94	3,82	24	0	0	58,7	51	7,75	0,7	0,7
04.09.2023	-	0,475	0,238	35,49	31,23	34,98	30,84	4,14	24	0	0	58,2	50,6	7,62	0,7	0,7
05.09.2023	-	0,473	0,225	34,72	30,84	34,21	30,42	3,79	24	0	0	59,8	51,7	8,11	0,7	0,7
06.09.2023	-	0,473	0,227	34,76	30,85	34,23	30,42	3,81	24	0	0	60	52	8,07	0,7	0,7
07.09.2023	-	0,473	0,218	34,73	30,93	34,18	30,49	3,69	24	0	0	60,3	52,1	8,18	0,7	0,7
08.09.2023	-	0,467	0,215	34,51	30,88	34	30,42	3,58	24	0	0	60,5	52,3	8,14	0,7	0,7
09.09.2023	-	0,505	0,262	35,35	30,9	34,8	30,42	4,38	24	0	0	60,1	52,1	7,94	0,7	0,7
10.09.2023	-	0,48	0,236	34,03	29,92	33,52	29,54	3,98	24	0	0	59,9	51,8	8,17	0,7	0,7
11.09.2023	-	0,477	0,235	33,03	29,07	32,52	28,66	3,86	24	0	0	60,7	52,3	8,38	0,7	0,7
12.09.2023	-	0,471	0,236	33,51	29,56	33,02	29,11	3,91	24	0	0	60,4	52,3	8,08	0,7	0,7
13.09.2023	-	0,461	0,217	34,1	30,44	33,53	29,98	3,55	24	0	0	61	52,9	8,13	0,7	0,7
14.09.2023	-	0,467	0,223	34,05	30,2	33,53	29,79	3,74	24	0	0	60,3	52,2	8,15	0,7	0,7
15.09.2023	-	0,465	0,221	33,73	29,99	33,23	29,56	3,67	24	0	0	60,1	51,8	8,3	0,7	0,7
16.09.2023	-	0,504	0,256	34,32	29,93	33,81	29,54	4,27	24	0	0	59,9	51,4	8,45	0,7	0,7
17.09.2023	-	0,501	0,257	34,28	29,86	33,75	29,44	4,31	24	0	0	59,8	51,5	8,26	0,7	0,7
18.09.2023	-	0,465	0,216	34,1	30,35	33,6	29,92	3,68	24	0	0	60	51,7	8,24	0,7	0,7
19.09.2023	-	0,472	0,222	33,49	29,72	33,01	29,31	3,7	24	0	0	60,2	51,8	8,39	0,7	0,7
20.09.2023	-	0,423	0,174	32,75	29,78	32,27	29,37	2,9	24	0	0	59,8	51,4	8,44	0,7	0,7
21.09.2023	-	0,451	0,202	33	29,51	32,51	29,12	3,39	24	0	0	60	51,4	8,56	0,7	0,7
22.09.2023	-	0,457	0,205	32,76	29,15	32,27	28,8	3,47	24	0	0	60	51,4	8,58	0,7	0,7
23.09.2023	-	0,448	0,203	32,52	29,05	32,03	28,69	3,34	24	0	0	60,4	51,6	8,76	0,7	0,7
Итого:	-	14,364	6,789	1066,21	949,85	1050	936,46	113,54	744	0	-	60,07	51,99	8,07	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	458,279	27312,66	23048,93	26884,6	22792,68
23.09.2023	472,643	28378,87	23998,78	27934,6	23729,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____