

#94749#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00170004	23.09.2024	23.08.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	978,152	978,152	0
Количество тепловой энергии, система 2	634,512	621,583	12.929

Подпись исполнителя



#93934#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5001
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,427	0,213	23,71	19,93	23,3	19,69	3,61	24	0	0	59,4	48,6	10,82	0,7	0,7
25.08.2024	-	0,413	0,202	23,21	19,66	22,83	19,42	3,41	24	0	0	59,1	48,3	10,83	0,7	0,7
26.08.2024	-	0,403	0,193	22,98	19,54	22,58	19,3	3,28	24	0	0	59,3	48,4	10,96	0,7	0,7
27.08.2024	-	0,425	0,211	23,01	19,31	22,62	19,07	3,55	24	0	0	59,4	48,2	11,19	0,7	0,7
28.08.2024	-	0,44	0,228	23,14	19,17	22,76	18,93	3,83	24	0	0	59,2	48	11,24	0,7	0,7
29.08.2024	-	0,39	0,176	22,29	19,2	21,94	18,96	2,98	24	0	0	59,4	48,3	11,17	0,7	0,7
30.08.2024	-	0,375	0,167	21,88	19,01	21,52	18,77	2,75	24	0	0	59,9	48,7	11,18	0,7	0,7
31.08.2024	-	0,409	0,205	22,48	18,92	22,12	18,68	3,44	24	0	0	59,5	48,3	11,15	0,7	0,7
01.09.2024	-	0,433	0,225	22,79	18,81	22,43	18,57	3,86	24	0	0	58,8	47,7	11,08	0,7	0,7
02.09.2024	-	0,411	0,196	22,28	18,88	21,93	18,64	3,29	24	0	0	59,4	47,9	11,46	0,7	0,7
03.09.2024	-	0,412	0,201	22,38	18,9	22,03	18,66	3,37	24	0	0	59,3	48	11,32	0,7	0,7
04.09.2024	-	0,409	0,197	22,38	18,9	22,02	18,66	3,36	24	0	0	59,6	48,3	11,27	0,7	0,7
05.09.2024	-	0,41	0,199	22,37	18,87	22,02	18,63	3,39	24	0	0	59,2	48	11,21	0,7	0,7
06.09.2024	-	0,393	0,185	22,04	18,85	21,73	18,61	3,12	24	0	0	59,1	47,9	11,19	0,7	0,7
07.09.2024	-	0,399	0,19	22,13	18,86	21,76	18,62	3,14	24	0	0	59,5	48,2	11,35	0,7	0,7
08.09.2024	-	0,403	0,194	22,17	18,77	21,83	18,53	3,3	24	0	0	59,1	47,9	11,22	0,7	0,7
09.09.2024	-	0,407	0,198	22,15	18,74	21,84	18,5	3,34	24	0	0	59,2	47,7	11,46	0,7	0,7
10.09.2024	-	0,404	0,197	22,07	18,66	21,75	18,42	3,33	24	0	0	59	47,8	11,22	0,7	0,7
11.09.2024	-	0,414	0,205	21,89	18,36	21,59	18,12	3,47	24	0	0	59	47,4	11,55	0,7	0,7
12.09.2024	-	0,422	0,216	21,88	18,15	21,58	17,91	3,67	24	0	0	58,4	46,9	11,52	0,7	0,7
13.09.2024	-	0,433	0,229	22,05	18,09	21,74	17,85	3,89	24	0	0	58,3	46,7	11,61	0,7	0,7
14.09.2024	-	0,472	0,265	22,75	18,07	22,43	17,83	4,6	24	0	0	58	46,5	11,54	0,7	0,7
15.09.2024	-	0,469	0,262	22,75	18,06	22,45	17,82	4,63	24	0	0	57,5	46,2	11,29	0,7	0,7
16.09.2024	-	0,311	0,187	22,08	17,74	21,9	17,6	4,3	24	0	0	44,3	37,5	6,78	0,7	0,7
17.09.2024	-	0,433	0,222	21,82	17,97	21,51	17,73	3,78	24	0	0	58,7	46,8	11,93	0,7	0,7
18.09.2024	-	0,422	0,216	21,71	17,97	21,4	17,73	3,67	24	0	0	58,7	47	11,68	0,7	0,7
19.09.2024	-	0,386	0,176	20,96	17,93	20,68	17,69	2,99	24	0	0	58,7	46,9	11,83	0,7	0,7
20.09.2024	-	0,46	0,249	22,18	17,87	21,85	17,63	4,22	24	0	0	59	47,1	11,91	0,7	0,7
21.09.2024	-	0,47	0,264	22,39	17,79	22,04	17,55	4,49	24	0	0	58,5	46,8	11,68	0,7	0,7
22.09.2024	-	0,476	0,273	22,59	17,71	22,26	17,47	4,79	24	0	0	57,7	46,3	11,42	0,7	0,7
23.09.2024	-	0,398	0,193	21,16	17,79	20,88	17,55	3,33	24	0	0	58,3	46,6	11,76	0,7	0,7
Итого:	-	12,929	6,534	691,67	576,48	681,32	569,14	112,18	744	0	-	58,47	47,25	11,22	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	621,583	36951,61	31146,81	36368,72	30801,46
23.09.2024	634,512	37643,28	31723,29	37050,04	31370,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения