

#33071#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 57, г. Калининград  
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00170004	23.10.2023	23.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	733,362	721,727	11.635
Количество тепловой энергии, система 2	486,506	472,643	13.863

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#33070#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5000  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00170004  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	20	0,18	0,7	0,7
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,4	0,41	0,7	0,7
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,8	0,24	0,7	0,7
27.09.2023	-	0	0	0,03	0,04	0	0,03	0,04	0	0	24	0	0	20,1	19,8	0,33	0,7	0,7
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,5	0,23	0,7	0,7
29.09.2023	-	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	20,6	20,9	-0,36	0,7	0,7
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	20,3	0,07	0,7	0,7
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,3	0,07	0,7	0,7
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,1	0,24	0,7	0,7
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,6	0,19	0,7	0,7
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	18,6	-0,04	0,7	0,7
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	18	0,08	0,7	0,7
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,7	17,6	0,18	0,7	0,7
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	17,4	-0,03	0,7	0,7
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,2	0,04	0,7	0,7
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	17	0,08	0,7	0,7
10.10.2023	-	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	24	0	0	16,5	16,3	0,19	0,7	0,7
11.10.2023	-	0	0	0,16	0,74	0	0,16	0,74	0	0	24	0	0	16,8	19,8	-2,95	0,7	0,7
12.10.2023	-	0,506	0	80,09	79,18	0	79,4	78,65	0	0	24	0	0	43,9	37,5	6,41	0,7	0,7
13.10.2023	-	0,869	0	137,13	135,42	0	135,78	134,46	0	0	24	0	0	45,6	39,2	6,43	0,7	0,7
14.10.2023	-	0,956	0	137,08	135,39	0	135,64	134,43	0	0	24	0	0	46,3	39,2	7,06	0,7	0,7
15.10.2023	-	0,967	0	136,35	134,72	0	134,91	133,76	0	0	24	0	0	46,3	39,1	7,19	0,7	0,7
16.10.2023	-	1,083	0	136,43	134,73	0	134,87	133,69	0	0	24	0	0	48,5	40,4	8,06	0,7	0,7
17.10.2023	-	1,079	0	135,5	133,8	0	133,97	132,75	0	0	24	0	0	48,4	40,3	8,07	0,7	0,7
18.10.2023	-	0,974	0	134,85	133,23	0	133,41	132,27	0	0	24	0	0	46,3	39	7,31	0,7	0,7
19.10.2023	-	1,188	0	134,39	132,64	0	132,8	131,57	0	0	24	0	0	50,3	41,3	8,97	0,7	0,7
20.10.2023	-	1,357	0	134,66	132,83	0	132,87	131,63	0	0	24	0	0	53,5	43,3	10,23	0,7	0,7
21.10.2023	-	0,8	0	82,91	82,11	0	81,98	81,47	0	0	24	0	0	49,8	40	9,82	0,7	0,7
22.10.2023	-	0,94	0	135,4	133,99	0	134,2	133,03	0	0	24	0	0	44,4	37,4	7,03	0,7	0,7
23.10.2023	-	0,916	0	135,07	133,69	0	133,87	132,73	0	0	24	0	0	44,5	37,6	6,85	0,7	0,7
Итого:	-	11,635	0	1520,08	1502,52	0	1503,92	1491,23	0	0	720	0	-	30,25	27,16	3,09	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2023	721,727	77657,21	76739,5	0	76661,42	76072	0
23.10.2023	733,362	79177,29	78242,02	0	78165,34	77563,23	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#31923#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5001  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00170004  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,461	0,219	32,79	28,95	32,3	28,61	3,69	24	0	0	59,4	50,9	8,55	0,7	0,7
25.09.2023	-	0,455	0,205	32,32	28,71	31,83	28,35	3,48	24	0	0	59,6	50,8	8,8	0,7	0,7
26.09.2023	-	0,453	0,204	32,33	28,74	31,85	28,42	3,43	24	0	0	59,5	50,7	8,79	0,7	0,7
27.09.2023	-	0,486	0,236	32,82	28,71	32,34	28,36	3,98	24	0	0	59,8	51,1	8,71	0,7	0,7
28.09.2023	-	0,48	0,232	32,68	28,63	32,19	28,27	3,92	24	0	0	60	51,3	8,69	0,7	0,7
29.09.2023	-	0,412	0,169	31,76	28,79	31,28	28,43	2,85	24	0	0	59,7	51,2	8,55	0,7	0,7
30.09.2023	-	0,428	0,184	31,93	28,67	31,45	28,36	3,09	24	0	0	59,3	50,7	8,62	0,7	0,7
01.10.2023	-	0,468	0,226	32,68	28,57	32,2	28,27	3,93	24	0	0	58,5	50,1	8,42	0,7	0,7
02.10.2023	-	0,449	0,2	31,89	28,27	31,4	27,99	3,41	24	0	0	59,4	50,6	8,84	0,7	0,7
03.10.2023	-	0,458	0,212	32,08	28,34	31,6	28,04	3,56	24	0	0	59,7	50,9	8,79	0,7	0,7
04.10.2023	-	0,47	0,219	32,36	28,42	31,88	28,13	3,75	24	0	0	59	50,2	8,79	0,7	0,7
05.10.2023	-	0,343	0,17	24,21	20,64	23,88	20,44	3,44	24	0	0	54,7	47,2	7,52	0,7	0,7
06.10.2023	-	0,452	0,211	32,2	28,32	31,72	28,04	3,68	24	0	0	57,8	49,2	8,6	0,7	0,7
07.10.2023	-	0,454	0,202	32,27	28,51	31,79	28,26	3,53	24	0	0	57,9	49,1	8,79	0,7	0,7
08.10.2023	-	0,51	0,268	33,02	28,03	32,53	27,77	4,76	24	0	0	57	48,4	8,63	0,7	0,7
09.10.2023	-	0,474	0,218	31,65	27,69	31,17	27,45	3,72	24	0	0	58,5	49,2	9,34	0,7	0,7
10.10.2023	-	0,509	0,254	32,4	27,82	31,92	27,57	4,35	24	0	0	58,3	49	9,26	0,7	0,7
11.10.2023	-	0,463	0,208	31,79	28,01	31,31	27,77	3,54	24	0	0	58,4	49,2	9,2	0,7	0,7
12.10.2023	-	0,49	0,244	32,47	27,94	31,99	27,7	4,29	24	0	0	57,2	48,3	8,83	0,7	0,7
13.10.2023	-	0,46	0,211	31,69	27,75	31,21	27,51	3,7	24	0	0	58	49	8,94	0,7	0,7
14.10.2023	-	0,461	0,221	31,93	27,79	31,45	27,54	3,91	24	0	0	57,6	49,1	8,5	0,7	0,7
15.10.2023	-	0,474	0,249	32,46	27,65	31,98	27,41	4,57	24	0	0	55,8	47,8	8,04	0,7	0,7
16.10.2023	-	0,467	0,225	31,2	27,12	30,72	26,87	3,85	24	0	0	58,6	49,6	9	0,7	0,7
17.10.2023	-	0,449	0,206	31,21	27,48	30,73	27,24	3,49	24	0	0	58,6	49,6	9,01	0,7	0,7
18.10.2023	-	0,462	0,218	31,63	27,67	31,15	27,42	3,73	24	0	0	58,6	49,8	8,89	0,7	0,7
19.10.2023	-	0,486	0,248	31,53	27,02	31,05	26,78	4,27	24	0	0	57,8	49	8,89	0,7	0,7
20.10.2023	-	0,448	0,206	29,79	25,93	29,31	25,69	3,62	24	0	0	57,5	48,2	9,34	0,7	0,7
21.10.2023	-	0,504	0,257	30,65	25,96	30,17	25,72	4,45	24	0	0	57,9	48,3	9,64	0,7	0,7
22.10.2023	-	0,495	0,253	31,93	27,16	31,45	26,92	4,53	24	0	0	57,2	48,5	8,73	0,7	0,7
23.10.2023	-	0,442	0,195	30,69	27,1	30,21	26,86	3,35	24	0	0	58,2	49,1	9,13	0,7	0,7
Итого:	-	13,863	6,57	950,36	830,39	936,06	822,19	113,87	720	0	-	58,32	49,54	8,79	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	472,643	28378,87	23998,78	27934,6	23729,14
23.10.2023	486,506	29329,23	24829,17	28870,66	24551,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения