

#96415#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 13.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

| Заводской номер счётчика 00170004 | Показания прибора, Гкал 13.10.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 983,758 | 978,152 | 5.606 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 643,609 | 634,512 | 9.097 |

Подпись исполнителя



с 14.10.24 по 15.10.24



#96413#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 13.10.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5000
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 16.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tnар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNар, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.09.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 21,4 | -0,43 | 0,7 | 0,7 |
| 25.09.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,8 | 20,8 | 0,03 | 0,7 | 0,7 |
| 26.09.2024 | - | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21,4 | 21 | 0,38 | 0,7 | 0,7 |
| 27.09.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,4 | 20,4 | 0,03 | 0,7 | 0,7 |
| 28.09.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19,4 | 19,4 | 0,06 | 0,7 | 0,7 |
| 29.09.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18,2 | 18 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
| 30.09.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18,2 | 17,8 | 0,39 | 0,7 | 0,7 |
| 01.10.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18,1 | 18,2 | -0,03 | 0,7 | 0,7 |
| 02.10.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17,9 | 18 | -0,05 | 0,7 | 0,7 |
| 03.10.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17,8 | 17,9 | -0,06 | 0,7 | 0,7 |
| 04.10.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17,7 | 17,7 | -0,07 | 0,7 | 0,7 |
| 05.10.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17,6 | 17,7 | -0,04 | 0,7 | 0,7 |
| 06.10.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | -0,05 | 0,7 | 0,7 |
| 07.10.2024 | - | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 17,3 | 0,79 | 0,7 | 0,7 |
| 08.10.2024 | - | 0,695 | 0 | 92,67 | 91,58 | 0 | 91,78 | 90,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45,9 | 38,3 | 7,59 | 0,7 | 0,7 |
| 09.10.2024 | - | 1,012 | 0 | 142,38 | 140,78 | 0 | 140,94 | 139,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 39,1 | 7,2 | 0,7 | 0,7 |
| 10.10.2024 | - | 0,908 | 0 | 130,34 | 128,9 | 0 | 128,96 | 127,98 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 46,3 | 39,2 | 7,05 | 0,7 | 0,7 |
| 11.10.2024 | - | 0,932 | 0 | 134,91 | 133,43 | 0 | 133,47 | 132,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 39,3 | 7 | 0,7 | 0,7 |
| 12.10.2024 | - | 1,014 | 0 | 134,41 | 132,89 | 0 | 132,92 | 131,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,8 | 40,1 | 7,67 | 0,7 | 0,7 |
| 13.10.2024 | - | 1,045 | 0 | 133,89 | 132,35 | 0 | 132,45 | 131,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 40,1 | 7,9 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | - | 5,606 | 0 | 768,66 | 759,98 | 0 | 760,58 | 754,57 | 0 | 0 | 479 | 1 | - | 27,23 | 24,96 | 2,28 | 0,7 | 0,7 |

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 479 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 23.09.2024 | 978,152 | 103195,05 | 101956,77 | 0 | 101865,9 | 101073,99 | 0 |
| 13.10.2024 | 983,758 | 103963,71 | 102716,75 | 0 | 102626,48 | 101828,56 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#96414#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 13.10.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5001
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 16.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.09.2024 | - | 0,42 | 0,217 | 21,52 | 17,76 | 21,22 | 17,52 | 3,7 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 46,4 | 11,76 | 0,7 | 0,7 |
| 25.09.2024 | - | 0,433 | 0,227 | 21,72 | 17,67 | 21,41 | 17,43 | 3,98 | 24 | 0 | 0 | 58 | 46,3 | 11,63 | 0,7 | 0,7 |
| 26.09.2024 | - | 0,254 | 0,164 | 22,06 | 17,34 | 21,94 | 17,23 | 4,71 | 24 | 0 | 0 | 39 | 34,9 | 4,17 | 0,7 | 0,7 |
| 27.09.2024 | - | 0,423 | 0,225 | 21,45 | 17,48 | 21,17 | 17,24 | 3,93 | 24 | 0 | 0 | 57 | 45,4 | 11,65 | 0,7 | 0,7 |
| 28.09.2024 | - | 0,45 | 0,249 | 21,86 | 17,42 | 21,58 | 17,18 | 4,4 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 45,2 | 11,67 | 0,7 | 0,7 |
| 29.09.2024 | - | 0,484 | 0,284 | 22,39 | 17,26 | 22,11 | 17,02 | 5,09 | 24 | 0 | 0 | 56,2 | 44,6 | 11,57 | 0,7 | 0,7 |
| 30.09.2024 | - | 0,52 | 0,316 | 22,94 | 17,26 | 22,61 | 17,02 | 5,59 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 44,6 | 12,07 | 0,7 | 0,7 |
| 01.10.2024 | - | 0,47 | 0,258 | 21,97 | 17,33 | 21,7 | 17,09 | 4,61 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 44,3 | 12,27 | 0,7 | 0,7 |
| 02.10.2024 | - | 0,513 | 0,307 | 22,8 | 17,22 | 22,51 | 16,98 | 5,53 | 24 | 0 | 0 | 56 | 44 | 12,07 | 0,7 | 0,7 |
| 03.10.2024 | - | 0,486 | 0,276 | 22,23 | 17,24 | 21,96 | 17 | 4,96 | 24 | 0 | 0 | 55,8 | 43,6 | 12,14 | 0,7 | 0,7 |
| 04.10.2024 | - | 0,468 | 0,262 | 21,96 | 17,25 | 21,71 | 17,01 | 4,7 | 24 | 0 | 0 | 55,7 | 43,5 | 12,19 | 0,7 | 0,7 |
| 05.10.2024 | - | 0,474 | 0,271 | 22,1 | 17,15 | 21,84 | 16,91 | 4,93 | 24 | 0 | 0 | 55,2 | 43,2 | 11,97 | 0,7 | 0,7 |
| 06.10.2024 | - | 0,571 | 0,375 | 23,97 | 17,01 | 23,66 | 16,77 | 6,89 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 43,1 | 11,58 | 0,7 | 0,7 |
| 07.10.2024 | - | 0,396 | 0,259 | 23,06 | 16,91 | 22,85 | 16,77 | 6,08 | 24 | 0 | 0 | 44 | 36,3 | 7,74 | 0,7 | 0,7 |
| 08.10.2024 | - | 0,482 | 0,285 | 22,52 | 17,16 | 22,26 | 16,92 | 5,34 | 24 | 0 | 0 | 54,1 | 42,7 | 11,41 | 0,7 | 0,7 |
| 09.10.2024 | - | 0,439 | 0,255 | 21,91 | 17,15 | 21,65 | 16,91 | 4,74 | 24 | 0 | 0 | 53,7 | 42,9 | 10,8 | 0,7 | 0,7 |
| 10.10.2024 | - | 0,419 | 0,248 | 21,06 | 16,41 | 20,82 | 16,18 | 4,64 | 23 | 1 | 1 | 53,7 | 43,2 | 10,48 | 0,7 | 0,7 |
| 11.10.2024 | - | 0,43 | 0,253 | 21,91 | 17,18 | 21,65 | 16,94 | 4,71 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 43,4 | 10,39 | 0,7 | 0,7 |
| 12.10.2024 | - | 0,511 | 0,34 | 23,55 | 17,07 | 23,29 | 16,83 | 6,46 | 24 | 0 | 0 | 53 | 42,9 | 10,06 | 0,7 | 0,7 |
| 13.10.2024 | - | 0,454 | 0,286 | 22,68 | 17,01 | 22,41 | 16,79 | 5,62 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 42,3 | 9,8 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | - | 9,097 | 5,357 | 445,66 | 344,28 | 440,35 | 339,74 | 100,61 | 479 | 1 | - | 54,01 | 43,14 | 10,87 | 0,7 | 0,7 |

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 479 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2024 | 634,512 | 37643,28 | 31723,29 | 37050,04 | 31370,6 |
| 13.10.2024 | 643,609 | 38088,94 | 32067,57 | 37490,39 | 31710,34 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения