

#38625#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	769,635	733,362	36.273
Количество тепловой энергии, система 2	500,651	486,506	14.145

Подпись исполнителя



#37332#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5001
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	0,445	0,204	30,56	26,77	30,08	26,53	3,55	24	0	0	58,2	49,2	9,04	0,7	0,7
25.10.2023	-	0,422	0,181	30,3	26,89	29,82	26,64	3,18	24	0	0	57,6	48,6	9,05	0,7	0,7
26.10.2023	-	0,449	0,216	29,58	25,54	29,13	25,31	3,82	24	0	0	57,6	48,5	9,07	0,7	0,7
27.10.2023	-	0,456	0,212	30,41	26,45	29,93	26,21	3,72	24	0	0	57,8	48,7	9,11	0,7	0,7
28.10.2023	-	0,474	0,234	30,32	25,95	29,84	25,71	4,13	24	0	0	57,5	48,3	9,19	0,7	0,7
29.10.2023	-	0,458	0,22	30,01	25,85	29,53	25,61	3,92	24	0	0	57	47,8	9,18	0,7	0,7
30.10.2023	-	0,457	0,218	29,93	25,93	29,45	25,69	3,76	24	0	0	58,2	48,9	9,32	0,7	0,7
31.10.2023	-	0,398	0,199	24,89	21,25	24,48	21,03	3,45	24	0	0	58,7	49,3	9,37	0,7	0,7
01.11.2023	-	0,403	0,203	26,5	22,79	26,03	22,55	3,48	24	0	0	58,2	49,3	8,89	0,7	0,7
02.11.2023	-	0,463	0,215	30,62	26,72	30,14	26,48	3,66	24	0	0	58,7	49,3	9,37	0,7	0,7
03.11.2023	-	0,433	0,186	29,99	26,65	29,51	26,41	3,1	24	0	0	58,8	49,4	9,45	0,7	0,7
04.11.2023	-	0,481	0,241	30,77	26,35	30,29	26,11	4,18	24	0	0	58,2	49,1	9,13	0,7	0,7
05.11.2023	-	0,46	0,22	30,3	26,2	29,82	25,96	3,86	24	0	0	57,9	48,7	9,16	0,7	0,7
06.11.2023	-	0,467	0,235	30,31	25,88	29,83	25,64	4,19	24	0	0	57,3	48,4	8,87	0,7	0,7
07.11.2023	-	0,45	0,21	29,93	26,06	29,46	25,82	3,64	24	0	0	58,1	48,9	9,22	0,7	0,7
08.11.2023	-	0,447	0,211	29,4	25,51	28,92	25,27	3,65	24	0	0	58,1	48,8	9,35	0,7	0,7
09.11.2023	-	0,447	0,217	28,74	24,79	28,26	24,55	3,71	24	0	0	57,9	48,5	9,46	0,7	0,7
10.11.2023	-	0,462	0,226	28,67	24,51	28,19	24,27	3,92	24	0	0	58,2	48,5	9,65	0,7	0,7
11.11.2023	-	0,491	0,261	29,2	24,47	28,72	24,23	4,49	24	0	0	57,8	48,3	9,47	0,7	0,7
12.11.2023	-	0,43	0,203	28,2	24,33	27,72	24,09	3,63	24	0	0	57	47,8	9,23	0,7	0,7
13.11.2023	-	0,457	0,227	28,6	24,44	28,12	24,2	3,92	24	0	0	57,7	48,2	9,56	0,7	0,7
14.11.2023	-	0,454	0,228	28,45	24,26	27,97	24,02	3,95	24	0	0	57	47,5	9,51	0,7	0,7
15.11.2023	-	0,441	0,208	28,27	24,31	27,79	24,07	3,72	24	0	0	56,9	47,3	9,57	0,7	0,7
16.11.2023	-	0,451	0,221	28,35	24,19	27,88	23,95	3,93	24	0	0	56,7	47,1	9,61	0,7	0,7
17.11.2023	-	0,466	0,228	28,36	24,15	27,88	23,91	3,97	24	0	0	57,4	47,3	10,04	0,7	0,7
18.11.2023	-	0,528	0,289	29,25	23,91	28,77	23,67	5,1	24	0	0	57,4	47,5	9,9	0,7	0,7
19.11.2023	-	0,505	0,273	28,84	23,74	28,36	23,5	4,86	24	0	0	57	47,3	9,69	0,7	0,7
20.11.2023	-	0,451	0,212	27,82	23,93	27,34	23,69	3,65	24	0	0	58,1	47,9	10,27	0,7	0,7
21.11.2023	-	0,47	0,217	27,78	23,89	27,3	23,65	3,65	24	0	0	59,2	48,4	10,75	0,7	0,7
22.11.2023	-	0,475	0,227	27,86	23,73	27,38	23,49	3,89	24	0	0	58,8	48,3	10,5	0,7	0,7
23.11.2023	-	0,454	0,224	27,77	23,6	27,31	23,36	3,95	24	0	0	56,8	46,9	9,9	0,7	0,7
Итого:	-	14,145	6,866	899,98	773,04	885,25	765,62	119,63	744	0	-	57,8	48,32	9,48	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	486,506	29329,23	24829,17	28870,66	24551,33
23.11.2023	500,651	30229,21	25602,21	29755,91	25316,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения