

#53136#



Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 57, г. Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	817,02	769,635	47.385
Количество тепловой энергии, система 2	515,15	500,651	14.499

Подпись исполнителя



#52054#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5001  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00170004  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 27.12.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,484	0,261	28,36	23,48	27,9	23,24	4,66	24	0	0	55,8	46,2	9,62	0,7	0,7
25.11.2023	-0,2	0,48	0,242	27,93	23,47	27,45	23,23	4,22	24	0	0	57,7	47,5	10,19	0,7	0,7
26.11.2023	-2,4	0,534	0,287	28,28	23,05	27,8	22,81	4,99	24	0	0	58,4	47,9	10,52	0,7	0,7
27.11.2023	-7,5	0,503	0,247	27,53	23,24	27,05	23	4,05	24	0	0	60,5	49,1	11,36	0,7	0,7
28.11.2023	-7,3	0,471	0,216	26,89	23,1	26,41	22,86	3,55	24	0	0	60,1	48,8	11,32	0,7	0,7
29.11.2023	-6,5	0,524	0,269	27,67	22,92	27,19	22,68	4,51	24	0	0	59,9	48,7	11,22	0,7	0,7
30.11.2023	-5,4	0,501	0,243	27,15	22,88	26,67	22,64	4,03	24	0	0	60	48,6	11,35	0,7	0,7
01.12.2023	-	0,488	0,243	27,13	22,76	26,65	22,52	4,13	24	0	0	58,9	48	10,93	0,7	0,7
02.12.2023	-	0,511	0,266	26,87	22,04	26,39	21,8	4,59	24	0	0	58,4	47,4	11,04	0,7	0,7
03.12.2023	-	0,527	0,304	26,59	20,79	26,15	20,57	5,58	24	0	0	56,5	46,2	10,31	0,7	0,7
04.12.2023	-	0,441	0,197	26,46	22,82	26,01	22,58	3,43	24	0	0	57,9	47,2	10,71	0,7	0,7
05.12.2023	-	0,521	0,265	27,46	22,74	26,98	22,5	4,48	24	0	0	59,7	48,4	11,25	0,7	0,7
06.12.2023	-	0,485	0,227	26,53	22,56	26,06	22,32	3,74	24	0	0	60	48,4	11,62	0,7	0,7
07.12.2023	-	0,527	0,269	27,15	22,3	26,67	22,06	4,61	24	0	0	59,6	48,2	11,4	0,7	0,7
08.12.2023	-	0,504	0,249	26,03	21,69	25,55	21,45	4,1	24	0	0	60	48	12	0,7	0,7
09.12.2023	-	0,559	0,307	26,82	21,46	26,34	21,22	5,12	24	0	0	59,8	47,9	11,95	0,7	0,7
10.12.2023	-	0,531	0,301	26,83	21,23	26,38	20,99	5,39	24	0	0	56,9	46,2	10,73	0,7	0,7
11.12.2023	-	0,516	0,289	26,67	21,4	26,25	21,16	5,09	24	0	0	56,8	46,1	10,67	0,7	0,7
12.12.2023	-	0,502	0,283	26,63	21,31	26,23	21,07	5,16	24	0	0	55,5	45,3	10,17	0,7	0,7
13.12.2023	-	0,461	0,24	25,77	21,29	25,38	21,05	4,33	24	0	0	56	45,6	10,46	0,7	0,7
14.12.2023	-	0,492	0,257	25,91	21,23	25,46	20,99	4,47	24	0	0	57,9	46,8	11,15	0,7	0,7
15.12.2023	-	0,433	0,209	25,11	21,21	24,72	20,97	3,75	24	0	0	56,2	45,6	10,6	0,7	0,7
16.12.2023	-	0,448	0,232	25,32	20,97	24,99	20,73	4,26	24	0	0	54,9	44,6	10,29	0,7	0,7
17.12.2023	-	0,404	0,203	23,11	19,18	22,77	18,96	3,81	22	2	1	55,2	44,8	10,33	0,7	0,7
18.12.2023	-	0,414	0,25	17,69	13,15	17,47	13,02	4,45	24	0	0	54,8	41,8	12,99	0,7	0,7
19.12.2023	-	0,45	0,233	25,17	20,82	24,82	20,58	4,24	24	0	0	55,7	45,2	10,52	0,7	0,7
20.12.2023	-	0,439	0,225	24,97	20,66	24,63	20,42	4,21	24	0	0	55,1	44,8	10,27	0,7	0,7
21.12.2023	-	0,435	0,22	24,7	20,53	24,4	20,29	4,11	24	0	0	55,1	44,9	10,27	0,7	0,7
22.12.2023	-	0,442	0,229	24,5	20,26	24,2	20,02	4,18	24	0	0	55,2	44,7	10,49	0,7	0,7
23.12.2023	-	0,472	0,25	24,4	19,82	24,05	19,58	4,47	24	0	0	56,1	44,8	11,27	0,7	0,7
Итого:	-2,4	14,499	7,513	781,63	644,36	769,02	637,31	131,71	718	2	-	57,49	46,59	10,9	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	500,651	30229,21	25602,21	29755,91	25316,95
23.12.2023	515,15	31010,84	26246,57	30524,93	25954,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения