

# #20365#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Мой Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 87-91, Калининград  
Номер абонента 2404  
Порядковый номер 1831  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32318  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,87	38,86	39,82	24	0	66,2	48,2	-
25.06.2021	0,893	38,89	39,86	24	128	66,7	48	-
26.06.2021	0,873	37,94	38,92	24	0	66,7	48,2	-
27.06.2021	0,887	39,38	40,34	24	0	66,4	48,2	-
28.06.2021	0,917	41,35	42,32	24	0	66,1	48	-
29.06.2021	0,902	39,58	40,59	24	0	66,4	48	-
30.06.2021	0,931	39,93	40,9	23,99	128	66,7	47,8	-
01.07.2021	0,91	39,32	40,31	24	0	66,8	48	-
02.07.2021	0,879	38,31	39,32	24	0	66,6	48	-
03.07.2021	0,877	39,04	40,01	24	0	66,4	48,1	-
04.07.2021	0,85	38,26	39,27	24	0	66,2	48,1	-
05.07.2021	0,839	37,38	38,41	24	0	66,4	48,2	-
06.07.2021	0,89	38,72	39,72	24	0	66,5	47,8	-
07.07.2021	0,829	36,85	37,86	24	0	66,4	48	-
08.07.2021	0,852	36,92	37,94	24	0	66,7	47,9	-
09.07.2021	0,848	36,86	37,87	24	0	66,6	48,1	-
10.07.2021	0,814	36,45	37,47	24	0	66,2	48,1	-
11.07.2021	0,812	36,81	37,81	24	0	66	48,1	-
12.07.2021	0,873	38,08	39,1	24	0	66,5	47,8	-
13.07.2021	0,791	35,72	36,74	24	0	66,2	48,1	-
Итого:	17,337	764,65	784,58	479,99	0	0	0	0
Гкал	14,91							

Общее время работы системы, ч 480  
Период нормальной работы системы, ч 479,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	21666,689	928668,19	926298,82	133999,3
13.07.2021	21684,026	929432,84	927083,4	134479,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:04:29
--