

#20367#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 87-91, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1831
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32318
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2021 | 1,139 | 47,19 | 48,25 | 24 | 0 | 66,5 | 46,8 | - |
| 25.09.2021 | 1,279 | 51,64 | 52,67 | 24 | 0 | 66,7 | 46,4 | - |
| 26.09.2021 | 1,249 | 49,68 | 50,71 | 24 | 0 | 66,8 | 46,6 | - |
| 27.09.2021 | 1,194 | 48,77 | 49,81 | 24 | 0 | 66,5 | 46,5 | - |
| 28.09.2021 | 1,273 | 49,63 | 50,67 | 24 | 0 | 67,2 | 46,1 | - |
| 29.09.2021 | 1,151 | 46,09 | 47,16 | 24 | 0 | 67,1 | 46,5 | - |
| 30.09.2021 | 1,247 | 49,65 | 50,71 | 24 | 0 | 66,8 | 46,4 | - |
| Итого: | 8,532 | 342,65 | 349,98 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,337 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2021 | 21754,191 | 932477,86 | 930204,95 | 136207,24 |
| 30.09.2021 | 21762,723 | 932820,51 | 930554,93 | 136375,24 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|--|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:20:58 |