

#38589#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 22/10/23г.-25/10/23г.

Абонент:зеленая 87-91 мой дом

Адрес:

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22172267, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x52D4

Table with 20 columns: Дата/время, t1, t2, dt, P1, P2, P3, V1, V2, V3, M1, M2, M3, dM, tx, Pk, Qгв, Qг, ВНР, ВОС, НС. Contains daily data for 22-25.10.23 and a summary row.

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Summary table with 11 columns: Дата/время, V1, V2, V3, M1, M2, M3, dM, Qгв, Qг, ВНР, ВОС. Shows totals for 21-25.10.23 and overall totals.

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. пикирования
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 26/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:зеленая 87-91 мой дом

Адрес:

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22172267, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x52D4

Large table with 20 columns: Дата/время, t1, t2, dt, P1, P2, P3, V1, V2, V3, M1, M2, M3, dM, tx, Pk, Qгв, Qг, ВНР, ВОС, НС. Contains daily data from 26.10.23 to 15.11.23.

16.11.23 23	73,62	49,75	23,87	4,26	3,5	6,12	206,224	202,887	0,024	201,25	200,546	0,024	0,024	5	2	4,81	0,001	24	0
17.11.23 23	76,33	50,22	26,11	4,23	3,51	6,12	200,129	196,619	0,024	194,994	194,314	0,024	0,024	5	2	5,098	0,001	24	0
18.11.23 23	77,25	51,29	25,96	4,26	3,49	6,12	202,421	198,883	0,022	197,093	196,437	0,022	0,022	5	2	5,124	0,001	24	0
19.11.23 23	77,1	50,53	26,57	4,25	3,51	6,12	203,435	199,816	0,024	198,107	197,436	0,024	0,024	5	2	5,271	0,001	24	0
20.11.23 23	77	50,53	26,47	4,26	3,54	6,12	200,42	196,874	0,026	195,179	194,541	0,026	0,026	5	2	5,173	0,001	24	0
21.11.23 23	79,38	51,25	28,12	4,23	3,53	6,12	194,719	191,08	0,021	189,354	188,734	0,021	0,021	5	2	5,333	0,001	24	0
22.11.23 23	79,41	51,64	27,78	4,26	3,52	6,12	199,55	195,913	0,025	194,046	193,482	0,025	0,025	5	2	5,398	0,001	24	0
23.11.23 23	75,13	49,63	25,5	4,29	3,56	6,12	203,846	200,421	0,03	198,75	198,121	0,03	0,03	5	2	5,075	0,001	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>71,62</b>	<b>49,41</b>	<b>22,21</b>	<b>4,3</b>	<b>3,52</b>	<b>6,12</b>	<b>6136,01</b>	<b>6046,268</b>	<b>0,647</b>	<b>5994,923</b>	<b>5977,567</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>133,321</b>	<b>0,028</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Q <sub>гв</sub>	Q <sub>г</sub>	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.10.23 23	55945,731	55240,162	7,136	54627,877	54561,295	7,055	7,055	1164,779	0,313	9355	18
23.11.23 23	62081,741	61286,43	7,783	60622,9	60538,862	7,694	7,694	1298,099	0,341	10051	18
<b>Итого</b>	<b>6136,01</b>	<b>6046,267</b>	<b>0,647</b>	<b>5994,923</b>	<b>5977,567</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>133,321</b>	<b>0,028</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

