

#66552#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/23г.-23/01/24г.

Абонент: зеленая 87-91 мой дом

Адрес:

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1M сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расколы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сег. вода: т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22172267, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x52D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгсч/см2	F2 кгсч/см2	F3 кгсч/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 ш	M2 ш	M3 ш	dM ш	Lx °C	Fx кгсч/см2	Qгв Гкал	Qч Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
26.12.23 23	72,01	53,33	18,68	4,21	3,58	6,12	298,159	295,125	0,028	291,247	291,229	0,028	0,028	5	2	5,448	0,001	24	0	
27.12.23 23	72,87	53,57	19,3	4,19	3,58	6,12	292,779	289,684	0,026	285,846	285,812	0,026	0,026	5	2	5,525	0,001	24	0	
28.12.23 23	74,74	52,96	21,78	4,25	3,61	6,12	240,9	237,492	0,028	234,912	234,379	0,028	0,028	5	2	5,124	0,001	24	0	
29.12.23 23	70,32	46,47	23,85	4,28	3,65	6,12	195,751	192,851	0,014	191,4	190,928	0,014	0,014	5	2	4,569	0,001	24	0	
30.12.23 23	69,76	48,03	21,74	4,23	3,67	6,12	230,486	227,346	0,014	225,436	224,916	0,014	0,014	5	2	4,905	0,001	24	0	
31.12.23 23	71,85	48,89	22,96	4,25	3,67	6,12	237,046	233,535	0,013	231,574	230,935	0,013	0,013	5	2	5,322	0,001	24	0	
01.01.24 23	76,58	52,45	24,14	4,27	3,62	6,12	233,274	229,48	0,01	227,242	226,541	0,01	0,01	5	2	5,492	0	24	0	
02.01.24 23	81,62	54,52	27,11	4,22	3,58	6,12	231,099	226,839	0,013	224,391	223,708	0,013	0,013	5	2	6,092	0,001	24	0	
03.01.24 23	84,4	57,38	27,03	4,15	3,56	6,12	257,932	253	0,011	250,005	249,134	0,011	0,011	5	2	6,768	0,001	24	0	
04.01.24 23	86,85	59,75	27,1	4,17	3,57	6,12	272,479	267,09	0,008	263,678	262,689	0,008	0,008	5	2	7,159	0	24	0	
05.01.24 23	83,98	55,08	28,9	4,26	3,6	6,12	233,816	229,238	0,018	226,695	226,015	0,018	0,018	5	2	6,562	0,001	24	0	
06.01.24 23	83,81	54,44	29,37	4,25	3,6	6,12	225,935	221,466	0,018	219,077	218,425	0,018	0,018	5	2	6,445	0,001	24	0	
07.01.24 23	88,44	59,55	28,89	4,04	3,53	6,12	268,924	263,31	0,021	259,947	258,993	0,021	0,021	5	2	7,525	0,001	24	0	
08.01.24 23	84,68	58,52	26,15	4,15	3,54	6,12	294,044	288,469	0,019	284,964	283,912	0,019	0,019	5	2	7,467	0,001	24	0	
09.01.24 23	86,9	58,1	28,8	4,42	3,41	6,12	258,84	253,486	0,029	250,467	249,498	0,029	0,029	5	2	7,229	0,001	24	0	
10.01.24 23	79,62	51,04	28,58	4,06	3,18	6,12	217,395	213,3	0,041	211,357	210,707	0,041	0,041	5	2	6,052	0,002	24	0	
11.01.24 23	78,82	51,02	27,8	4,46	3,45	6,12	219,742	215,628	0,029	213,76	213,016	0,029	0,029	5	2	5,952	0,001	24	0	
12.01.24 23	79,57	53,73	25,85	4,42	3,45	6,12	250,824	246,076	0,03	243,876	242,763	0,03	0,03	5	2	6,315	0,001	24	0	
13.01.24 23	80,53	52,77	27,76	4,47	3,44	6,12	235,796	231,101	0,029	229,119	228,094	0,029	0,029	5	2	6,371	0,001	24	0	
14.01.24 23	79,8	50,97	28,84	4,48	3,44	6,12	212,52	208,303	0,03	206,593	205,778	0,03	0,03	5	2	5,968	0,001	24	0	
15.01.24 23	79,41	52,49	26,92	4,45	3,44	6,12	234,303	229,84	0,03	227,822	226,898	0,03	0,03	5	2	6,144	0,001	24	0	
16.01.24 23	82,28	56,2	26,08	4,37	3,41	6,12	262,591	257,394	0,033	254,871	253,618	0,033	0,033	5	2	6,66	0,002	24	0	
17.01.24 23	84,05	58,41	25,64	4,39	3,41	6,12	282,063	276,517	0,028	273,454	272,152	0,028	0,028	5	2	7,027	0,001	24	0	
18.01.24 23	80,57	53,34	27,23	4,52	3,45	6,12	236,605	232,061	0,03	229,91	228,99	0,03	0,03	5	2	6,271	0,001	24	0	
19.01.24 23	79,97	53,65	26,32	4,48	3,45	6,12	251,73	247,042	0,03	244,698	243,737	0,03	0,03	5	2	6,451	0,001	24	0	
20.01.24 23	79,79	51,91	27,88	4,54	3,46	6,12	229,316	224,931	0,035	222,938	222,114	0,035	0,035	5	2	6,226	0,002	24	0	
21.01.24 23	79,43	52,46	26,97	4,48	3,44	6,12	237,426	233,015	0,033	230,87	230,025	0,033	0,033	5	2	6,238	0,002	24	0	
22.01.24 23	76,08	50,8	25,28	4,52	3,47	6,12	233,286	229,379	0,032	227,325	226,609	0,032	0,032	5	2	5,755	0,001	24	0	
23.01.24 23	72,73	47,13	25,6	4,56	3,49	6,12	202,01	198,765	0,03	197,247	196,712	0,03	0,03	5	2	5,056	0,001	24	0	
Итого/Средн	79,51	53,67	25,84	4,33	3,51	6,12	7077,071	6951,764	0,71	6880,724	6858,328	0,701	0,701	5	2	178,118	0,034	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qгв	Qч	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ш	ш	ш	ш	Гкал	Гкал	ч	ч
25.12.23 23	69526,628	68613,637	8,703	67870,842	67770,762	8,603	8,603	1476,525	0,384	10819	18
23.01.24 23	76603,699	75565,401	9,413	74751,565	74629,09	9,303	9,303	1654,643	0,418	11515	18
Итого	7077,071	6951,764	0,71	6880,724	6858,328	0,701	0,701	178,118	0,034	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (O) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

