

# #20343#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Жиленкова 18, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6585  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15026504  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	5,569	0	74,9	0	0	73,349	0	0	24	30	0	0	67,6	49,5	0,44	0,33	-
25.05.2021	5,737	0	74,81	0	0	73,256	0	0	24	30	0	0	67,8	49,1	0,44	0,33	16
26.05.2021	5,822	0	74,23	0	0	72,691	0	0	24	30	0	0	67,7	48,6	0,44	0,33	-
27.05.2021	5,943	0	75,79	0	0	74,229	0	0	24	30	0	0	67,5	48,4	0,45	0,33	-
28.05.2021	5,544	0	74,605	0	0	73,071	0	0	24	30	0	0	67,4	49,3	0,44	0,33	-
29.05.2021	5,762	0	74,15	0	0	72,638	0	0	24	30	0	0	67	48,1	0,44	0,33	11
30.05.2021	5,941	0	74,905	0	0	73,357	0	0	24	30	0	0	67,6	48,3	0,44	0,33	12,3
31.05.2021	5,58	0	74,605	0	0	73,061	0	0	24	30	0	0	67,7	49,4	0,44	0,33	-
01.06.2021	5,625	0	74,875	0	0	73,336	0	0	24	30	0	0	67,5	49,2	0,44	0,33	16
02.06.2021	5,734	0	75,9	0	0	74,323	0	0	24	30	0	0	67,7	49,3	0,44	0,33	-
03.06.2021	5,656	0	77,34	0	0	75,726	0	0	24	30	0	0	68	50,2	0,45	0,33	-
04.06.2021	5,546	0	76,71	0	0	75,102	0	0	24	30	0	0	68,2	50,6	0,45	0,33	15
05.06.2021	5,514	0	73,33	0	0	71,831	0	0	24	30	0	0	67,1	48,8	0,44	0,33	-
06.06.2021	5,954	0	74,77	0	0	73,217	0	0	24	30	0	0	67,8	48,4	0,44	0,33	13,4
07.06.2021	5,354	0	76,055	0	0	74,505	0	0	24	30	0	0	67,1	49,9	0,45	0,33	22
08.06.2021	5,087	0	71,045	0	0	69,553	0	0	24	30	0	0	68,1	50,7	0,41	0,29	-
09.06.2021	5,459	0	79,38	0	0	77,721	0	0	24	30	0	0	68	51,3	0,45	0,32	18,8
10.06.2021	5,141	0	76,285	0	0	74,75	0	0	24	30	0	0	66,7	50,3	0,45	0,33	21
11.06.2021	5,562	0	78,595	0	0	76,939	0	0	24	30	0	0	68,3	51,1	0,45	0,33	-
12.06.2021	5,57	0	77,88	0	0	76,268	0	0	24	30	0	0	67,7	50,3	0,45	0,33	-
13.06.2021	5,52	0	77,34	0	0	75,727	0	0	24	30	0	0	67,9	50,5	0,45	0,33	-
14.06.2021	5,61	0	77,62	0	0	75,983	0	0	24	30	0	0	68,4	50,7	0,45	0,33	-
15.06.2021	5,491	0	78,825	0	0	77,179	0	0	24	30	0	0	68,1	51,1	0,45	0,33	-
16.06.2021	5,474	0	78,22	0	0	76,587	0	0	24	30	0	0	67,9	50,9	0,45	0,33	-
17.06.2021	5,609	0	78,875	0	0	77,223	0	0	24	30	0	0	68,1	50,8	0,45	0,33	-
18.06.2021	5,462	0	79,82	0	0	78,122	0	0	24	30	0	0	68,7	52	0,45	0,32	-
19.06.2021	5,296	0	80,05	0	0	78,349	0	0	24	30	0	0	68,6	52,5	0,45	0,32	-
20.06.2021	5,366	0	80,08	0	0	78,37	0	0	24	30	0	0	68,8	52,5	0,45	0,32	-
21.06.2021	5,196	0	78,23	0	0	76,574	0	0	24	30	0	0	68,5	52,3	0,45	0,32	-
22.06.2021	4,739	0	75,375	0	0	73,815	0	0	24	30	0	0	67,7	52,4	0,44	0,32	-
23.06.2021	4,805	0	73,305	0	0	71,85	0	0	24	30	0	0	66,2	50,2	0,43	0,32	-
Итого:	170,668	0	2367,9	0	0	2318,702	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,763																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	5659,383	68257,12	0	0	66628,372	0	0	9337	205
23.06.2021	5830,051	70625,02	0	0	68947,074	0	0	10081	205

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 12:43:30