

#20324#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 18, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6585
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15026504
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	5,236	0	58,74	0	0	57,564	0	0	24	0	66,4	44,7	0,44	0,34	-
25.05.2022	5,157	0	59,455	0	0	58,268	0	0	24	0	66,4	45,2	0,45	0,34	-
26.05.2022	5,242	0	58,9	0	0	57,723	0	0	24	0	66,3	44,7	0,45	0,35	-
27.05.2022	5,145	0	57,555	0	0	56,417	0	0	24	0	66	44,2	0,44	0,34	-
28.05.2022	5,292	0	57,26	0	0	56,132	0	0	24	0	65,9	43,4	0,44	0,34	-
29.05.2022	5,379	0	57,255	0	0	56,121	0	0	24	0	66	43,2	0,44	0,35	-
30.05.2022	5,077	0	56,755	0	0	55,635	0	0	24	0	65,9	44,1	0,44	0,35	-
31.05.2022	5,106	0	56,63	0	0	55,515	0	0	24	0	65,9	43,9	0,44	0,34	-
01.06.2022	5,159	0	57,765	0	0	56,634	0	0	24	0	65,7	43,9	0,44	0,34	-
02.06.2022	5,45	0	60,9	0	0	59,671	0	0	24	0	66,7	44,9	0,45	0,34	-
03.06.2022	4,993	0	57,31	0	0	56,175	0	0	24	0	66,1	44,9	0,44	0,35	-
04.06.2022	4,997	0	55,53	0	0	54,434	0	0	24	0	65,8	43,9	0,44	0,35	-
05.06.2022	5,268	0	55,98	0	0	54,876	0	0	24	0	65,9	43	0,44	0,35	-
06.06.2022	5,117	0	56,835	0	0	55,696	0	0	24	0	66,5	44,5	0,44	0,35	-
07.06.2022	5,051	0	57,3	0	0	56,14	0	0	24	0	66,8	45,4	0,44	0,34	-
08.06.2022	4,965	0	57,1	0	0	55,952	0	0	24	0	66,6	45,4	0,44	0,34	-
09.06.2022	5,193	0	57,2	0	0	56,051	0	0	24	0	66,6	44,5	0,44	0,34	-
10.06.2022	4,815	0	57,37	0	0	56,212	0	0	24	0	66,8	46,3	0,44	0,35	-
11.06.2022	4,319	0	50,41	0	0	49,395	0	0	24	0	66,6	45,7	0,44	0,34	-
12.06.2022	4,834	0	57,68	0	0	56,516	0	0	21	3	66,7	46,3	0,44	0,34	-
13.06.2022	4,992	0	57,075	0	0	55,944	0	0	24	0	66	44,7	0,44	0,35	-
14.06.2022	5,018	0	56,835	0	0	55,71	0	0	24	0	66	44,5	0,44	0,35	-
15.06.2022	5,132	0	57,725	0	0	56,563	0	0	24	0	66,6	45	0,45	0,35	-
16.06.2022	4,939	0	57,78	0	0	56,62	0	0	24	0	66,5	45,7	0,45	0,35	-
17.06.2022	4,95	0	57,375	0	0	56,223	0	0	24	0	66,5	45,5	0,44	0,35	-
18.06.2022	4,998	0	57,975	0	0	56,8	0	0	24	0	66,8	45,9	0,45	0,35	-
19.06.2022	5,084	0	57,7	0	0	56,535	0	0	24	0	66,7	45,3	0,44	0,35	-
20.06.2022	4,892	0	57,35	0	0	56,214	0	0	24	0	66,1	45,3	0,44	0,35	-
21.06.2022	5,008	0	58,51	0	0	57,354	0	0	24	0	66	45,2	0,45	0,35	-
22.06.2022	5,16	0	59,62	0	0	58,43	0	0	24	0	66,4	45,3	0,45	0,34	-
23.06.2022	4,954	0	57,32	0	0	56,165	0	0	24	0	66,6	45,6	0,44	0,35	-
Итого:	156,922	0	1779,195	0	0	1743,685	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,48														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	10629,205	123822,89	0	0	120923,104	0	0	17957	345
23.06.2022	10786,127	125602,085	0	0	122666,79	0	0	18698	348

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:42:30