

#20325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 18, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6585
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15026504
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 4,586 | 0 | 54,115 | 0 | 0 | 53,034 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 45,7 | 0,43 | 0,34 | - |
| 25.06.2022 | 4,635 | 0 | 51,35 | 0 | 0 | 50,337 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 43,9 | 0,42 | 0,34 | - |
| 26.06.2022 | 4,631 | 0 | 51,235 | 0 | 0 | 50,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 44,1 | 0,42 | 0,34 | - |
| 27.06.2022 | 4,374 | 0 | 49,18 | 0 | 0 | 48,224 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 43,6 | 0,41 | 0,34 | - |
| 28.06.2022 | 4,064 | 0 | 46,91 | 0 | 0 | 46,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 42,2 | 0,41 | 0,34 | - |
| 29.06.2022 | 4,467 | 0 | 53,865 | 0 | 0 | 52,792 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 46 | 0,43 | 0,34 | - |
| 30.06.2022 | 4,432 | 0 | 52,97 | 0 | 0 | 51,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 45,8 | 0,43 | 0,34 | - |
| 01.07.2022 | 4,153 | 0 | 52,275 | 0 | 0 | 51,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,2 | 0,42 | 0,34 | - |
| 02.07.2022 | 4,355 | 0 | 52,275 | 0 | 0 | 51,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 44,9 | 0,42 | 0,34 | - |
| 03.07.2022 | 4,739 | 0 | 51,37 | 0 | 0 | 50,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 42,8 | 0,42 | 0,34 | - |
| 04.07.2022 | 4,47 | 0 | 51,825 | 0 | 0 | 50,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 44,6 | 0,42 | 0,34 | - |
| 05.07.2022 | 4,542 | 0 | 51,43 | 0 | 0 | 50,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 44,2 | 0,42 | 0,34 | - |
| 06.07.2022 | 4,444 | 0 | 51,045 | 0 | 0 | 50,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 44,3 | 0,42 | 0,34 | - |
| 07.07.2022 | 4,521 | 0 | 49,61 | 0 | 0 | 48,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 42,4 | 0,42 | 0,34 | - |
| 08.07.2022 | 4,239 | 0 | 48,94 | 0 | 0 | 48,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 43,1 | 0,42 | 0,34 | - |
| 09.07.2022 | 4,335 | 0 | 48,415 | 0 | 0 | 47,501 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 42,5 | 0,42 | 0,34 | - |
| 10.07.2022 | 4,68 | 0 | 47,33 | 0 | 0 | 46,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 39,6 | 0,42 | 0,35 | - |
| 11.07.2022 | 4,374 | 0 | 48,035 | 0 | 0 | 47,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 41,6 | 0,42 | 0,35 | - |
| 12.07.2022 | 4,391 | 0 | 47,595 | 0 | 0 | 46,719 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 41 | 0,41 | 0,35 | - |
| 13.07.2022 | 4,538 | 0 | 48,775 | 0 | 0 | 47,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 41,6 | 0,42 | 0,34 | - |
| 14.07.2022 | 4,275 | 0 | 48,695 | 0 | 0 | 47,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 42,7 | 0,42 | 0,34 | - |
| 15.07.2022 | 4,324 | 0 | 46,97 | 0 | 0 | 46,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 40,9 | 0,41 | 0,35 | - |
| 16.07.2022 | 4,452 | 0 | 47,12 | 0 | 0 | 46,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 40,5 | 0,42 | 0,35 | - |
| 17.07.2022 | 4,596 | 0 | 47,72 | 0 | 0 | 46,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 40,4 | 0,42 | 0,35 | - |
| 18.07.2022 | 4,22 | 0 | 46,965 | 0 | 0 | 46,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 41,6 | 0,41 | 0,35 | - |
| 19.07.2022 | 4,431 | 0 | 47,875 | 0 | 0 | 46,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 41,6 | 0,41 | 0,34 | - |
| 20.07.2022 | 4,612 | 0 | 52,115 | 0 | 0 | 51,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 42,8 | 0,43 | 0,35 | - |
| 21.07.2022 | 4,73 | 0 | 58,63 | 0 | 0 | 57,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 46,1 | 0,45 | 0,35 | - |
| 22.07.2022 | 4,467 | 0 | 56,25 | 0 | 0 | 55,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,1 | 0,44 | 0,35 | - |
| 23.07.2022 | 4,528 | 0 | 54,385 | 0 | 0 | 53,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 44,7 | 0,44 | 0,35 | - |
| Итого: | 133,605 | 0 | 1515,27 | 0 | 0 | 1486,27 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,911 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.06.2022 | 10786,127 | 125602,085 | 0 | 0 | 122666,79 | 0 | 0 | 18698 | 348 |
| 23.07.2022 | 10919,733 | 127117,355 | 0 | 0 | 124153,057 | 0 | 0 | 19418 | 348 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:58:38