

#20351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 18, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6585
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15026504
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	4,96	0	56,62	0	0	55,561	0	0	24	0	64,1	42,7	0,44	0,35	-
25.09.2022	5,368	0	55,57	0	0	54,54	0	0	24	0	63,7	40,2	0,44	0,35	-
26.09.2022	4,918	0	56,38	0	0	55,33	0	0	24	0	63,9	42,7	0,44	0,35	-
27.09.2022	4,92	0	56,53	0	0	55,471	0	0	24	0	64,2	43	0,44	0,35	-
28.09.2022	4,848	0	53,475	0	0	52,48	0	0	24	0	63,9	41,8	0,44	0,35	-
29.09.2022	4,686	0	52,95	0	0	51,98	0	0	23	1	63,3	41,8	0,44	0,35	-
30.09.2022	4,787	0	54,785	0	0	53,766	0	0	24	0	63,8	42,6	0,44	0,35	-
01.10.2022	5,169	0	55,68	0	0	54,635	0	0	24	0	64	41,4	0,44	0,35	-
02.10.2022	5,013	0	52,745	0	0	51,786	0	0	24	0	63,1	40	0,43	0,35	-
03.10.2022	4,947	0	59,255	0	0	58,16	0	0	24	0	63,6	43,3	0,46	0,35	-
04.10.2022	5,349	0	66,355	0	0	65,063	0	0	24	0	65,5	45,9	0,48	0,36	-
Итого:	54,965	0	620,345	0	0	608,772	0	0	263	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,128														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 263

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	11142,878	129816,325	0	0	126801,486	0	0	20898	356
04.10.2022	11197,843	130436,67	0	0	127410,258	0	0	21161	357

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:44:17