

#126656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Н. Карамзина 9, Калининград

4113

6613

ТВ7 (АССII)

15025828

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,965	0	188,2	0	0	185,727	0	0	24	0	52,8	45,1	0,01	0,02	-
25.03.2025	5,845	0	188,242	0	0	185,809	0	0	24	0	52,3	44,8	0,01	0,01	-
26.03.2025	5,491	0	188,28	0	0	186,007	0	0	24	0	50,5	43,5	0,01	0,01	-
27.03.2025	5,503	0	188,109	0	0	185,82	0	0	24	0	50,7	43,7	0,01	0,01	-
28.03.2025	5,322	0	187,952	0	0	185,703	0	0	24	0	50,3	43,5	0,01	0,01	-
29.03.2025	5,225	0	188,201	0	0	185,968	0	0	24	0	50,2	43,5	0,01	0,02	-
30.03.2025	5,305	0	188,49	0	0	186,248	0	0	24	0	50,2	43,4	0,01	0,02	-
31.03.2025	5,361	0	188,226	0	0	185,988	0	0	24	0	50,2	43,4	0,01	0,01	-
01.04.2025	5,447	0	188,286	0	0	186,028	0	0	24	0	50,5	43,5	0,01	0,01	-
02.04.2025	5,354	0	188,421	0	0	186,162	0	0	24	0	50,3	43,5	0,01	0,01	-
03.04.2025	5,156	0	188,33	0	0	186,106	0	0	24	0	50	43,4	0,01	0,02	-
04.04.2025	5,176	0	188,467	0	0	186,235	0	0	24	0	50,1	43,4	0,01	0,01	-
05.04.2025	5,586	0	188,399	0	0	186,053	0	0	24	0	51,4	44,2	0,01	0,02	-
06.04.2025	6,072	0	188,387	0	0	185,917	0	0	24	0	52,8	44,9	0,01	0,02	-
07.04.2025	5,892	0	188,399	0	0	186,002	0	0	24	0	52	44,4	0,01	0,02	-
08.04.2025	5,741	0	188,459	0	0	186,129	0	0	24	0	51,3	43,9	0,01	0,01	-
09.04.2025	5,773	0	188,536	0	0	186,183	0	0	24	0	51,4	44	0,01	0,02	-
10.04.2025	5,972	0	188,481	0	0	186,065	0	0	24	0	52,2	44,5	0,01	0,02	-
11.04.2025	5,677	0	188,562	0	0	186,226	0	0	24	0	51,2	43,9	0,01	0,02	-
12.04.2025	5,548	0	188,501	0	0	186,188	0	0	24	0	51	43,8	0,01	0,02	-
13.04.2025	5,223	0	188,342	0	0	186,106	0	0	24	0	50,2	43,5	0,01	0,02	-
14.04.2025	3,161	0	118,925	0	0	117,527	0	0	24	0	49,9	43,4	0,01	0,01	-
Итого:	119,795	0	4074,195	0	0	4024,197	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,613														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1498,327	45922,004	0	0	45316,464	0	0	9887	154
14.04.2025	1618,122	49996,203	0	0	49340,66	0	0	10415	154

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:59:08