

#131035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Н Карамзина 33, Калининград

4113

6766

ТВ7 (АСЦП)

16027160

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,893	0	27,964	22,826	0	27,559	22,586	0	24	0	56	47,4	0,64	0,11	-
25.04.2025	1,978	0	28,201	22,632	0	27,798	22,398	0	24	0	55,7	47	0,64	0,05	-
26.04.2025	1,924	0	28,003	22,653	0	27,608	22,42	0	24	0	55,3	46,6	0,64	0,03	-
27.04.2025	2,193	0	29,034	22,36	0	28,626	22,133	0	24	0	55,3	46,5	0,64	0,03	-
28.04.2025	1,896	0	27,719	22,403	0	27,338	22,181	0	24	0	54,6	45,9	0,64	0,02	-
29.04.2025	1,899	0	27,675	22,394	0	27,291	22,17	0	24	0	54,9	46,1	0,65	0,03	-
30.04.2025	1,958	0	27,899	22,253	0	27,515	22,029	0	24	0	54,7	46,1	0,65	0,02	-
01.05.2025	2,006	0	28,272	22,281	0	27,892	22,064	0	24	0	54	45,4	0,64	0,02	-
02.05.2025	1,882	0	27,659	22,319	0	27,281	22,098	0	24	0	54,5	45,9	0,66	0,01	-
03.05.2025	1,944	0	28,009	22,471	0	27,624	22,247	0	24	0	54,7	46	0,6	0,02	-
04.05.2025	2,094	0	28,624	22,156	0	28,233	21,938	0	24	0	54,3	45,8	0,56	0,01	-
05.05.2025	1,96	0	28,065	22,286	0	27,685	22,07	0	24	0	54,1	45,5	0,55	0,01	-
06.05.2025	1,917	0	27,951	22,455	0	27,574	22,237	0	24	0	54,1	45,4	0,56	0,01	-
07.05.2025	1,944	0	28,017	22,264	0	27,646	22,05	0	24	0	53,6	45,1	0,57	0,01	-
08.05.2025	2,011	0	28,405	22,108	0	28,037	21,902	0	24	0	52,9	44,5	0,57	0,01	-
09.05.2025	2	0	28,326	22,24	0	27,956	22,032	0	24	0	53,2	44,6	0,58	0,01	-
10.05.2025	1,996	0	28,381	22,243	0	28,015	22,036	0	24	0	53	44,5	0,59	0,01	-
11.05.2025	2,215	0	29,507	22,288	0	29,124	22,079	0	24	0	53,1	44,6	0,6	0,01	-
12.05.2025	2,196	0	29,079	21,883	0	28,698	21,675	0	24	0	53,3	44,9	0,61	0,01	-
13.05.2025	1,927	0	27,879	22,118	0	27,515	21,912	0	24	0	53,1	44,5	0,61	0,01	-
14.05.2025	1,985	0	28,199	22,031	0	27,833	21,826	0	24	0	52,9	44,5	0,61	0,01	-
15.05.2025	1,928	0	27,895	22,048	0	27,536	21,843	0	24	0	52,9	44,4	0,61	0,01	-
16.05.2025	1,94	0	28,06	22,076	0	27,702	21,874	0	24	0	52,5	44,1	0,56	0,01	-
17.05.2025	1,897	0	27,87	21,85	0	27,525	21,655	0	24	0	51,7	43,5	0,41	0,01	-
18.05.2025	2,109	0	28,97	21,862	0	28,609	21,667	0	24	0	51,8	43,7	0,41	0,01	-
19.05.2025	2,074	0	28,739	21,732	0	28,385	21,539	0	24	0	51,6	43,5	0,43	0,01	-
20.05.2025	1,929	0	27,944	21,783	0	27,596	21,589	0	24	0	51,9	43,7	0,45	0,01	-
21.05.2025	1,792	0	27,34	21,938	0	26,996	21,739	0	24	0	52,2	44	0,47	0,01	-
22.05.2025	1,992	0	28,157	21,679	0	27,801	21,48	0	24	0	52,3	44,2	0,49	0,01	-
23.05.2025	1,881	0	27,756	21,777	0	27,409	21,58	0	24	0	51,9	43,9	0,49	0,01	-
Итого:	59,36	0	845,599	665,409	0	834,407	659,049	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,178														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	778,296	12573,395	10389,234	0	12394,84	10279,317	0	10032	276
23.05.2025	837,653	13418,994	11054,643	0	13229,246	10938,368	0	10752	276

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:14:27