

#99345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Н Карамзина 33, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6765
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 16027160
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 08.10.2024 | 2,25 | 0 | 70,83 | 0 | 0 | 70,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,7 | 41 | 0,25 | 0,24 | - |
| 09.10.2024 | 3,31 | 0 | 118,153 | 0 | 0 | 116,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,9 | 42,1 | 0,39 | 0,38 | - |
| 10.10.2024 | 3,234 | 0 | 115,774 | 0 | 0 | 114,491 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,9 | 42,2 | 0,39 | 0,38 | - |
| 11.10.2024 | 3,357 | 0 | 116,398 | 0 | 0 | 115,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,9 | 42 | 0,39 | 0,38 | - |
| 12.10.2024 | 3,663 | 0 | 116,808 | 0 | 0 | 115,429 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 42,8 | 0,39 | 0,38 | - |
| 13.10.2024 | 3,878 | 0 | 117,318 | 0 | 0 | 115,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 43,6 | 0,39 | 0,38 | - |
| 14.10.2024 | 3,541 | 0 | 117,19 | 0 | 0 | 115,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 42,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 15.10.2024 | 3,528 | 0 | 117,454 | 0 | 0 | 116,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,4 | 42,1 | 0,39 | 0,38 | - |
| 16.10.2024 | 4,037 | 0 | 117,891 | 0 | 0 | 116,393 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 44 | 0,39 | 0,38 | - |
| 17.10.2024 | 4,086 | 0 | 117,877 | 0 | 0 | 116,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 44,3 | 0,39 | 0,38 | - |
| 18.10.2024 | 3,846 | 0 | 117,936 | 0 | 0 | 116,479 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,7 | 43,8 | 0,39 | 0,38 | - |
| 19.10.2024 | 3,791 | 0 | 117,81 | 0 | 0 | 116,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,3 | 43,6 | 0,39 | 0,38 | - |
| 20.10.2024 | 3,795 | 0 | 117,803 | 0 | 0 | 116,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 43,7 | 0,39 | 0,38 | - |
| 21.10.2024 | 3,555 | 0 | 117,82 | 0 | 0 | 116,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 42,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 22.10.2024 | 3,312 | 0 | 117,5 | 0 | 0 | 116,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 42,1 | 0,4 | 0,38 | - |
| 23.10.2024 | 3,171 | 0 | 113,231 | 0 | 0 | 111,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 42,2 | 0,4 | 0,38 | - |
| Итого: | 56,354 | 0 | 1827,793 | 0 | 0 | 1806,336 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,46 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 07.10.2024 | 199,238 | 5618,548 | 0 | 0 | 5550,946 | 0 | 0 | 5281 | 275 |
| 23.10.2024 | 255,592 | 7446,342 | 0 | 0 | 7357,282 | 0 | 0 | 5664 | 276 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:04:50