

#20229#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград  
 Номер абонента 3403  
 Порядковый номер 6477  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00208144  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 3,582    | -0,009    | 166,57  | 165,12  | 162,28  | 162,84  | -0,56  | 24       | 0       | 0      | 76,5   | 54,3   | 22,22 | 0,6     | 0,4     | -1,5        |
| 25.01.2023 | 3,676    | -0,01     | 166,25  | 164,74  | 161,93  | 162,5   | -0,57  | 24       | 0       | 0      | 76,9   | 54     | 22,84 | 0,6     | 0,4     | -1,9        |
| 26.01.2023 | 3,584    | -0,009    | 166,86  | 165,41  | 162,55  | 163,1   | -0,55  | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 54,6   | 22,19 | 0,6     | 0,4     | -1,7        |
| 27.01.2023 | 3,546    | -0,015    | 166,74  | 165,32  | 162,44  | 163,1   | -0,66  | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 54,2   | 22    | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 28.01.2023 | 3,555    | -0,012    | 167,12  | 165,7   | 162,82  | 163,44  | -0,62  | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 54,2   | 22    | 0,6     | 0,4     | -0,9        |
| 29.01.2023 | 3,606    | -0,01     | 167,06  | 165,59  | 162,77  | 163,35  | -0,58  | 24       | 0       | 0      | 76     | 53,7   | 22,31 | 0,6     | 0,4     | 0,4         |
| 30.01.2023 | 3,382    | -0,009    | 167,75  | 166,43  | 163,64  | 164,21  | -0,57  | 24       | 0       | 0      | 74,5   | 53,6   | 20,82 | 0,6     | 0,4     | 2           |
| 31.01.2023 | 3,204    | -0,009    | 166,75  | 165,6   | 162,91  | 163,49  | -0,58  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 52     | 19,82 | 0,6     | 0,4     | 3,1         |
| 01.02.2023 | 3,153    | -0,009    | 164,3   | 163,21  | 160,63  | 161,22  | -0,59  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 51     | 19,79 | 0,6     | 0,4     | 3           |
| 02.02.2023 | 3,258    | -0,01     | 164,74  | 163,6   | 160,96  | 161,55  | -0,59  | 24       | 0       | 0      | 72     | 51,6   | 20,41 | 0,6     | 0,4     | 1,6         |
| 03.02.2023 | 3,42     | -0,011    | 166,07  | 164,78  | 162,01  | 162,6   | -0,59  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 52,9   | 21,28 | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 04.02.2023 | 3,602    | -0,011    | 167,72  | 166,28  | 163,45  | 164,02  | -0,57  | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 54     | 22,2  | 0,6     | 0,4     | -1,1        |
| 05.02.2023 | 3,693    | -0,011    | 165,59  | 164,11  | 161,31  | 161,88  | -0,57  | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 53,8   | 23,06 | 0,6     | 0,4     | -2,2        |
| 06.02.2023 | 3,556    | -0,013    | 168,45  | 167,03  | 164,12  | 164,71  | -0,59  | 24       | 0       | 0      | 76,4   | 54,5   | 21,86 | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 07.02.2023 | 3,424    | -0,015    | 165,87  | 164,6   | 161,77  | 162,42  | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 53,3   | 21,35 | 0,6     | 0,4     | 1,4         |
| 08.02.2023 | 3,424    | -0,012    | 165,14  | 163,86  | 161,11  | 161,69  | -0,58  | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 52,9   | 21,42 | 0,6     | 0,4     | 0,3         |
| 09.02.2023 | 3,418    | -0,012    | 163,75  | 162,48  | 159,71  | 160,31  | -0,6   | 24       | 0       | 0      | 75     | 53,4   | 21,56 | 0,6     | 0,4     | -0,8        |
| 10.02.2023 | 3,358    | -0,013    | 165,95  | 164,72  | 162,02  | 162,62  | -0,6   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 52,2   | 20,89 | 0,6     | 0,4     | 1,9         |
| 11.02.2023 | 3,253    | -0,014    | 165,37  | 164,25  | 161,58  | 162,23  | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 51,2   | 20,32 | 0,6     | 0,4     | 3,4         |
| 12.02.2023 | 3,239    | -0,012    | 161,99  | 160,92  | 158,29  | 158,96  | -0,67  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 50,7   | 20,65 | 0,6     | 0,4     | 0,4         |
| 13.02.2023 | 3,134    | -0,015    | 166,51  | 165,47  | 162,79  | 163,46  | -0,67  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 51,2   | 19,44 | 0,6     | 0,4     | 4,9         |
| 14.02.2023 | 3,085    | -0,013    | 164,61  | 163,67  | 161     | 161,7   | -0,7   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 50,3   | 19,36 | 0,6     | 0,4     | 3,3         |
| 15.02.2023 | 3,163    | -0,015    | 165,91  | 164,87  | 162,13  | 162,81  | -0,68  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 51,5   | 19,7  | 0,6     | 0,4     | 2,9         |
| 16.02.2023 | 3,169    | -0,016    | 164,92  | 163,89  | 161,16  | 161,88  | -0,72  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 51,4   | 19,87 | 0,6     | 0,4     | 2,2         |
| 17.02.2023 | 3,031    | -0,014    | 165,62  | 164,67  | 161,96  | 162,66  | -0,7   | 24       | 0       | 0      | 70     | 51     | 18,91 | 0,6     | 0,4     | 4,5         |
| 18.02.2023 | 3,044    | -0,013    | 165,1   | 164,12  | 161,51  | 162,16  | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 50,2   | 19,04 | 0,6     | 0,4     | 5,6         |
| 19.02.2023 | 3,139    | -0,008    | 163,42  | 162,43  | 159,86  | 160,52  | -0,66  | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 49,9   | 19,82 | 0,6     | 0,4     | 3,1         |
| 20.02.2023 | 3,048    | -0,008    | 163,02  | 162,1   | 159,49  | 160,16  | -0,67  | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 49,9   | 19,31 | 0,6     | 0,4     | 2,8         |
| 21.02.2023 | 3,101    | -0,008    | 165,55  | 164,55  | 161,96  | 162,56  | -0,6   | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 50,5   | 19,3  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.02.2023 | 3,291    | -0,015    | 165,45  | 164,34  | 161,58  | 162,27  | -0,69  | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 51,9   | 20,55 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.02.2023 | 3,418    | -0,019    | 166,02  | 164,83  | 162,01  | 162,71  | -0,7   | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 52,3   | 21,28 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 103,556  | 0         | 5136,17 | 5098,69 | 5013,75 | 5033,13 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 103,556  |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2023 | 379,169  | 20212,19 | 20105,3  | 19749,96 | 19849,53 |
| 23.02.2023 | 482,725  | 25348,36 | 25203,99 | 24763,71 | 24882,66 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.02.2023 7:44:51