

#20227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель	ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя	Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента	3403
Порядковый номер	6477
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00208144
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,887	-0,033	183,65	183,01	179,42	180,36	-0,94	24	0	1	71,8	55,4	16,36	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,69	-0,014	157,33	156,42	153,77	154,3	-0,53	24	0	1	71	53,4	17,61	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	3,562	-0,048	216,94	216,2	211,92	213,19	-1,27	24	0	0	71,9	54,8	17,11	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,62	-0,043	216,24	215,49	211,25	212,44	-1,19	24	0	0	72,2	54,7	17,41	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,68	-0,045	214,8	214,03	209,83	211,09	-1,26	24	0	0	72	54,2	17,83	0,6	0,4	3
01.03.2021	3,587	-0,045	212,61	211,88	207,66	208,9	-1,24	24	0	0	72,2	54,7	17,57	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,706	-0,048	213,9	213,11	208,82	210,08	-1,26	24	0	0	73,1	55	18,06	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,804	-0,047	218,24	217,39	212,86	214,18	-1,32	24	0	0	74,6	56,4	18,19	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,994	-0,047	219,35	218,36	213,8	215,06	-1,26	24	0	0	75,8	56,8	18,97	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	4,098	-0,049	220,36	219,31	214,6	215,89	-1,29	24	0	0	77,2	57,8	19,4	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,859	-0,048	222,21	221,3	216,73	218,02	-1,29	24	0	0	74,8	56,6	18,11	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,983	-0,05	219,96	219,02	214,46	215,79	-1,33	24	0	0	75,3	56,4	18,89	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	4,254	-0,058	220,56	219,41	214,59	215,94	-1,35	24	0	0	78,6	58,4	20,15	0,6	0,4	0
09.03.2021	4,121	-0,061	219,32	218,26	213,36	214,75	-1,39	24	0	0	78,5	58,8	19,67	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,802	-0,049	182,25	181,42	177,39	178,72	-1,33	24	0	0	77,9	56,1	21,8	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,653	-0,049	181,85	181,13	177,2	178,55	-1,35	24	0	0	76,4	55,4	21	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,377	-0,05	183,85	183,39	179,56	180,92	-1,36	24	0	0	72,3	53,1	19,18	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,367	-0,055	184,85	184,43	180,57	182,01	-1,44	24	0	0	72	52,9	19,04	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,41	-0,052	182,34	181,89	178,18	179,58	-1,4	24	0	0	71,5	52	19,49	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,406	-0,052	183,11	182,68	178,93	180,39	-1,46	24	0	0	71,5	52,1	19,42	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	3,37	-0,055	182,84	182,43	178,65	180,11	-1,46	24	0	0	71,7	52,5	19,27	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,404	-0,05	181,69	181,25	177,41	178,84	-1,43	24	0	0	72,5	52,9	19,59	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,579	-0,051	181,41	180,85	177,01	178,43	-1,42	24	0	0	73,9	53,3	20,62	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,838	-0,055	179,56	178,81	174,87	176,32	-1,45	24	0	0	77	54,6	22,35	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,772	-0,05	181,9	181,21	177,34	178,74	-1,4	24	0	0	75,8	54,1	21,65	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,772	-0,051	181,97	181,26	177,33	178,75	-1,42	24	0	0	76,2	54,5	21,67	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,529	-0,055	186,15	185,65	181,65	183,12	-1,47	24	0	0	73,7	53,8	19,84	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	3,34	-0,054	185,61	185,29	181,41	182,9	-1,49	24	0	0	71,5	52,7	18,82	0,6	0,4	-
Итого:	101,464	0	5514,85	5494,88	5380,57	5417,37	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,464															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	817,81	43556,24	43365,34	42503,04	42767,63
23.03.2021	919,274	49071,09	48860,22	47883,61	48185

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27.03.2021 13:43:35
