

#20214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6477
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	3,07	-0,026	167,71	166,99	164,01	164,94	-0,93	24	0	0	70	51	18,99	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	3,077	-0,027	168,01	167,29	164,35	165,29	-0,94	24	0	0	69,8	50,8	18,98	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	3,13	-0,027	161,5	160,77	157,87	158,82	-0,95	24	0	0	70,8	50,7	20,1	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	3,438	-0,025	169,57	168,58	165,46	166,37	-0,91	24	0	0	74	52,9	21,04	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	3,351	-0,028	164,21	163,28	160,13	161,1	-0,97	24	0	0	74,6	53,4	21,21	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	3,397	-0,03	164,17	163,22	160,14	161,07	-0,93	24	0	0	74,7	53,2	21,5	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	3,349	-0,026	165,42	164,49	161,37	162,3	-0,93	24	0	0	74,3	53,3	21,03	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	3,331	-0,03	160,97	160,11	157,15	158,14	-0,99	24	0	0	72,8	51,3	21,51	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	3,404	-0,032	162,47	161,53	158,43	159,44	-1,01	24	0	0	74,8	53	21,78	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	3,506	-0,028	162,5	161,46	158,32	159,28	-0,96	24	0	0	76,4	54	22,45	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	3,47	-0,029	165,06	164,07	160,94	161,9	-0,96	24	0	0	74,9	53,1	21,86	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	3,504	-0,028	168,38	167,37	164,18	165,12	-0,94	24	0	0	75	53,4	21,61	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	3,33	-0,027	167,1	166,23	163,06	164,03	-0,97	24	0	0	73,6	52,9	20,7	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	3,395	-0,028	162,89	161,95	158,87	159,82	-0,95	24	0	0	74,9	53,2	21,65	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	3,567	-0,029	161,96	160,92	157,83	158,78	-0,95	24	0	0	76,2	53,3	22,89	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	3,551	-0,029	165,22	164,18	161	161,99	-0,99	24	0	0	76,1	53,7	22,35	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	3,389	-0,03	164,42	163,49	160,38	161,34	-0,96	24	0	0	74,5	53,1	21,42	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	3,278	-0,03	166,76	165,94	162,84	163,81	-0,97	24	0	0	72,7	52,3	20,42	0,6	0,4	0
14.03.2022	3,142	-0,031	165,81	165,09	161,98	162,98	-1	24	0	0	71,8	52,1	19,69	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,842	-0,029	156,74	156,26	153,45	154,49	-1,04	24	0	0	68,1	49,2	18,85	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	3,093	-0,026	165,18	164,49	161,43	162,42	-0,99	24	0	0	71,1	51,6	19,46	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	3,12	-0,028	165,65	164,97	161,92	162,91	-0,99	24	0	0	71	51,5	19,57	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,963	-0,024	162,06	161,36	158,38	159,25	-0,87	23	1	1	71,4	52,4	18,97	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	3,142	-0,027	164,95	164,21	161,19	162,15	-0,96	24	0	0	71,5	51,7	19,77	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	3,178	-0,028	165,83	165,08	162,06	163,03	-0,97	24	0	0	71,4	51,5	19,89	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	3,017	-0,031	162,87	162,21	159,18	160,18	-1	24	0	0	71	51,8	19,25	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	2,981	-0,028	165,6	164,95	161,86	162,81	-0,95	24	0	0	71,2	52,5	18,71	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	3,078	-0,03	162,51	161,83	158,83	159,83	-1	24	0	0	70,8	51,2	19,69	0,6	0,4	-
Итого:	91,093	0	4605,52	4582,32	4496,61	4523,59	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,093															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	1628,325	89446,88	89206,81	87335,75	87998,35
23.03.2022	1719,418	94052,4	93789,13	91832,36	92521,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.03.2022 7:21:00