

#20226#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель	ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя	Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента	3403
Порядковый номер	6477
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00208144
Номер системы	1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,067	-0,049	157,29	157,09	153,76	155,22	-1,46	24	0	0	70,5	50,1	20,39	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	3,138	-0,052	155,81	155,58	152,25	153,72	-1,47	24	0	0	71,6	50,6	21,09	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	3,099	-0,054	156,2	155,97	152,59	154,1	-1,51	24	0	0	71,6	50,8	20,79	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,783	-0,046	150,04	150,04	146,92	148,36	-1,44	24	0	0	67,8	48,3	19,44	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	3,111	-0,049	153,23	153,01	149,7	151,15	-1,45	24	0	0	71,7	50,5	21,25	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	3,059	-0,053	155,11	154,92	151,5	153,01	-1,51	24	0	0	71,9	51,2	20,67	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,932	-0,048	158,34	158,25	154,93	156,37	-1,44	24	0	0	69,4	50	19,38	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	3,043	-0,053	162,98	162,82	159,26	160,75	-1,49	24	0	0	71,6	52	19,58	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	3,049	-0,052	151,58	151,43	148,18	149,64	-1,46	24	0	0	71,2	50,2	21,04	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	3,145	-0,052	152,84	152,6	149,3	150,8	-1,5	24	0	0	71,7	50,1	21,56	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	3,115	-0,048	151,73	151,53	148,3	149,78	-1,48	24	0	0	71,1	49,7	21,47	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	3,139	-0,051	154,95	154,76	151,42	152,93	-1,51	24	0	0	71,4	50,2	21,22	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	3,129	-0,053	151,29	151,07	147,78	149,28	-1,5	24	0	0	71,9	50,2	21,67	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	3,175	-0,053	153,24	153,04	149,74	151,24	-1,5	24	0	0	71,5	49,8	21,69	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	3,188	-0,056	163,34	163,12	159,59	161,09	-1,5	24	0	0	71,6	51,2	20,44	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	3,17	-0,056	166,97	166,76	163,16	164,67	-1,51	24	0	0	71,6	51,7	19,88	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	3,201	-0,055	167,18	166,99	163,4	164,93	-1,53	24	0	0	71,2	51,2	20,03	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	3,204	-0,056	166,69	166,5	162,9	164,39	-1,49	24	0	0	71,7	51,6	20,11	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	3,093	-0,061	169,97	169,83	166,04	167,6	-1,56	24	0	0	72	52,9	19,09	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	3,131	-0,061	165,38	165,2	161,56	163,14	-1,58	24	0	0	71,6	51,8	19,85	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	3,16	-0,054	164,27	164,09	160,54	162,03	-1,49	24	0	0	71,5	51,4	20,14	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	3,108	-0,053	163,06	162,9	159,38	160,87	-1,49	24	0	0	71,3	51,3	19,95	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	3,126	-0,054	165,88	165,73	162,14	163,65	-1,51	24	0	0	71	51,3	19,74	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	3,124	-0,057	167,4	167,26	163,6	165,15	-1,55	24	0	0	71,3	51,8	19,56	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	3,102	-0,061	169,4	169,28	165,5	167,08	-1,58	24	0	0	71,9	52,6	19,23	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	3,021	-0,063	168,71	168,65	164,87	166,5	-1,63	24	0	0	71,2	52,4	18,82	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	3,058	-0,061	171,34	171,26	167,4	168,99	-1,59	24	0	0	71,9	53,1	18,74	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,845	-0,06	168,48	168,55	164,81	166,42	-1,61	24	0	0	69,6	51,8	17,74	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	3,036	-0,057	169,05	168,99	165,21	166,77	-1,56	24	0	0	71,2	52,4	18,83	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	3,072	-0,06	163,75	163,66	160,02	161,58	-1,56	24	0	0	71,4	51,7	19,67	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	3,099	-0,056	162,63	162,52	158,96	160,52	-1,56	24	0	0	70,8	50,9	19,98	0,6	0,4	-
Итого:	95,722	0	4998,13	4993,4	4884,71	4931,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,722															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	919,274	49071,09	48860,22	47883,61	48185
23.04.2021	1014,996	54069,22	53853,62	52768,32	53116,73

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:08:15