

#20209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6477  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208144  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,062	-0,031	166,35	165,63	162,55	163,51	-0,96	24	0	0	71,4	52,3	19,13	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	3,053	-0,026	170,26	169,51	166,41	167,31	-0,9	24	0	0	71,1	52,5	18,6	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,924	-0,026	161,27	160,66	157,74	158,69	-0,95	24	0	0	69,8	51	18,82	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	3,084	-0,028	168,49	167,75	164,68	165,64	-0,96	24	0	0	71	52	19	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	3,026	-0,026	167,47	166,75	163,72	164,61	-0,89	24	0	0	70,9	52,2	18,75	0,6	0,4	7
29.03.2022	3,116	-0,028	163,15	162,4	159,37	160,33	-0,96	24	0	0	71,9	52,1	19,83	0,6	0,4	4
30.03.2022	3,304	-0,027	159,17	158,31	155,32	156,28	-0,96	24	0	0	73,6	52	21,58	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	3,382	-0,028	164,29	163,35	160,25	161,21	-0,96	24	0	0	74,5	53,1	21,41	0,6	0,4	-
01.04.2022	3,266	-0,03	166,61	165,75	162,63	163,58	-0,95	24	0	0	73,2	52,9	20,35	0,6	0,4	-
02.04.2022	3,236	-0,029	164,35	163,5	160,46	161,4	-0,94	24	0	0	72,8	52,4	20,44	0,6	0,4	-
03.04.2022	3,209	-0,028	163,19	162,39	159,38	160,36	-0,98	24	0	0	72,1	51,7	20,41	0,6	0,4	-
04.04.2022	3,22	-0,023	166,31	165,46	162,54	163,37	-0,83	24	0	0	71,6	51,6	20,03	0,6	0,4	-
05.04.2022	3,048	-0,03	158,23	157,53	154,61	155,61	-1	24	0	0	71,2	51,2	20,02	0,6	0,4	-
06.04.2022	3,047	-0,025	162,31	161,6	158,65	159,58	-0,93	24	0	0	70,9	51,4	19,48	0,6	0,4	-
07.04.2022	2,938	-0,027	162,49	161,82	158,86	159,78	-0,92	24	0	0	70,7	52	18,77	0,6	0,4	-
08.04.2022	3,066	-0,02	164,3	163,54	160,65	161,5	-0,85	24	0	0	70,9	51,6	19,33	0,6	0,4	-
09.04.2022	3,033	-0,026	164,18	163,43	160,46	161,34	-0,88	24	0	0	71,3	52,2	19,16	0,6	0,4	-
10.04.2022	3,102	-0,025	164,41	163,63	160,72	161,6	-0,88	24	0	0	71	51,5	19,55	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,979	-0,026	161,22	160,53	157,61	158,53	-0,92	24	0	0	70,6	51,4	19,18	0,6	0,4	-
12.04.2022	3,041	-0,028	163,8	163,08	160,08	161,03	-0,95	24	0	0	71	51,7	19,28	0,6	0,4	-
13.04.2022	3,047	-0,028	168,88	168,14	165,02	165,94	-0,92	24	0	0	71,4	52,7	18,72	0,6	0,4	-
14.04.2022	2,941	-0,027	166,55	165,83	162,81	163,7	-0,89	24	0	0	71	52,7	18,32	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,992	-0,024	162,1	161,39	158,46	159,35	-0,89	24	0	0	71	51,8	19,16	0,6	0,4	-
16.04.2022	3,088	-0,022	161,42	160,67	157,81	158,68	-0,87	24	0	0	71	51,2	19,83	0,6	0,4	-
17.04.2022	3,053	-0,024	163,2	162,44	159,5	160,4	-0,9	24	0	0	71,2	51,8	19,41	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,615	-0,021	147,68	147,06	144,37	145,16	-0,79	21	3	1	70,6	52,2	18,37	0,6	0,4	-
19.04.2022	3,013	-0,026	172,07	171,31	168,16	169,04	-0,88	24	0	0	71,2	53	18,17	0,6	0,4	-
20.04.2022	2,997	-0,027	170,04	169,28	166,16	167,04	-0,88	24	0	0	71,2	53	18,28	0,6	0,4	-
21.04.2022	3,024	-0,025	170,84	170,08	166,91	167,8	-0,89	24	0	0	71,7	53,3	18,36	0,6	0,4	-
22.04.2022	2,938	-0,026	174,6	173,86	170,59	171,49	-0,9	24	0	0	71,5	54	17,48	0,6	0,4	-
23.04.2022	3,026	-0,027	174,12	173,33	170,18	171,04	-0,86	24	0	0	71,2	53,1	18,04	0,6	0,4	-
24.04.2022	3,013	-0,024	171,15	170,4	167,3	168,17	-0,87	24	0	0	71	52,8	18,27	0,6	0,4	-
25.04.2022	2,479	-0,027	132,54	132,18	129,62	130,6	-0,98	24	0	0	69,8	50,4	19,46	0,6	0,4	-
Итого:	100,362	0	5417,04	5392,59	5293,58	5323,67	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,362															

Общее время работы системы, ч 792  
Период нормальной работы системы, ч 789

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1719,418	94052,4	93789,13	91832,36	92521,94
25.04.2022	1819,78	99469,44	99181,72	97125,94	97845,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.04.2022 7:08:15