

#126653#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград  
  
6477  
ВКТ-7  
00208144  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 3,45        | 0,137        | 203,27     | 198,91     | 198,64  | 196,15  | 2,49      | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 54,8      | 16,65 | 0,6        | 0,4        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 3,466       | 0,135        | 201,93     | 197,6      | 197,31  | 194,86  | 2,45      | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 54,5      | 16,86 | 0,6        | 0,4        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 3,414       | 0,138        | 205,18     | 200,84     | 200,52  | 198,03  | 2,49      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 54,6      | 16,32 | 0,6        | 0,4        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 3,489       | 0,139        | 206,76     | 202,37     | 202,04  | 199,52  | 2,52      | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 55        | 16,55 | 0,6        | 0,4        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 3,522       | 0,143        | 212,49     | 208,02     | 207,57  | 205,01  | 2,56      | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 55,6      | 16,26 | 0,6        | 0,4        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 3,474       | 0,144        | 214,88     | 210,41     | 209,89  | 207,36  | 2,53      | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 56,1      | 15,85 | 0,6        | 0,4        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 3,436       | 0,145        | 212,01     | 207,58     | 207,18  | 204,6   | 2,58      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 55,6      | 15,86 | 0,6        | 0,4        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 3,48        | 0,142        | 209,07     | 204,64     | 204,31  | 201,73  | 2,58      | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 55        | 16,3  | 0,6        | 0,4        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 3,494       | 0,135        | 207,55     | 203,13     | 202,79  | 200,29  | 2,5       | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 54,9      | 16,52 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.04.2025 | 3,438       | 0,145        | 209,68     | 205,24     | 204,89  | 202,31  | 2,58      | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 55,4      | 16,05 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.04.2025 | 3,374       | 0,141        | 210,31     | 205,9      | 205,44  | 202,91  | 2,53      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 56,1      | 15,7  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.04.2025 | 3,324       | 0,142        | 205,29     | 200,95     | 200,65  | 198,08  | 2,57      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 55,3      | 15,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.04.2025 | 3,415       | 0,138        | 195,13     | 190,83     | 190,68  | 188,17  | 2,51      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 54,3      | 17,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.04.2025 | 3,594       | 0,132        | 192,02     | 187,68     | 187,58  | 185,15  | 2,43      | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 53,6      | 18,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.04.2025 | 3,508       | 0,14         | 197,43     | 193,04     | 192,86  | 190,33  | 2,53      | 24          | 0          | 0      | 72        | 54,6      | 17,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.04.2025 | 3,513       | 0,134        | 198,25     | 193,88     | 193,78  | 191,25  | 2,53      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 53,8      | 17,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.04.2025 | 3,501       | 0,143        | 204,59     | 200,16     | 199,93  | 197,33  | 2,6       | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 54,7      | 16,78 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.04.2025 | 3,479       | 0,144        | 204,71     | 200,26     | 200,06  | 197,46  | 2,6       | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 54,6      | 16,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.04.2025 | 3,361       | 0,134        | 200,38     | 196,09     | 195,93  | 193,43  | 2,5       | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 54        | 16,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.04.2025 | 3,474       | 0,141        | 205,77     | 201,37     | 201,07  | 198,54  | 2,53      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 55        | 16,56 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.04.2025 | 3,467       | 0,147        | 213,06     | 208,58     | 208,15  | 205,52  | 2,63      | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 56        | 15,91 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.04.2025 | 3,26        | 0,146        | 212,34     | 207,98     | 207,45  | 204,87  | 2,58      | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 56,7      | 14,97 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.04.2025 | 3,14        | 0,142        | 197,99     | 193,82     | 193,51  | 190,98  | 2,53      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 55,8      | 15,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.04.2025 | 3,054       | 0,128        | 183,36     | 179,4      | 179,26  | 176,89  | 2,37      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 54,4      | 16,27 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.04.2025 | 1,88        | 0,105        | 130,89     | 128,08     | 128,06  | 126,21  | 1,85      | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 55,7      | 13,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.04.2025 | 1,053       | 0,09         | 99,65      | 97,58      | 97,56   | 96,02   | 1,54      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 58,7      | 9,83  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.04.2025 | 1,056       | 0,08         | 92,37      | 90,38      | 90,46   | 89,03   | 1,43      | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 56,9      | 10,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.04.2025 | 1,103       | 0,089        | 96,47      | 94,4       | 94,51   | 92,96   | 1,55      | 24          | 0          | 0      | 67,5      | 56,8      | 10,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.04.2025 | 1,117       | 0,081        | 95,66      | 93,58      | 93,74   | 92,2    | 1,54      | 24          | 0          | 0      | 66,9      | 56        | 10,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.04.2025 | 1,105       | 0,087        | 97,14      | 95,05      | 95,13   | 93,6    | 1,53      | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 56,9      | 10,68 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.04.2025 | 1,147       | 0,082        | 95,31      | 93,23      | 93,37   | 91,85   | 1,52      | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 56,4      | 11,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 90,588      | 0            | 5610,94    | 5490,98    | 5484,32 | 5412,64 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 90,588      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2025 | 786,895  | 68377,38 | 67276,77 | 66823,53 | 66141,63 |
| 23.04.2025 | 877,483  | 73988,32 | 72767,75 | 72307,85 | 71554,27 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:27:24