

#78821#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 09.04.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК
Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград

Заводской номер счётчика 00208144	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 09.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	25,8	0	25.8

Подпись исполнителя _____



#78820#

Отчёт за период с 09.04.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 6477
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208144
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
10.04.2024	-	0,362	0,014	24,27	23,86	23,79	23,55	0,24	8	16	1	68	53,3	14,69	0,6	0,4
11.04.2024	-	1,054	0,052	73,35	71,93	71,86	70,93	0,93	24	0	0	68,1	54,1	13,93	0,6	0,4
12.04.2024	-	1,061	0,05	75,18	73,7	73,55	72,68	0,87	24	0	0	68,3	54,5	13,75	0,6	0,4
13.04.2024	-	1,084	0,049	75,62	74,11	73,97	73,08	0,89	24	0	0	68,3	54,3	13,94	0,6	0,4
14.04.2024	-	1,166	0,056	73,74	72,18	72,21	71,21	1	24	0	0	67,8	52,4	15,39	0,6	0,4
15.04.2024	-	1,143	0,054	72,52	70,95	71,08	70,06	1,02	24	0	0	67,6	52,4	15,28	0,6	0,4
16.04.2024	-	1,139	0,058	72,74	71,16	71,3	70,22	1,08	24	0	0	67,7	52,5	15,13	0,6	0,4
17.04.2024	-	0,726	0,03	43,73	42,77	42,88	42,28	0,6	24	0	1	66,2	50	16,2	0,6	0,4
18.04.2024	-	2,486	0,065	118,8	116,16	116,26	114,87	1,39	24	0	0	69	48,2	20,8	0,6	0,4
19.04.2024	-	3,353	0,091	159,09	155,54	155,56	153,74	1,82	24	0	0	70,5	49,5	20,95	0,6	0,4
20.04.2024	-	3,346	0,08	158,98	155,55	155,46	153,77	1,69	24	0	0	70,3	49,3	20,96	0,6	0,4
21.04.2024	-	3,381	0,085	159,52	156,05	156,03	154,27	1,76	24	0	0	70	48,8	21,11	0,6	0,4
22.04.2024	-	3,268	0,081	153,27	149,88	149,89	148,2	1,69	24	0	0	70,2	49	21,2	0,6	0,4
23.04.2024	-	2,231	0,055	102,38	100,17	100,14	99,08	1,06	24	0	1	70,1	48,4	21,74	0,6	0,4
Итого:	-	25,8	0,82	1363,19	1334,01	1333,98	1317,94	16,04	320	16	-	68,72	51,19	17,5	0,6	0,4

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 320 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
09.04.2024	0	0	0	0	0
23.04.2024	25,8	1363,19	1334,01	1333,98	1317,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения