

#20221#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград  
 Номер абонента 3403  
 Порядковый номер 6477  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00208144  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,115	-0,057	162,48	162,38	158,83	160,4	-1,57	24	0	0	71	50,9	20,1	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,147	-0,056	160,96	160,85	157,34	158,92	-1,58	24	0	0	70,9	50,4	20,49	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	3,179	-0,058	162,53	162,42	158,87	160,45	-1,58	24	0	0	70,9	50,4	20,49	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,09	-0,058	162,11	162,05	158,5	160,08	-1,58	24	0	0	70,7	50,7	19,99	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,114	-0,061	168,92	168,88	165,12	166,74	-1,62	24	0	0	71	51,6	19,34	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,57	-0,049	133,41	133,59	130,54	132,06	-1,52	24	0	0	69	48,8	20,25	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	0,984	-0,05	80,6	81,41	78,9	80,26	-1,36	24	0	0	68,4	55	13,41	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,984	-0,051	80,38	81,18	78,69	80,07	-1,38	24	0	0	67,8	54,4	13,43	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,988	-0,047	77,21	78	75,61	76,95	-1,34	24	0	0	67,4	53,4	13,98	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	1,009	-0,049	78,78	79,55	77,1	78,47	-1,37	24	0	0	67,9	53,9	13,99	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,945	-0,05	82,09	82,89	80,36	81,65	-1,29	24	0	0	68,6	55,9	12,62	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,949	-0,05	78,22	79,02	76,55	77,92	-1,37	24	0	0	67,6	54,3	13,36	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	1,067	-0,047	82,07	82,83	80,36	81,69	-1,33	24	0	0	68,4	54,2	14,15	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,997	-0,048	79,07	79,85	77,39	78,76	-1,37	24	0	0	68,1	54,2	13,84	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	1,077	-0,052	79,34	80,09	77,66	79,03	-1,37	24	0	0	68,3	53,5	14,78	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,976	-0,052	79,59	80,4	77,91	79,27	-1,36	24	0	0	68,6	55,1	13,43	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,914	-0,052	78,35	79,19	76,68	78,05	-1,37	24	0	0	68,1	55,2	12,88	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,94	-0,054	83,33	84,14	81,52	82,9	-1,38	24	0	0	69,2	56,8	12,47	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,886	-0,051	82,38	83,23	80,67	81,97	-1,3	24	0	0	68,2	56,4	11,85	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,921	-0,046	82,61	83,43	80,92	82,18	-1,26	24	0	0	68,7	56,5	12,25	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,915	-0,052	82,38	83,21	80,66	81,99	-1,33	24	0	0	68,4	56,2	12,22	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,957	-0,05	82,31	83,12	80,6	81,91	-1,31	24	0	0	68,3	55,5	12,75	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,97	-0,049	80,22	81,03	78,57	79,9	-1,33	24	0	0	67,6	54,3	13,24	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,902	-0,05	82,37	83,21	80,65	81,97	-1,32	24	0	0	68,9	56,8	12,07	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,924	-0,049	81,53	82,34	79,85	81,14	-1,29	24	0	0	68,3	55,9	12,4	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,949	-0,048	80,03	80,83	78,35	79,7	-1,35	24	0	0	67,9	54,8	13,03	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,965	-0,049	77,83	78,62	76,2	77,53	-1,33	24	0	0	68,2	54,6	13,59	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,953	-0,05	80,9	81,7	79,21	80,52	-1,31	24	0	0	68,2	55,4	12,89	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,912	-0,05	82,58	83,41	80,86	82,18	-1,32	24	0	0	68,3	56,1	12,17	0,6	0,4	-
23.05.2021	1,004	-0,046	80,18	80,95	78,5	79,81	-1,31	24	0	0	68,1	54,5	13,67	0,6	0,4	-
Итого:	41,303	0	2884,76	2903,8	2822,97	2864,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,303															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1014,996	54069,22	53853,62	52768,32	53116,73
23.05.2021	1056,299	56953,98	56757,42	55591,29	55981,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.05.2021 7:31:15