

#131034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград

6477
ВКТ-7
00208144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,106	0,087	94,29	92,22	92,36	90,85	1,51	24	0	0	67,3	56,3	10,99	0,6	0,4	-
25.04.2025	1,16	0,078	92,49	90,42	90,61	89,15	1,46	24	0	0	67	55,1	11,88	0,6	0,4	-
26.04.2025	1,179	0,079	91,66	89,57	89,79	88,3	1,49	24	0	0	66,8	54,6	12,16	0,6	0,4	-
27.04.2025	1,26	0,078	91,4	89,29	89,55	88,08	1,47	24	0	0	67,1	54	13,15	0,6	0,4	-
28.04.2025	1,196	0,078	93,17	91,07	91,28	89,78	1,5	24	0	0	67,2	55	12,17	0,6	0,4	-
29.04.2025	1,167	0,082	91,95	89,88	90,08	88,59	1,49	24	0	0	67,3	55,3	12,02	0,6	0,4	-
30.04.2025	1,159	0,081	93,51	91,41	91,6	90,08	1,52	24	0	0	67,2	55,5	11,73	0,6	0,4	-
01.05.2025	1,155	0,081	94,88	92,79	92,92	91,46	1,46	24	0	0	67,7	56,2	11,48	0,6	0,4	-
02.05.2025	1,138	0,08	90,96	88,93	89,13	87,68	1,45	24	0	0	66,9	55	11,86	0,6	0,4	-
03.05.2025	1,193	0,085	95,32	93,2	93,37	91,83	1,54	24	0	0	67,8	55,9	11,82	0,6	0,4	-
04.05.2025	1,204	0,085	93,54	91,43	91,65	90,16	1,49	24	0	0	67,1	54,8	12,25	0,6	0,4	-
05.05.2025	1,159	0,08	92,71	90,62	90,81	89,31	1,5	24	0	0	67	55,2	11,8	0,6	0,4	-
06.05.2025	1,111	0,077	91,87	89,83	90	88,54	1,46	24	0	0	67	55,6	11,41	0,6	0,4	-
07.05.2025	1,193	0,075	89,78	87,71	87,96	86,52	1,44	24	0	0	66,5	53,9	12,62	0,6	0,4	-
08.05.2025	1,181	0,077	90	87,93	88,15	86,71	1,44	24	0	0	66,7	54,2	12,51	0,6	0,4	-
09.05.2025	1,13	0,076	83,43	81,46	81,77	80,34	1,43	24	0	0	66,4	53,5	12,87	0,6	0,4	-
10.05.2025	1,167	0,076	84,77	82,75	83,09	81,67	1,42	24	0	0	66,8	53,7	13,1	0,6	0,4	-
11.05.2025	1,209	0,076	83,28	81,26	81,62	80,19	1,43	24	0	0	66,8	52,9	13,86	0,6	0,4	-
12.05.2025	1,136	0,075	80,01	78,06	78,43	77,04	1,39	24	0	0	66,4	52,9	13,47	0,6	0,4	-
13.05.2025	1,127	0,072	80,62	78,66	78,98	77,62	1,36	24	0	0	66,6	53,3	13,34	0,6	0,4	-
14.05.2025	1,17	0,076	83,26	81,25	81,6	80,14	1,46	24	0	0	66,6	53,2	13,37	0,6	0,4	-
15.05.2025	1,186	0,074	83,9	81,89	82,21	80,83	1,38	24	0	0	66,4	52,9	13,51	0,6	0,4	-
16.05.2025	1,252	0,08	92,03	89,9	90,16	88,69	1,47	24	0	0	66,7	53,7	13,01	0,6	0,4	-
17.05.2025	1,174	0,083	95,1	92,99	93,16	91,66	1,5	24	0	0	67,3	55,7	11,66	0,6	0,4	-
18.05.2025	1,292	0,082	96,06	93,88	94,03	92,51	1,52	24	0	0	68	55,2	12,8	0,6	0,4	-
19.05.2025	1,208	0,082	95,68	93,55	93,72	92,2	1,52	24	0	0	67,6	55,7	11,97	0,6	0,4	-
20.05.2025	1,158	0,081	93,66	91,57	91,75	90,24	1,51	24	0	0	67,4	55,7	11,68	0,6	0,4	-
21.05.2025	1,149	0,082	95,35	93,25	93,36	91,88	1,48	24	0	0	67,7	56,3	11,36	0,6	0,4	-
22.05.2025	1,188	0,084	95,18	93,07	93,21	91,69	1,52	24	0	0	67,8	56	11,79	0,6	0,4	-
23.05.2025	1,171	0,083	92,32	90,23	90,41	88,93	1,48	24	0	0	67,7	55,7	12,01	0,6	0,4	-
Итого:	35,278	0	2722,18	2660,07	2666,76	2622,67	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,278															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	877,483	73988,32	72767,75	72307,85	71554,27
23.05.2025	912,761	76710,5	75427,82	74974,61	74176,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:47:10