

#20211#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6477
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208144
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,835	-0,041	61,53	62,19	60,23	61,35	-1,12	24	0	0	68,5	53,7	14,83	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,854	-0,037	55,39	56,08	54,26	55,47	-1,21	24	0	0	66,3	49,5	16,82	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,852	-0,029	53,52	54,19	52,5	53,54	-1,04	24	0	0	66,6	49,4	17,17	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,917	-0,035	56,3	56,92	55,12	56,27	-1,15	24	0	0	67,4	49,7	17,64	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,843	-0,033	56,38	57,04	55,19	56,32	-1,13	24	0	0	67,5	51,2	16,3	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,876	-0,03	54,13	54,79	53,07	54,19	-1,12	24	0	0	66,4	48,9	17,51	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,851	-0,037	55,15	55,79	53,96	55,12	-1,16	24	0	0	67,1	50,3	16,81	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,884	-0,03	53,16	53,8	52,1	53,23	-1,13	24	0	0	66,5	48,4	18,02	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,812	-0,032	53,5	54,17	52,44	53,53	-1,09	24	0	0	66,2	49,7	16,44	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,857	-0,034	54,51	55,15	53,37	54,52	-1,15	24	0	0	66,9	49,8	17,14	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,927	-0,029	54,84	55,44	53,7	54,83	-1,13	24	0	0	67,3	49	18,28	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,884	-0,03	55,5	56,11	54,32	55,42	-1,1	24	0	0	67,7	50,5	17,23	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,882	-0,031	54,62	55,24	53,55	54,63	-1,08	24	0	0	66,8	49,3	17,48	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,883	-0,034	56,28	56,89	55,08	56,22	-1,14	24	0	0	67,2	50,2	17,05	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,817	-0,036	56,16	56,8	54,97	56,08	-1,11	24	0	0	67,4	51,5	15,88	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,821	-0,03	54,06	54,65	52,93	53,96	-1,03	23	1	1	67,7	51,2	16,47	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,84	-0,031	54,19	54,8	53,09	54,15	-1,06	24	0	0	66,7	49,9	16,82	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,859	-0,033	55,03	55,64	53,87	54,99	-1,12	24	0	0	67,4	50,4	16,98	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,862	-0,029	54,46	55,06	53,35	54,42	-1,07	24	0	0	66,8	49,7	17,15	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,906	-0,028	54,19	54,78	53,07	54,16	-1,09	24	0	0	66,8	48,7	18,05	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,872	-0,033	54,72	55,32	53,57	54,67	-1,1	24	0	0	66,9	49,7	17,25	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,878	-0,028	56,22	56,8	55,07	56,13	-1,06	24	0	0	67	50,1	16,86	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,897	-0,031	56,63	57,21	55,43	56,54	-1,11	24	0	0	67	49,8	17,14	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,847	-0,029	59,34	59,93	58,14	59,14	-1	24	0	0	67,8	52,3	15,44	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,867	-0,027	56,94	57,5	55,76	56,77	-1,01	24	0	0	67,4	50,9	16,45	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,885	-0,029	52,56	53,14	51,5	52,57	-1,07	24	0	0	65,8	47,7	18,11	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,909	-0,023	52,03	52,6	51,01	52,06	-1,05	24	0	0	65,9	47,1	18,78	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,823	-0,027	54,65	55,24	53,53	54,54	-1,01	24	0	0	67	50,7	16,28	0,6	0,4	-
Итого:	24,24	0	1545,99	1563,27	1514,18	1544,82	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,24															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1819,78	99469,44	99181,72	97125,94	97845,61
23.05.2022	1844,02	101015,43	100744,99	98640,12	99390,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2022 7:24:26