

#133032#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: _ УК Легенды моря

Адрес: _ Жиленкова,16

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.16 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.16 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00208144

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хСДА3

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.2025	67,78	55,99	11,79	95,18	93,21	93,07	91,69	1,52	6	4	1,188	0,084	24	0	
23.05.2025	67,68	55,67	12,01	92,32	90,41	90,23	88,93	1,48	6	4	1,171	0,083	24	0	
24.05.2025	67,32	55,57	11,75	93,55	91,67	91,46	90,13	1,54	6	4	1,164	0,084	24	0	
25.05.2025	67,67	55,7	11,97	93,63	91,72	91,53	90,2	1,52	6	4	1,186	0,084	24	0	
26.05.2025	67,8	56,5	11,3	91,52	89,6	89,49	88,16	1,44	6	4	1,096	0,08	24	0	
27.05.2025	67,44	56,15	11,29	93,01	91,1	90,95	89,58	1,52	6	4	1,116	0,085	24	0	
28.05.2025	67,54	56,5	11,04	94,69	92,74	92,64	91,27	1,47	6	4	1,107	0,08	24	0	
29.05.2025	67,78	56,79	10,99	96,99	94,97	94,89	93,47	1,5	6	4	1,134	0,085	24	0	
30.05.2025	67,79	57,09	10,7	97,52	95,53	95,43	93,99	1,54	6	4	1,113	0,089	24	0	
31.05.2025	67,49	56,55	10,94	90,39	88,55	88,4	87,08	1,47	6	4	1,055	0,081	23	1	*
01.06.2025	67,69	56,52	11,17	95,92	93,97	93,84	92,45	1,52	6	4	1,137	0,085	24	0	
02.06.2025	68	57,02	10,98	99,56	97,47	97,42	95,93	1,54	6	4	1,161	0,089	24	0	
03.06.2025	68,22	57,99	10,23	101,34	99,2	99,29	97,71	1,49	6	4	1,106	0,087	24	0	
04.06.2025	67,97	57,35	10,62	95,44	93,46	93,37	91,92	1,54	6	4	1,082	0,087	24	0	
05.06.2025	68,1	57,05	11,05	99,16	97,09	97	95,53	1,56	6	4	1,164	0,089	24	0	
06.06.2025	68,25	58,21	10,04	101,69	99,53	99,55	97,98	1,55	6	4	1,092	0,091	24	0	
07.06.2025	68,27	57,73	10,54	100,68	98,53	98,54	97,03	1,5	6	4	1,127	0,083	24	0	
08.06.2025	68,02	57,53	10,49	98,8	96,73	96,67	95,17	1,56	6	4	1,108	0,088	24	0	
09.06.2025	67,46	57,42	10,04	98,01	96,01	95,89	94,43	1,58	6	4	1,059	0,089	24	0	
10.06.2025	67,78	57,41	10,37	97,6	95,57	95,5	94,06	1,51	6	4	1,081	0,088	24	0	
11.06.2025	67,93	57,42	10,51	97,97	95,91	95,84	94,37	1,54	6	4	1,101	0,088	24	0	
12.06.2025	67,86	56,67	11,19	97,73	95,7	95,57	94,12	1,58	6	4	1,163	0,089	24	0	
13.06.2025	68,08	57,37	10,71	98,58	96,49	96,41	94,94	1,55	6	4	1,125	0,086	24	0	
14.06.2025	68,28	57,56	10,72	98,83	96,7	96,67	95,18	1,52	6	4	1,128	0,085	24	0	
15.06.2025	68,37	57,84	10,53	98,08	95,97	95,96	94,47	1,5	6	4	1,1	0,083	24	0	
16.06.2025	68,06	57,36	10,7	97,37	95,32	95,23	93,78	1,54	6	4	1,111	0,086	24	0	
17.06.2025	68,11	58	10,11	98,98	96,89	96,84	95,34	1,55	6	4	1,072	0,089	24	0	
18.06.2025	68,42	58,16	10,26	100,85	98,7	98,67	97,12	1,58	6	4	1,108	0,091	24	0	
19.06.2025	67,98	57,78	10,2	99,88	97,77	97,73	96,22	1,55	6	4	1,091	0,088	24	0	
20.06.2025	67,74	57,41	10,33	97,75	95,73	95,62	94,13	1,6	6	4	1,086	0,089	24	0	
21.06.2025	67,93	57,64	10,29	95,89	93,95	93,78	92,34	1,61	6	4	1,061	0,093	24	0	
22.06.2025	68,25	57,19	11,06	94,99	93,02	92,87	91,45	1,57	6	4	1,12	0,092	24	0	
23.06.2025	68,03	57,33	10,7	94,49	92,53	92,41	90,99	1,54	6	4	1,085	0,088	24	0	
Итого:				3198,3	3131,74	3128,7	3081,16	50,58			36,798	2,858	791	1	
Средние:	67,91	57,1	10,8						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/2524:00	76523	74790,99	75244,52	73996,32	794,67	910,402	47,644	9749	1018
23/06/2524:00	79721,39	77922,73	78373,28	77077,48	845,25	947,2	50,502	10540	1019
Итого:	3198,39	3131,74	3128,76	3081,16	50,58	36,798	2,858	791	1

Период нормальной работы 791ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 14

Время работы прибора после сброса 11598ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



проверено с *сайте*