

#20222#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград  
 Номер абонента 3403  
 Порядковый номер 6477  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00208144  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,921	-0,048	80,45	81,26	78,76	80,07	-1,31	24	0	0	68,6	56	12,58	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,898	-0,049	80,43	81,24	78,74	80,04	-1,3	24	0	0	68,7	56,5	12,27	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,923	-0,051	80,58	81,39	78,86	80,22	-1,36	24	0	0	68,1	55,5	12,61	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,929	-0,046	81,27	82,07	79,59	80,86	-1,27	24	0	0	68,1	55,6	12,51	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,926	-0,05	79,14	79,95	77,48	78,84	-1,36	24	0	0	67,9	55	12,89	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,956	-0,046	81,11	81,91	79,42	80,71	-1,29	24	0	0	68,2	55,3	12,9	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	1,03	-0,046	79,54	80,29	77,88	79,19	-1,31	24	0	0	68,1	54,1	14,07	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,955	-0,048	80,85	81,65	79,17	80,47	-1,3	24	0	0	68,5	55,5	12,96	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,901	-0,048	80,56	81,37	78,89	80,2	-1,31	24	0	0	68,1	55,8	12,31	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,901	-0,048	82,63	83,44	80,88	82,18	-1,3	24	0	0	68,7	56,7	12	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,937	-0,048	83,88	84,68	82,12	83,42	-1,3	24	0	0	68,9	56,6	12,27	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,898	-0,048	80,12	80,92	78,44	79,7	-1,26	24	0	0	68,8	56,5	12,3	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,86	-0,053	78,91	79,74	77,27	78,59	-1,32	24	0	0	67,7	55,7	12,02	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,859	-0,052	80,56	81,4	78,88	80,22	-1,34	24	0	0	67,9	56,1	11,85	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,816	-0,053	83,43	84,26	81,65	82,96	-1,31	24	0	0	68,8	57,9	10,91	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,857	-0,045	78,22	78,94	76,55	77,75	-1,2	24	0	1	68,8	56,7	12,06	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,89	-0,049	83,33	84,13	81,59	82,87	-1,28	24	0	0	68,4	56,7	11,76	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,807	-0,051	82,84	83,68	81,13	82,41	-1,28	24	0	0	67,9	57	10,84	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,861	-0,049	84,1	84,92	82,32	83,6	-1,28	24	0	0	69	57,7	11,3	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,91	-0,046	82,89	83,66	81,19	82,43	-1,24	24	0	0	68,2	56,2	12,01	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,936	-0,048	82,92	83,68	81,14	82,42	-1,28	24	0	0	69,1	56,7	12,39	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,83	-0,05	83,43	84,25	81,68	82,95	-1,27	24	0	0	68,8	57,7	11,03	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,869	-0,047	84,04	84,84	82,3	83,53	-1,23	24	0	0	68,7	57,3	11,35	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,903	-0,048	83,81	84,61	82,06	83,36	-1,3	24	0	0	68,7	56,8	11,88	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,856	-0,052	85,2	86,01	83,34	84,65	-1,31	24	0	0	69,1	58	11,13	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,828	-0,059	85,72	86,56	83,83	85,2	-1,37	24	0	0	69,5	58,7	10,81	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,798	-0,058	86,03	86,88	84,12	85,47	-1,35	24	0	0	69,6	59,2	10,4	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,775	-0,054	84,63	85,5	82,83	84,14	-1,31	24	0	0	68,9	58,7	10,24	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,749	-0,054	82,4	83,27	80,63	81,92	-1,29	24	0	0	69,5	59,3	10,21	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,725	-0,049	78,92	79,82	77,31	78,62	-1,31	24	0	0	67,4	57,1	10,32	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,723	-0,048	79	79,89	77,42	78,69	-1,27	24	0	0	66,9	56,6	10,25	0,6	0,4	-
Итого:	27,027	0	2540,94	2566,21	2487,47	2527,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,027															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1056,299	56953,98	56757,42	55591,29	55981,2
23.06.2021	1083,326	59494,92	59323,63	58078,76	58508,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.06.2021 18:59:28