

#20210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6477
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,859	-0,026	56,29	56,87	55,15	56,17	-1,02	24	0	0	67,1	50,6	16,52	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,831	-0,03	56,53	57,11	55,37	56,36	-0,99	24	0	0	67,3	51,4	15,91	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,863	-0,027	54,46	55,01	53,32	54,38	-1,06	24	0	0	66,7	49,6	17,16	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,832	-0,028	54,6	55,18	53,44	54,5	-1,06	24	0	0	67,1	50,5	16,59	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,856	-0,028	54,37	54,94	53,26	54,31	-1,05	24	0	0	66,8	49,7	17,04	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,916	-0,027	53,81	54,37	52,72	53,77	-1,05	24	0	0	66,7	48,4	18,33	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,886	-0,027	53,74	54,31	52,68	53,72	-1,04	24	0	0	66,5	48,8	17,75	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,775	-0,026	51,36	51,94	50,36	51,32	-0,96	23	1	1	66,6	50,3	16,33	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,881	-0,013	55,23	55,26	54,11	54,61	-0,5	24	0	0	67	50,3	16,75	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,788	-0,026	52,06	52,57	50,98	51,94	-0,96	22	2	1	67,1	50,7	16,36	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,863	-0,025	52,75	53,34	51,73	52,74	-1,01	24	0	0	67	49,4	17,61	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,838	-0,022	52,49	53,08	51,49	52,48	-0,99	24	0	0	66,5	49,3	17,23	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,848	-0,027	53,4	53,98	52,33	53,35	-1,02	24	0	0	66,9	49,8	17,17	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,844	-0,036	54,03	54,61	52,86	53,95	-1,09	24	0	0	67,5	50,5	17,01	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,786	-0,032	54,11	54,7	52,92	54	-1,08	24	0	0	67,7	51,8	15,84	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,789	-0,034	53,86	54,47	52,7	53,8	-1,1	24	0	0	67,2	51,2	16,02	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,79	-0,033	54,28	54,88	53,1	54,18	-1,08	24	0	0	67,8	51,9	15,88	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,527	-0,022	38,38	38,82	37,56	38,32	-0,76	17	7	1	67,3	52,2	15,11	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,799	-0,034	54,42	55,01	53,22	54,3	-1,08	24	0	0	67,5	51,4	16,07	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,76	-0,036	54,25	54,86	53,08	54,18	-1,1	24	0	0	67,2	51,8	15,36	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,794	-0,026	53,64	54,24	52,56	53,58	-1,02	24	0	0	66,8	50,7	16,11	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,801	-0,027	51,61	52,16	50,54	51,53	-0,99	23	1	1	67	50,2	16,78	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,835	-0,03	54,96	55,54	53,76	54,84	-1,08	24	0	0	67,4	50,8	16,56	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,79	-0,03	53,9	54,49	52,75	53,8	-1,05	24	0	0	67,1	51,1	15,97	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,788	-0,034	54,42	55,02	53,23	54,31	-1,08	24	0	0	67,7	51,8	15,84	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,769	-0,034	54,58	55,19	53,39	54,49	-1,1	24	0	0	67,8	52,3	15,45	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,9	-0,029	54,09	54,65	52,95	54,01	-1,06	24	0	0	66,9	49	17,96	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,825	-0,029	54,73	55,32	53,58	54,65	-1,07	24	0	0	66,9	50,6	16,34	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,817	-0,03	55,52	56,11	54,38	55,43	-1,05	24	0	0	67,1	51,1	15,98	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,808	-0,028	55,57	56,16	54,4	55,45	-1,05	24	0	0	67,1	51,3	15,85	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,818	-0,031	52,86	53,47	51,77	52,83	-1,06	24	0	0	67,3	50,5	16,82	0,6	0,4	-
Итого:	25,276	0	1660,3	1677,66	1625,69	1657,3	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,276															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1844,02	101015,43	100744,99	98640,12	99390,43
23.06.2022	1869,296	102675,73	102422,65	100265,81	101047,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:40:12