

#20218#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6477
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,763	-0,033	51,69	52,37	50,66	51,72	-1,06	24	0	0	67,1	51	16,14	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,763	-0,028	51,3	51,97	50,29	51,33	-1,04	24	0	0	66,7	50,4	16,24	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,791	-0,026	50,85	51,51	49,89	50,93	-1,04	24	0	0	66	49,1	16,88	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,772	-0,024	51,65	52,32	50,69	51,69	-1	24	0	0	65,9	49,7	16,19	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,828	-0,026	51,72	52,37	50,76	51,78	-1,02	24	0	0	66,2	48,9	17,25	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,79	-0,025	52,24	52,9	51,26	52,25	-0,99	24	0	0	66,2	49,9	16,32	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,795	-0,026	51,38	52,04	50,4	51,44	-1,04	24	0	0	65,7	49	16,75	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,819	-0,007	53,88	54,1	52,89	53,5	-0,61	24	0	1	64,7	48,7	16	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,808	-0,027	53,41	54,04	52,38	53,4	-1,02	24	0	0	66,4	50	16,36	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,802	-0,025	53,3	53,94	52,31	53,3	-0,99	24	0	0	65,9	49,6	16,24	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,834	-0,025	54,14	54,76	53,11	54,15	-1,04	24	0	0	65,9	49,3	16,64	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,852	-0,031	54,01	54,65	52,95	54,04	-1,09	24	0	0	66	48,9	17,07	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,78	-0,027	53,17	53,83	52,15	53,17	-1,02	24	0	0	66,1	50,2	15,89	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,825	-0,026	52,95	53,59	51,94	52,97	-1,03	24	0	0	66,6	49,7	16,89	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,779	-0,026	52,52	53,2	51,55	52,57	-1,02	24	0	0	66,3	50,2	16,08	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,786	-0,026	51,19	51,86	50,23	51,24	-1,01	24	0	0	66,2	49,5	16,64	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,733	-0,031	51,94	52,62	50,92	51,96	-1,04	24	0	0	66,4	51	15,41	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,79	-0,026	52,97	53,62	51,97	52,97	-1	24	0	0	66,4	50,3	16,13	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,771	-0,028	51,91	52,57	50,95	51,95	-1	24	0	0	66,3	50,2	16,08	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,756	-0,029	51,1	51,79	50,14	51,2	-1,06	24	0	0	65,9	49,8	16,12	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,799	-0,025	51,23	51,88	50,27	51,28	-1,01	24	0	0	66,2	49,3	16,84	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,759	-0,027	51,11	51,78	50,15	51,14	-0,99	24	0	0	66,5	50,4	16,12	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,731	-0,025	50,58	51,27	49,62	50,66	-1,04	24	0	0	66,1	50,3	15,75	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,76	-0,028	50,29	50,96	49,33	50,38	-1,05	24	0	0	66,1	49,6	16,48	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,763	-0,026	50,91	51,58	49,95	50,99	-1,04	24	0	0	66,1	49,8	16,3	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,823	-0,026	50,93	51,58	49,97	51,03	-1,06	24	0	0	66,3	48,8	17,54	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,736	-0,027	50,56	51,24	49,6	50,64	-1,04	24	0	0	66,3	50,4	15,87	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,471	-0,019	33,36	33,93	32,77	33,56	-0,79	24	0	1	61,7	46,2	15,47	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,751	-0,025	50,19	50,88	49,25	50,27	-1,02	24	0	0	65,6	49,3	16,24	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,772	-0,026	51,02	51,68	50,06	51,08	-1,02	24	0	0	66,6	50,2	16,4	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,711	-0,026	50,46	51,15	49,51	50,55	-1,04	24	0	0	66,1	50,8	15,35	0,6	0,4	-
Итого:	23,913	0	1587,96	1607,98	1557,92	1589,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,913															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	682,982	36193,97	36020,64	35370,52	35567,44
23.06.2023	706,895	37781,93	37628,62	36928,44	37156,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:12:20