

#20208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6477
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208144
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,751	-0,029	48,84	49,49	47,88	48,92	-1,04	24	0	0	67	50,3	16,74	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,689	-0,032	48,99	49,66	48	49,07	-1,07	24	0	0	67	51,6	15,49	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,712	-0,029	46,21	46,88	45,27	46,34	-1,07	24	0	0	66,1	49,3	16,81	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,677	-0,031	45,82	46,5	44,86	45,95	-1,09	24	0	0	66,2	49,9	16,3	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,63	-0,026	46,11	46,82	45,23	46,28	-1,05	24	0	0	64,8	49,8	15,02	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,743	-0,025	50,38	51,01	49,41	50,38	-0,97	24	0	0	66,9	50,9	16,03	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,66	-0,027	48,79	49,45	47,83	48,81	-0,98	24	0	0	66,5	51,6	14,88	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,726	-0,03	49,69	50,34	48,73	49,74	-1,01	24	0	0	66,4	50,6	15,88	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,675	-0,028	48,23	48,89	47,27	48,33	-1,06	24	0	0	65,8	50,4	15,39	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,69	-0,028	48,31	48,98	47,35	48,39	-1,04	24	0	0	66,2	50,5	15,65	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,71	-0,028	48,92	49,56	47,96	48,96	-1	24	0	0	66,6	50,7	15,85	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,72	-0,026	47,55	48,19	46,59	47,63	-1,04	24	0	0	66,4	49,9	16,53	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,689	-0,029	47,83	48,49	46,87	47,94	-1,07	24	0	0	65,9	50,1	15,78	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,695	-0,027	45,59	46,26	44,66	45,74	-1,08	24	0	0	64,9	48,1	16,75	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,757	-0,024	46,16	46,79	45,22	46,28	-1,06	24	0	0	65,5	47,7	17,85	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,702	-0,025	45,07	45,73	44,19	45,21	-1,02	24	0	0	64,9	47,9	17	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,72	-0,024	44,3	44,96	43,46	44,46	-1	24	0	0	64,2	46,6	17,6	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,685	-0,026	45,15	45,82	44,25	45,32	-1,07	24	0	0	64,5	48	16,55	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,723	-0,019	45,05	45,68	44,2	45,16	-0,96	24	0	0	64,6	47,2	17,39	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,725	-0,024	45,97	46,61	45,03	46,1	-1,07	24	0	0	65,1	47,9	17,26	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,702	-0,026	44,99	45,65	44,13	45,15	-1,02	24	0	0	64,6	47,6	16,98	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,702	-0,02	44,08	44,74	43,28	44,25	-0,97	24	0	0	64,1	46,8	17,29	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,742	-0,023	44,78	45,43	43,95	44,92	-0,97	24	0	0	64,6	46,7	17,88	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,761	-0,02	44,08	44,72	43,28	44,25	-0,97	24	0	0	64,5	45,9	18,6	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,773	-0,022	44,66	45,3	43,83	44,83	-1	24	0	0	64,7	46	18,67	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,683	-0,026	44,91	45,56	44,05	45,06	-1,01	24	0	0	64,9	48,3	16,68	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,766	-0,027	55,02	55,63	53,94	54,94	-1	24	0	0	65,9	50,8	15,1	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,731	-0,031	53,49	54,12	52,4	53,44	-1,04	24	0	0	66,5	51,5	14,92	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,701	-0,028	52,74	53,38	51,72	52,7	-0,98	24	0	0	66,1	51,6	14,5	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,652	-0,031	50,99	51,65	49,99	51,03	-1,04	24	0	0	65,8	51,7	14,09	0,6	0,4	-
Итого:	21,292	0	1422,7	1442,29	1394,83	1425,58	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,292															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1869,296	102675,73	102422,65	100265,81	101047,73
23.07.2022	1890,588	104098,43	103864,94	101660,64	102473,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2022 7:36:42