

#142499#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград

6477
ВКТ-7
00208144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,071	0,085	92,27	90,2	90,33	88,79	1,54	24	0	0	68,3	57,5	10,81	0,6	0,4	-
25.06.2025	1,071	0,082	90,15	88,09	88,25	86,77	1,48	24	0	0	67,9	56,7	11,16	0,6	0,4	-
26.06.2025	1,09	0,082	90,5	88,44	88,58	87,12	1,46	24	0	0	68,3	57	11,32	0,6	0,4	-
27.06.2025	1,057	0,088	93,22	91,15	91,29	89,76	1,53	24	0	0	68,5	57,9	10,59	0,6	0,4	-
28.06.2025	1,156	0,09	95,29	93,16	93,32	91,71	1,61	24	0	0	68,5	57,2	11,34	0,6	0,4	-
29.06.2025	1,082	0,086	98,52	96,38	96,38	94,87	1,51	24	0	0	68,7	58,4	10,26	0,6	0,4	-
30.06.2025	1,124	0,088	99,07	96,9	96,92	95,38	1,54	24	0	0	68,9	58,2	10,62	0,6	0,4	-
01.07.2025	1,088	0,091	99,19	97,05	97,04	95,49	1,55	24	0	0	69	58,8	10,21	0,6	0,4	-
02.07.2025	1,04	0,094	98,97	96,88	96,83	95,29	1,54	24	0	0	68,9	59,1	9,74	0,6	0,4	-
03.07.2025	1,024	0,092	97,88	95,8	95,76	94,26	1,5	24	0	0	68,5	58,8	9,72	0,6	0,4	-
04.07.2025	1,046	0,092	98,33	96,22	96,18	94,66	1,52	24	0	0	69	59,1	9,92	0,6	0,4	-
05.07.2025	1,07	0,089	98,43	96,31	96,27	94,75	1,52	24	0	0	69,1	59	10,15	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,94	0,075	79,75	77,95	78,08	76,74	1,34	21	3	1	68,6	57,6	11,02	0,6	0,4	-
07.07.2025	1,048	0,092	98,63	96,53	96,5	94,98	1,52	24	0	0	69	59,2	9,89	0,6	0,4	-
08.07.2025	1,069	0,095	101,29	99,15	99,13	97,53	1,6	24	0	0	69	59,2	9,8	0,6	0,4	-
09.07.2025	1,046	0,097	102,82	100,67	100,66	99,03	1,63	24	0	0	69,1	59,7	9,38	0,6	0,4	-
10.07.2025	1,08	0,095	102,55	100,38	100,39	98,75	1,64	24	0	0	68,9	59,1	9,74	0,6	0,4	-
11.07.2025	1,098	0,098	103,94	101,76	101,71	100,11	1,6	24	0	0	68,8	58,9	9,84	0,6	0,4	-
12.07.2025	1,074	0,095	105,39	103,22	103,13	101,52	1,61	24	0	0	69,2	59,7	9,44	0,6	0,4	-
13.07.2025	1,101	0,095	105,38	103,18	103,08	101,47	1,61	24	0	0	69,3	59,6	9,68	0,6	0,4	-
14.07.2025	1,07	0,096	106,12	103,94	103,78	102,22	1,56	24	0	0	69,4	60	9,39	0,6	0,4	-
15.07.2025	1,11	0,098	106,7	104,47	104,39	102,75	1,64	24	0	0	69,5	59,8	9,64	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,207	0,025	29,8	29,1	29,44	28,82	0,62	24	0	1	49,9	43,9	6,05	0,6	0,4	-
17.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	20	4	1	23,6	22,8	0,8	0,6	0,4	-
18.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,1	0,33	0,6	0,4	-
19.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	23	1	1	21,8	21,6	0,17	0,6	0,4	-
20.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21,5	0,14	0,6	0,4	-
21.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21,4	0,15	0,6	0,4	-
22.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21,4	0,11	0,6	0,4	-
23.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,7	0,16	0,6	0,4	-
Итого:	23,762	0	2194,19	2146,93	2147,44	2112,77	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,762															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч712

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	947,2	79721,39	78373,28	77922,73	77077,48
23.07.2025	970,962	81915,58	80520,21	80070,17	79190,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 16:30:15