

#28909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6477
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208144
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2023 | 0,794 | -0,026 | 51,77 | 52,45 | 50,81 | 51,86 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 49,2 | 16,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.07.2023 | 0,768 | -0,027 | 52,47 | 53,15 | 51,51 | 52,5 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 50,1 | 15,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.07.2023 | 0,768 | -0,027 | 51,89 | 52,57 | 50,93 | 51,95 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 49,8 | 16,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.07.2023 | 0,721 | -0,026 | 51,09 | 51,79 | 50,14 | 51,17 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 49,8 | 15,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.07.2023 | 0,767 | -0,025 | 51,44 | 52,14 | 50,48 | 51,56 | -1,08 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 49,4 | 16,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.07.2023 | 0,766 | -0,025 | 51,8 | 52,48 | 50,84 | 51,86 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 49,8 | 16,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.07.2023 | 0,786 | -0,025 | 52,05 | 52,73 | 51,09 | 52,12 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 49,4 | 16,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.07.2023 | 0,732 | -0,027 | 51,13 | 51,84 | 50,17 | 51,21 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 50,2 | 15,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.08.2023 | 0,768 | -0,028 | 50,89 | 51,59 | 49,93 | 51 | -1,07 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 49 | 16,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.08.2023 | 0,15 | 0,013 | 14,16 | 13,63 | 13,96 | 13,5 | 0,46 | 24 | 0 | 1 | 53 | 43,6 | 9,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.08.2023 | 0,02 | 0,02 | 0,91 | 0,01 | 0,91 | 0,01 | 0,9 | 24 | 0 | 1 | 23,6 | 23,3 | 0,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 22,6 | 22,7 | -0,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 21,8 | 22,2 | -0,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 21,4 | 21,9 | -0,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 21 | 21,6 | -0,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 19,4 | 20,1 | -0,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 19 | 19,6 | -0,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 18,6 | 19 | -0,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 18,5 | 18,9 | -0,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 18,5 | 19 | -0,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 19,2 | 19,7 | -0,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.08.2023 | -0,014 | -0,014 | 0,56 | 1,47 | 0,56 | 1,47 | -0,91 | 24 | 0 | 1 | 19 | 19,5 | -0,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.08.2023 | 0,083 | -0,004 | 27,43 | 28,06 | 27,33 | 28,02 | -0,69 | 24 | 0 | 1 | 28,8 | 25,4 | 3,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.08.2023 | 0,786 | -0,024 | 55,15 | 55,73 | 54,08 | 55,11 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 49 | 15,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.08.2023 | 0,719 | -0,025 | 52,58 | 53,18 | 51,58 | 52,52 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 51,2 | 14,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.08.2023 | 0,732 | -0,022 | 52,92 | 53,52 | 51,94 | 52,86 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 51,1 | 14,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.08.2023 | 0,729 | -0,023 | 53,22 | 53,83 | 52,21 | 53,16 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 51,1 | 14,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.08.2023 | 0,715 | -0,019 | 53,21 | 53,82 | 52,24 | 53,14 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 51,4 | 14,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.08.2023 | 0,726 | -0,029 | 55,29 | 55,88 | 54,21 | 55,21 | -1 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 51,3 | 14,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.08.2023 | 0,816 | 0,005 | 56,33 | 56,13 | 55,18 | 55,47 | -0,29 | 24 | 0 | 1 | 65,2 | 50,2 | 15,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.08.2023 | 0,752 | -0,025 | 53,59 | 54,18 | 52,6 | 53,53 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 49,5 | 15,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 13,084 | 0 | 939,88 | 950,18 | 922,7 | 939,23 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,084 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.07.2023 | 729,055 | 39320,1 | 39187,11 | 38437,77 | 38696,67 |
| 23.08.2023 | 742,139 | 40259,98 | 40137,29 | 39360,47 | 39635,9 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.08.2023 16:16:23