

#20224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6477  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208144  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,863	-0,034	57,11	57,81	55,91	57,07	-1,16	24	0	0	67,7	51,2	16,5	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,822	-0,037	57,51	58,24	56,31	57,49	-1,18	24	0	0	67,3	51,7	15,62	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,804	-0,036	57,74	58,49	56,54	57,72	-1,18	24	0	0	67,6	52,3	15,28	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,824	-0,035	56,87	57,61	55,72	56,88	-1,16	24	0	0	66,8	51	15,88	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,853	-0,036	57,75	58,47	56,55	57,73	-1,18	24	0	0	67,4	51,3	16,12	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,874	-0,037	57,72	58,44	56,52	57,7	-1,18	24	0	0	67,5	51	16,54	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,87	-0,036	59,05	59,76	57,85	58,99	-1,14	24	0	0	67,8	51,8	16,01	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,906	-0,037	57,07	57,78	55,87	57,09	-1,22	24	0	0	67,2	50	17,24	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,82	-0,04	57,51	58,25	56,31	57,53	-1,22	24	0	0	67,3	51,6	15,66	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,874	-0,037	57,73	58,44	56,54	57,71	-1,17	24	0	0	67,5	51,1	16,44	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,885	-0,039	57,24	57,94	56,04	57,24	-1,2	24	0	0	67,2	50,4	16,82	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,884	-0,034	57,7	58,42	56,5	57,65	-1,15	24	0	0	67,8	51,1	16,68	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,954	-0,035	56,03	56,72	54,84	56,09	-1,25	24	0	0	66,7	48,2	18,49	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,842	-0,038	55,83	56,58	54,69	55,89	-1,2	24	0	0	66,4	49,9	16,48	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,882	-0,002	56,52	56,46	55,32	55,73	-0,41	24	0	1	67,2	50,9	16,29	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,715	-0,037	53,49	54,19	52,39	53,48	-1,09	22	2	1	67,6	52,8	14,75	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,821	-0,037	59,84	60,59	58,64	59,81	-1,17	24	0	0	68	53	15,01	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,806	-0,041	59,89	60,66	58,69	59,85	-1,16	24	0	0	68,2	53,4	14,76	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,805	-0,041	58,13	58,89	56,93	58,11	-1,18	24	0	0	67,7	52,5	15,18	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,839	-0,041	57,55	58,3	56,35	57,55	-1,2	24	0	0	67,8	51,8	15,96	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,791	-0,043	57,67	58,43	56,47	57,67	-1,2	24	0	0	67,7	52,6	15,07	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,813	-0,043	57,58	58,34	56,38	57,61	-1,23	24	0	0	67,7	52,2	15,55	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,81	-0,039	56,81	57,57	55,61	56,82	-1,21	24	0	0	67,4	51,7	15,68	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,817	-0,04	55,62	56,38	54,42	55,67	-1,25	24	0	0	67,5	51,4	16,17	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,799	-0,039	54,37	55,13	53,25	54,47	-1,22	24	0	0	66,8	50,6	16,12	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,853	-0,037	57,29	58,04	56,1	57,31	-1,21	24	0	0	67,2	50,9	16,28	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,932	-0,033	55,67	56,39	54,55	55,78	-1,23	24	0	0	66,4	48,3	18,12	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,91	-0,036	56,9	57,62	55,7	56,94	-1,24	24	0	0	67,1	49,7	17,39	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,914	-0,037	56,33	57,05	55,13	56,37	-1,24	24	0	0	67	49,4	17,61	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,918	-0,038	56,19	56,91	55	56,26	-1,26	24	0	0	66,6	48,8	17,81	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,849	-0,04	54,65	55,41	53,5	54,78	-1,28	24	0	0	66,6	49,5	17,08	0,6	0,4	-
Итого:	26,349	0	1767,36	1789,31	1730,62	1766,99	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,349															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1120,652	62812,39	62650,97	61327,03	61787,6
23.09.2021	1147,001	64579,75	64440,28	63057,65	63554,59

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:01:53