

#35541#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Жиленкова 16, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6477
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208144
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,707	-0,024	52,62	53,24	51,66	52,61	-0,95	24	0	0	64,7	50,1	14,64	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,721	-0,023	52,81	53,44	51,85	52,78	-0,93	24	0	1	65,1	50,3	14,79	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,73	-0,022	52,57	53,18	51,62	52,56	-0,94	24	0	0	64,2	49,2	15,01	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,745	-0,022	54,15	54,74	53,19	54,1	-0,91	24	0	0	64,9	50,1	14,84	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,694	-0,024	53,87	54,49	52,91	53,81	-0,9	24	0	0	64,4	50,4	13,94	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,727	-0,022	53,73	54,33	52,77	53,71	-0,94	24	0	0	64,5	49,8	14,63	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,707	-0,023	53,44	54,06	52,48	53,42	-0,94	24	0	0	64,4	50,1	14,35	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,722	-0,024	52,93	53,54	51,97	52,95	-0,98	24	0	0	64	49,3	14,76	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,773	-0,022	52,53	53,11	51,57	52,55	-0,98	24	0	0	64	48,1	15,87	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,756	-0,022	53,44	54,02	52,48	53,4	-0,92	24	0	0	64,7	49,4	15,25	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,787	-0,023	53,03	53,6	52,07	53,04	-0,97	24	0	0	64,4	48,4	15,96	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,729	-0,023	52,71	53,32	51,75	52,69	-0,94	24	0	0	64,2	49,3	14,94	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,761	-0,021	52,93	53,51	51,97	52,89	-0,92	24	0	0	64,7	49,2	15,44	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,738	-0,023	52,46	53,04	51,5	52,4	-0,9	24	0	0	65,5	50,4	15,18	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,768	-0,022	51,56	52,12	50,6	51,55	-0,95	24	0	0	65,6	49,6	16,1	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,712	-0,022	51,33	51,92	50,37	51,27	-0,9	24	0	0	65,5	50,4	15,06	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,762	-0,021	51,99	52,56	51,03	51,96	-0,93	24	0	0	65,7	49,8	15,82	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,76	-0,019	52,06	52,64	51,1	52,03	-0,93	24	0	0	66,1	50,3	15,75	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,724	-0,023	51,82	52,4	50,86	51,76	-0,9	24	0	0	65,8	50,7	15,12	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,711	-0,023	51,81	52,39	50,85	51,76	-0,91	24	0	0	65,7	50,9	14,84	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,744	-0,022	51,8	52,37	50,84	51,76	-0,92	24	0	0	65,5	50	15,5	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,738	-0,021	51,24	51,8	50,28	51,23	-0,95	24	0	0	65	49,4	15,62	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,714	-0,024	50,79	51,36	49,83	50,76	-0,93	24	0	0	65,4	50,2	15,21	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,752	-0,023	50,39	50,96	49,43	50,4	-0,97	24	0	0	64,8	48,6	16,13	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,741	-0,02	50,74	51,31	49,78	50,7	-0,92	24	0	0	65,2	49,4	15,8	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,756	-0,023	50,54	51,09	49,58	50,52	-0,94	24	0	0	65,6	49,5	16,13	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,755	-0,021	50,03	50,57	49,07	50,01	-0,94	24	0	0	65,6	49,3	16,3	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,758	-0,023	49,7	50,26	48,74	49,7	-0,96	24	0	0	65,1	48,7	16,4	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,775	-0,023	50,5	51,05	49,54	50,48	-0,94	24	0	0	65,4	48,8	16,6	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,73	-0,021	50,69	51,25	49,73	50,64	-0,91	24	0	0	65,5	50	15,56	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,765	-0,023	51,08	51,61	50,12	51,03	-0,91	24	0	0	65,5	49,4	16,1	0,6	0,4	-
Итого:	22,962	0	1611,29	1629,28	1581,54	1610,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,962															

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	742,139	40259,98	40137,29	39360,47	39635,9
23.09.2023	765,101	41871,27	41766,57	40942,01	41246,37

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.09.2023 8:04:36